Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973:038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00	-	116,61	90,06	26,55	77,55	45,53	32,02	7,00	5,00	2,90	26,27	-	-	26,99	-	-	-	77,67	-	2,04			4,95
25.12.14	24,00	-	118,77	90,42	28,35	77,69	45,17	32,52	7,00	5,00	2,97	27,94	-	-	28,69	-	-	-	77,84	-	2,17			5,15
26.12.14	24,00	-	119,38	92,39	26,99	78,50	45,79	32,71	7,00	5,00	3,05	26,57	-	-	27,30	-	-	-	78,61	-	2,09			5,14
27.12.14	24,00	-	122,42	91,92	30,50	78,93	46,26	32,67	7,00	5,00	3,04	30,12	-	-	30,96	-	-	-	79,07	-	2,38			5,42
28.12.14	24,00	-	121,81	91,38	30,43	78,71	45,96	32,75	7,00	5,00	3,02	30,12	-	-	30,93	-	-	-	78,89	-	2,38			5,39
29.12.14	24,00	-	118,71	91,06	27,65	79,11	45,55	33,56	7,00	5,00	3,10	27,08	-	-	27,86	-	-	-	79,21	-	2,14			5,25
30.12.14	24,00	-	118,32	90,32	28,00	80,18	45,34	34,84	7,00	5,00	3,18	27,51	-	-	28,30	-	-	-	80,44	-	2,21			5,39
31.12.14	24,00	-	125,83	91,06	34,77	82,27	47,39	34,88	7,00	5,00	3,20	34,49	-	-	35,52	-	-	-	82,47	-	2,85			6,04
01.01.15	24,00	-	115,32	92,33	22,99	82,12	48,48	33,64	7,00	5,00	3,14	22,56	-	-	23,24	-	-	-	82,28	-	1,86			5,00
02.01.15	24,00	-	115,11	92,42	22,69	81,88	48,84	33,04	7,00	5,00	3,08	22,35	-	-	23,00	-	-	-	82,03	-	1,84			4,92
03.01.15	24,00	-	115,15	92,12	23,03	81,71	48,90	32,81	7,00	5,00	3,05	22,76	-	-	23,43	-	-	-	81,82	-	1,86			4,91
04.01.15	24,00	-	116,24	91,26	24,98	81,82	48,21	33,61	7,00	5,00	3,09	24,75	-	-	25,48	-	-	-	81,93	-	2,03			5,12
05.01.15	24,00	-	115,96	90,75	25,21	82,64	47,38	35,26	7,00	5,00	3,23	24,86	-	-	25,63	-	-	-	82,88	-	2,06			5,29
06.01.15	24,00	-	115,65	90,77	24,88	83,86	47,28	36,58	7,00	5,00	3,35	24,48	-	-	25,28	-	-	-	83,96	-	2,06			5,41
07.01.15	24,00	-	115,67	90,75	24,92	83,87	47,25	36,62	7,00	5,00	3,36	24,49	-	-	25,25	-	-	-	83,91	-	2,06			5,42
08.01.15	24,00	-	116,24	90,69	25,55	83,78	47,26	36,52	7,00	5,00	3,35	25,15	-	-	25,96	-	-	-	83,93	-	2,11			5,46
09.01.15	24,00	-	115,16	91,58	23,58	83,87	48,49	35,38	7,00	5,00	3,27	23,23	-	-	23,96	-	-	-	83,98	-	1,95			5,22
10.01.15	24,00	-	114,42	91,75	22,67	83,82	49,05	34,77	7,00	5,00	3,22	22,30	-	-	22,98	-	-	-	83,92	-	1,87			5,10
11.01.15	24,00	-	117,21	91,62	25,59	83,69	49,11	34,58	7,00	5,00	3,19	25,38	-	-	26,18	-	-	-	83,78	-	2,13			5,32
12.01.15	24,00	-	115,69	90,75	24,94	83,89	48,62	35,27	7,00	5,00	3,23	24,66	-	-	25,43	-	-	-	84,00	-	2,07			5,30
13.01.15	24,00	-	114,43	90,77	23,66	83,94	48,45	35,49	7,00	5,00	3,24	23,41	-	-	24,14	-	-	-	84,07	-	1,97			5,21
14.01.15	24,00	-	116,33	91,44	24,89	83,90	49,23	34,67	7,00	5,00	3,19	24,71	-	-	25,48	-	-	-	84,02	-	2,08			5,27
15.01.15	24,00	-	115,42	92,03	23,39	83,90	49,57	34,33	7,00	5,00	3,19	23,06	-	-	23,80	-	-	-	84,01	-	1,94			5,13
16.01.15	24,00	-	118,40	92,12	26,28	83,87	49,45	34,42	7,00	5,00	3,19	26,06	-	-	26,86	-	-	-	83,98	-	2,19			5,38
17.01.15	24,00	-	118,76	91,68	27,08	83,71	49,68	34,03	7,00	5,00	3,14	26,79	-	-	27,64	-	-	-	83,83	-	2,25			5,39
18.01.15	24,00	-	118,28	91,65	26,63	83,97	49,71	34,26	7,00	5,00	3,17	26,30	-	-	27,15	-	-	-	84,13	-	2,22			5,38
19.01.15	24,00	-	117,83	91,77	26,06	83,91	49,45	34,46	7,00	5,00	3,19	25,78	-	-	26,60	-	-	-	84,04	-	2,17			5,35
20.01.15	24,00	-	117,32	91,31	26,00	82,54	47,87	34,68	7,00	5,00	3,19	25,68	-	-	26,46	-	-	-	82,67	-	2,12	-	-	5,31
21.01.15	24,00	-	117,25	90,53	26,72	87,78	48,34	39,44	7,00	5,00	3,59	26,55	-	-	27,46	-	-	-	87,86	-	2,33			5,93
22.01.15	24,00	-	115,80	90,70	25,10	88,81	48,36	40,45	7,00	5,00	3,69	24,87	-	-	25,75	-	-	-	89,00	-	2,22			5,90
23.01.15			117,32	91,31	26,00	82,54	47,87	34,68	7,00	5,00	3,19	25,68	-	-	26,46	-	-	-	82,67	-	2,12	-	-	5,31
Среднее	24,00	-	117,32	91,31	26,00	82,54	47,87	34,68	7,00	5,00	3,19	25,68	-	-	26,46	-	-	-	82,67	-	2,12	-	-	5,31
Итого	720,00		3636,80	2830,72	806,09						98,99	795,95	0,00	0,00	820,16	0,00	0,00	0,00			65,76	0,00	0,00	164,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 11:00	9929,19	7653,34	2290,53	-	2348,79	-	392,32	-
	23.01.15 15:00	13444,36	10397,64	3066,54	-	3148,39	-	551,97	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **164,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **820,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 01 15 г.

65,68