Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9974:038:1 Телефон:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 78 Узел учета: СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Код УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0115.txt график: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45 Приборы УУТЭ поверены до _____

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45 Термопреобр.: КТСП-Н Txв, гр.С= 0,1

тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30 Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТСП-Н Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) Термопреобр.: Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00	-	124,88	104,00	20,88	77,65	48,12	29,53	7,00	5,00	2,92	22,87	-	-	23,49	-	-	-	77,53	-	1,78			4,69
25.12.14	24,00	-	127,16	104,26	22,90	77,78	47,64	30,14	7,00	5,00	3,02	24,55	-	-	25,23	-	-	-	77,73	-	1,91			4,93
26.12.14	24,00	-	128,85	106,62	22,23	78,57	48,38	30,19	7,00	5,00	3,09	23,95	-	-	24,60	-	-	-	78,60	-	1,88			4,97
27.12.14	24,00	-	131,17	106,21	24,96	79,03	48,95	30,08	7,00	5,00	3,06	26,73	-	-	27,44	-	-	-	78,94	-	2,11			5,17
28.12.14	24,00	-	132,84	105,49	27,35	78,82	48,75	30,07	7,00	5,00	3,04	29,10	-	-	29,94	-	-	-	78,82	-	2,30			5,33
29.12.14	24,00	-	128,67	105,22	23,45	79,17	48,31	30,86	7,00	5,00	3,13	25,06	-	-	25,75	-	-	-	79,05	-	1,98			5,11
30.12.14	24,00	-	130,51	104,28	26,23	80,19	48,02	32,17	7,00	5,00	3,23	27,85	-	-	28,65	-	-	-	80,28	-	2,23			5,46
31.12.14	24,00	-	138,59	104,96	33,63	82,35	49,90	32,45	7,00	5,00	3,27	35,33	-	-	36,41	-	-	-	82,30	-	2,91			6,18
01.01.15	24,00	-	125,81	106,37	19,44	82,23	51,07	31,16	7,00	5,00	3,21	20,83	-	-	21,45	-	-	-	82,22	-	1,72			4,92
02.01.15	24,00	-	126,68	106,29	20,39	82,00	51,29	30,71	7,00	5,00	3,17	21,60	-	-	22,27	-	-	-	81,90	-	1,77			4,94
03.01.15	24,00	-	124,43	105,88	18,55	81,84	51,32	30,52	7,00	5,00	3,16	19,59	-	-	20,21	-	-	-	81,70	-	1,60			4,76
04.01.15	24,00	-	128,71	104,92	23,79	81,96	50,84	31,12	7,00	5,00	3,17	25,06	-	-	25,78	-	-	-	81,87	-	2,05			5,22
05.01.15	24,00	-	128,52	104,43	24,09	82,66	50,08	32,58	7,00	5,00	3,30	25,31	-	-	26,11	-	-	-	82,69	-	2,10			5,40
06.01.15	24,00	-	128,94	104,38	24,56	83,99	49,98	34,01	7,00	5,00	3,46	25,79	-	-	26,61	-	-	-	83,89	-	2,16			5,62
07.01.15	24,00	-	125,55	104,37	21,18	84,01	49,93	34,08	7,00	5,00	3,47	22,33	-	-	23,05	-	-	-	83,82	-	1,87			5,34
08.01.15	24,00	-	128,91	104,27	24,64	83,91	49,90	34,01	7,00	5,00	3,45	25,82	-	-	26,66	-	-	-	83,87	-	2,17			5,62
09.01.15	24,00	-	127,42	105,18	22,24	83,98	51,06	32,92	7,00	5,00	3,37	23,41	-	-	24,15	-	-	-	83,88	-	1,97			5,34
10.01.15	24,00	-	128,59	105,37	23,22	83,95	51,72	32,23	7,00	5,00	3,31	24,37	-	-	25,14	-	-	-	83,84	-	2,05			5,35
11.01.15	24,00	-	132,45	105,18	27,27	83,81	51,58	32,23	7,00	5,00	3,28	28,66	-	-	29,56	-	-	-	83,68	-	2,40			5,68
12.01.15	24,00	-	127,92	104,31	23,61	84,03	51,23	32,80	7,00	5,00	3,31	25,04	-	-	25,82	-	-	-	83,92	-	2,11			5,41
13.01.15	24,00	-	126,75	104,35	22,40	84,02	50,92	33,10	7,00	5,00	3,33	23,90	-	-	24,64	-	-	-	83,92	-	2,01			5,34
14.01.15	24,00	-	126,64	105,08	21,56	84,04	51,66	32,38	7,00	5,00	3,30	22,89	-	-	23,62	-	-	-	83,96	-	1,92			5,22
15.01.15	24,00	-	126,29	105,76	20,53	84,01	52,08	31,93	7,00	5,00	3,28	21,82	-	-	22,50	-	-	-	83,90	-	1,83			5,11
16.01.15	24,00	-	125,90	105,90	20,00	83,98	51,70	32,28	7,00	5,00	3,31	21,32	-	-	21,99	-	-	-	83,85	-	1,79			5,11
17.01.15	24,00	-	129,88	105,43	24,45	83,83	51,98	31,85	7,00	5,00	3,25	25,89	-	-	26,70	-	-	-	83,75	-	2,17			5,42
18.01.15	24,00	-	131,22	105,35	25,87	84,09	52,11	31,98	7,00	5,00	3,26	27,33	-	-	28,21	-	-	-	84,03	-	2,30			5,55
19.01.15	24,00	-	125,85	105,43	20,42	84,02	51,99	32,03	7,00	5,00	3,28	21,73	-	-	22,40	-	-	-	83,88	-	1,82			5,10
20.01.15	23,00	-	98,84	88,36	10,48	85,17	50,41	34,76	7,00	5,00	2,25	23,04	-	-	23,65	-	-	-	74,80	-	1,72			3,97
21.01.15	24,00	-	124,81	101,81	23,00	87,89	51,46	36,43	7,00	5,00	3,80	22,11	-	-	22,85	-	-	-	87,73	-	1,94			5,74
22.01.15	24,00	-	126,95	102,22	24,73	88,86	51,09	37,77	7,00	5,00	3,92	24,09	-	-	24,93	-	-	-	88,86	-	2,14			6,07
23.01.15	24,00	-	125,96	103,01	22,95	89,89	52,46	37,43	7,00	5,00	3,91	22,44	-	-	23,23	-	-	-	89,70	-	2,01			5,93
Среднее	23,97	-	127,28	104,34	22,94	82,96	50,51	32,45	7,00	5,00	3,27	24,51	-	-	25,26	-	-	-	82,55	-	2,02	-	-	5,29
Итого	743,00		3945,69	3234,69	711,00						101,26	759,81	0,00	0,00	783,04	0,00	0,00	0,00			62,72	0,00	0,00	163,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 12:00	18262,16	15761,99	5335,17	-	5459,49	-	473,18	-
	23.01.15 16:00	22103,26	18909,97	6076,26	-	6223,22	-	632,85	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,08 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **163,91** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **783,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

62,64

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 01 15 г.

печать энергосбыта