Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8561.038-1 Телефон:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 8 / СЦО Строит.Адрес: Бабушкина 8 Узел учета: СЦО

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Код УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207931-ч(с)-0115.txt график: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 207931 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30 Приборы УУТЭ поверены до _____

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30 Термопреобр.: КТСП-Н Txв, гр.С= 2,28

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) Термопреобр.: Преобр.давления:

Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,25 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00	-	77,16	77,16	0,00	77,28	44,53	32,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
25.12.14	24,00	-	76,56	77,77	-1,21	77,78	44,20	33,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
26.12.14	24,00	-	77,32	77,74	-0,42	78,19	44,25	33,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
27.12.14	24,00	-	77,61	78,57	-0,96	78,89	44,75	34,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
28.12.14	24,00	-	77,02	77,97	-0,95	79,18	44,63	34,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
29.12.14	24,00	-	76,34	77,52	-1,18	79,24	44,27	34,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
30.12.14	24,00	-	75,10	78,17	-3,07	80,42	44,25	36,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
31.12.14	24,00	-	73,56	79,91	-6,35	81,71	45,49	36,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
01.01.15	24,00	-	76,76	77,02	-0,26	82,20	46,14	36,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
02.01.15	24,00	-	76,87	76,87	0,00	82,12	46,64	35,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
03.01.15	24,00	-	77,11	77,11	0,00	82,32	46,98	35,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
04.01.15	24,00	-	76,11	76,11	0,00	81,97	46,46	35,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
05.01.15	24,00	-	75,44	75,37	0,07	82,87	45,78	37,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
06.01.15	24,00	-	74,14	78,05	-3,91	83,89	46,04	37,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
07.01.15	24,00	-	73,88	77,79	-3,91	83,63	45,75	37,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
08.01.15	24,00	-	74,13	78,01	-3,88	83,80	45,68	38,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
09.01.15	24,00	-	75,77	79,71	-3,94	85,03	47,19	37,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
10.01.15	24,00	-	75,75	79,55	-3,80	84,28	47,40	36,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
11.01.15	24,00	-	75,52	79,24	-3,72	84,20	47,59	36,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
12.01.15	24,00	-	74,55	78,35	-3,80	83,69	47,07	36,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
13.01.15	24,00	-	75,16	79,07	-3,91	84,40	47,29	37,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
14.01.15	24,00	-	76,30	78,83	-2,53	84,24	47,69	36,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
15.01.15	24,00	-	78,27	78,27	0,00	84,32	48,03	36,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
16.01.15	24,00	-	77,91	78,50	-0,59	83,62	47,91	35,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
17.01.15	24,00	-	78,47	78,74	-0,27	84,32	48,56	35,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
18.01.15	24,00	-	78,51	78,65	-0,14	84,40	48,76	35,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
19.01.15	24,00	-	78,52	78,52	0,00	84,42	48,67	35,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
20.01.15	24,00	-	76,29	77,67	-1,38	85,54	48,02	37,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
21.01.15	24,00	-	75,28	78,65	-3,37	88,92	48,60	40,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
22.01.15	24,00	-	75,33	79,04	-3,71	90,08	48,55	41,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
23.01.15	24,00	-	73,88	77,52	-3,64	91,48	49,08	42,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
Среднее	24,00	-	76,15	78,11	-1,96	83,18	46,65	36,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,78
Итого	744,00		2360,62	2421,45	-60,83						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	86,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 10:00	938,53	938,82	-	-	-	-	30,58	-
	24.01.15 12:00	3306,57	3369,53	-	-	-	-	117,42	-

Период расчета по среднему: суток.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,28 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,26** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «29» 01 г.

печать энергосбыта