Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 89-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14858
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h4-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00		189,94	163,68	26,26	76,56	43,76	32,80	5,00	4,00	5,40	26,05	0,00	0,00	26,74	0,00	26,74	-	76,04	0,00	1,98			7,39
25.12.14	24,00		191,24	163,82	27,42	76,65	43,19	33,47	5,00	4,00	5,52	27,22	0,00	0,00	27,94	0,00	27,94	-	76,18	0,00	2,07			7,59
26.12.14	24,00		193,64	167,78	25,87	77,33	43,54	33,79	5,00	4,00	5,70	25,66	0,00	0,00	26,35	0,00	26,35	-	76,87	0,00	1,97			7,68
27.12.14	24,00		195,89	165,92	29,97	77,94	44,02	33,92	5,00	4,00	5,66	29,77	0,00	0,00	30,58	0,00	30,58	-	77,44	0,00	2,31			7,97
28.12.14	24,00		193,95	165,15	28,80	77,73	43,81	33,92	5,00	4,00	5,63	28,62	0,00	0,00	29,39	0,00	29,39	-	77,34	0,00	2,21			7,85
29.12.14	24,00		193,65	165,09	28,56	78,00	43,41	34,59	5,00	4,00	5,75	28,38	0,00	0,00	29,15	0,00	29,15	-	77,47	0,00	2,20			7,94
30.12.14	24,00		192,57	162,81	29,75	78,78	42,78	36,01	5,00	4,00	5,90	29,51	0,00	0,00	30,33	0,00	30,33	-	78,48	0,00	2,32			8,21
31.12.14	24,00		197,07	160,47	36,60	81,16	44,15	37,02	5,00	4,00	5,98	36,37	0,00	0,00	37,44	0,00	37,44	-	80,77	0,00	2,94			8,92
01.01.15	24,00		189,73	168,49	21,24	81,03	46,22	34,81	5,00	4,00	5,91	20,93	0,00	0,00	21,54	0,00	21,54	-	80,58	0,00	1,69			7,59
02.01.15	24,00		191,88	167,87	24,01	80,79	46,71	34,08	5,00	4,00	5,76	23,73	0,00	0,00	24,42	0,00	24,42	-	80,30	0,00	1,91			7,67
03.01.15	24,00		191,38	167,32	24,06	80,65	46,59	34,05	5,00	4,00	5,74	23,75	0,00	0,00	24,44	0,00	24,44	-	80,12	0,00	1,90			7,64
04.01.15	24,00		189,20	165,72	23,48	80,71	46,26	34,45	5,00	4,00	5,76	23,11	0,00	0,00	23,78	0,00	23,78	-	80,20	0,00	1,85			7,61
05.01.15	24,00		190,68	164,53	26,15	81,12	45,22	35,90	5,00	4,00	5,95	25,81	0,00	0,00	26,57	0,00	26,57	-	80,73	0,00	2,08			8,04
06.01.15	24,00		189,86	164,23	25,63	82,68	45,08	37,60	5,00	4,00	6,23	25,19	0,00	0,00	25,95	0,00	25,95	-	82,10	0,00	2,07			8,30
07.01.15	24,00		190,04	164,07	25,97	82,77	44,75	38,02	5,00	4,00	6,30	25,52	0,00	0,00	26,30	0,00	26,30	-	82,15	0,00	2,10			8,40
08.01.15	24,00		189,18	164,17	25,01	82,59	44,56	38,03	5,00	4,00	6,30	24,51	0,00	0,00	25,25	0,00	25,25	-	82,09	0,00	2,01			8,32
09.01.15	24,00		191,41	165,41	26,00	82,73	45,74	37,00	5,00	4,00	6,18	25,50	0,00	0,00	26,28	0,00	26,28	-	82,20	0,00	2,10			8,28
10.01.15	24,00		192,03	165,88	26,14	82,68	46,78	35,90	5,00	4,00	6,01	25,69	0,00	0,00	26,47	0,00	26,47	-	82,14	0,00	2,11			8,13
11.01.15	24,00		191,46	165,43	26,03	82,60	46,88	35,71	5,00	4,00	5,96	25,70	0,00	0,00	26,48	0,00	26,48	-	82,03	0,00	2,11			8,07
12.01.15	24,00		188,67	164,85	23,82	82,71	46,54	36,17	5,00	4,00	6,01	23,53	0,00	0,00	24,24	0,00	24,24	-	82,15	0,00	1,93			7,94
13.01.15	24,00		187,94	164,50	23,43	82,75	46,05	36,70	5,00	4,00	6,09	23,01	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	-	82,21	0,00	1,89			7,98
14.01.15	24,00		190,54	165,88	24,66	82,76	46,79	35,97	5,00	4,00	6,02	24,32	0,00	0,00	25,06	0,00	25,06	-	82,18	0,00	2,00			8,02
15.01.15	24,00		192,34	167,23	25,11	82,78	47,31	35,47	5,00	4,00	5,97	24,84	0,00	0,00	25,59	0,00	25,59	-	82,25	0,00	2,04			8,02
16.01.15	24,00		191,86	167,51	24,36	82,75	47,26	35,49	5,00	4,00	6,01	23,76	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	-	82,18	0,00	1,95			7,97
17.01.15	24,00		192,87	165,07	27,80	82,59	47,24	35,35	5,00	4,00	5,99	26,24	0,00	0,00	27,03	0,00	27,03	-	82,04	0,00	2,15			8,14
18.01.15	24,00		194,07	164,25	29,83	82,81	47,27	35,54	5,00	4,00	5,99	28,30	0,00	0,00	29,16	0,00	29,16	-	82,33	0,00	2,33			8,32
19.01.15	24,00		191,81	165,39	26,42	82,79	47,34	35,45	5,00	4,00	6,01	24,85	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61	-	82,26	0,00	2,04			8,06
20.01.15	24,00		189,53	164,98	24,55	84,11	46,70	37,41	5,00	4,00	6,26	23,63	0,00	0,00	24,37	0,00	24,37	-	83,79	0,00	1,98			8,24
21.01.15	24,00		190,34	163,56	26,78	86,47	46,35	40,11	5,00	4,00	6,61	26,50	0,00	0,00	27,37	0,00	27,37	-	85,87	0,00	2,28			8,89
22.01.15	24,00		189,90	163,34	26,56	87,24	45,90	41,34	5,00	4,00	6,84	25,85	0,00	0,00	26,71	0,00	26,71	-	86,77	0,00	2,24			9,08
23.01.15	24,00		191,49	164,67	26,81	88,47	47,10	41,36	5,00	4,00	6,86	26,56	0,00	0,00	27,47	0,00	27,47	-	87,84	0,00	2,33			9,19
Среднее	24,00	-	191,49	165,13	26,36	81,70	45,65	36,05	5,00	4,00	6,01	25,88	-	-	26,65	-	26,65	-	81,20	-	2,10	-	-	8,11
Итого	744,00		5936,16	5119,07	817,09						186,31	802,41	0,00	0,00	826,16	0,00	826,16	0,00			65,11	0,00	0,00	251,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 15:00	46320,68	37241,41	10952,54	0,00	11208,20	0,00	2044,89	-
	24.01.15 14:00	52249,56	42355,02	11753,16	0,00	12032,63	0,00	2296,95	-

Период расчета по среднему: суток,
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **251,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **826,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 01 15 г.
печать энергосбыта

65,03