Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9007.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 95-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00	-	96,02	82,42	13,60	76,26	46,38	29,88	7,00	5,00	2,05	34,37	22,01	12,36	35,28	22,25	13,03	-	76,13	53,21	1,45			3,50
25.12.14	24,00	-	96,00	82,86	13,14	76,37	46,14	30,23	7,00	5,00	2,09	34,00	22,13	11,87	34,92	22,37	12,55	-	76,26	53,06	1,42			3,51
26.12.14	24,00	-	98,48	84,48	14,00	77,10	46,69	30,41	7,00	5,00	2,15	35,26	22,59	12,67	36,20	22,83	13,37	-	77,02	53,74	1,50			3,65
27.12.14	24,00	-	98,57	83,92	14,65	77,63	47,16	30,47	7,00	5,00	2,15	35,70	22,41	13,29	36,67	22,65	14,02	-	77,51	54,20	1,55			3,70
28.12.14	24,00	-	98,05	83,35	14,70	77,42	46,94	30,48	7,00	5,00	2,13	35,61	22,24	13,37	36,56	22,48	14,08	-	77,32	54,05	1,55			3,68
29.12.14	24,00	-	97,29	83,48	13,81	77,72	46,61	31,11	7,00	5,00	2,17	34,80	22,27	12,53	35,73	22,51	13,22	-	77,58	53,63	1,51			3,67
30.12.14	24,00	-	97,92	82,33	15,59	78,58	46,43	32,15	7,00	5,00	2,21	36,28	21,95	14,33	37,29	22,19	15,10	-	78,52	54,09	1,66			3,88
31.12.14	24,00	-	101,51	81,71	19,80	80,88	48,25	32,63	7,00	5,00	2,23	40,37	21,79	18,58	41,55	22,03	19,52	-	80,79	56,28	2,04			4,27
01.01.15	24,00	-	95,68	84,72	10,96	80,74	49,29	31,45	7,00	5,00	2,21	32,38	22,69	9,69	33,32	22,93	10,39	-	80,63	55,90	1,34			3,55
02.01.15	24,00	-	94,81	84,69	10,12	80,48	49,48	31,00	7,00	5,00	2,18	31,57	22,68	8,89	32,45	22,92	9,53	-	80,35	56,06	1,27			3,44
03.01.15	24,00	-	95,74	84,29	11,45	80,34	49,30	31,04	7,00	5,00	2,17	32,74	22,57	10,17	33,67	22,81	10,86	-	80,22	55,86	1,37			3,54
04.01.15	24,00	-	96,82	83,25	13,57	80,44	49,00	31,44	7,00	5,00	2,18	34,63	22,28	12,35	35,60	22,52	13,08	-	80,32	56,18	1,53			3,71
05.01.15	24,00	-	96,17	83,03	13,14	80,94	48,27	32,67	7,00	5,00	2,26	34,08	22,25	11,83	35,08	22,49	12,59	-	80,86	55,59	1,52			3,78
06.01.15	24,00	-	96,87	82,83	14,04	82,38	48,43	33,95	7,00	5,00	2,34	34,96	22,17	12,79	36,01	22,41	13,60	-	82,24	56,09	1,64			3,97
07.01.15	24,00	-	96,73	82,82	13,91	82,44	48,21	34,23	7,00	5,00	2,36	34,82	22,18	12,64	35,87	22,42	13,45	-	82,28	56,05	1,62			3,98
08.01.15	24,00	-	95,99	82,82	13,17	82,29	47,94	34,35	7,00	5,00	2,37	34,04	22,19	11,85	35,08	22,43	12,65	-	82,18	55,70	1,56			3,93
09.01.15	24,00	-	95,40	83,71	11,69	82,44	49,15	33,29	7,00	5,00	2,31	32,88	22,44	10,44	33,88	22,68	11,20	-	82,30	56,26	1,44			3,75
10.01.15	24,00	-	96,92	83,82	13,10	82,40	49,92	32,48	7,00	5,00	2,26	34,32	22,42	11,90	35,36	22,68	12,68	-	82,27	57,13	1,54			3,81
11.01.15	24,00	-	97,89	83,31	14,58	82,28	49,75	32,53	7,00	5,00	2,26	35,67	22,26	13,41	36,73	22,50	14,23	-	82,14	57,08	1,66			3,91
12.01.15	24,00	-	96,88	82,78	14,10	82,46	49,51	32,95	7,00	5,00	2,28	34,95	22,12	12,83	36,04	22,36	13,68	-	82,34	56,97	1,62			3,89
13.01.15	24,00	-	94,57	82,88	11,69	82,44	48,97	33,47	7,00	5,00	2,30	32,60	22,15	10,45	33,57	22,40	11,17	-	82,30	56,22	1,44			3,74
14.01.15	24,00	-	96,32	83,58	12,74	82,49	49,79	32,70	7,00	5,00	2,27	33,85	22,34	11,51	34,87	22,58	12,29	-	82,35	56,95	1,52			3,79
15.01.15	24,00	-	95,45	84,45	11,00	82,47	50,11	32,36	7,00	5,00	2,26	32,38	22,58	9,80	33,36	22,82	10,54	-	82,32	56,98	1,38			3,65
16.01.15	24,00	-	96,68	84,47	12,21	82,45	50,09	32,36	7,00	5,00	2,27	33,53	22,59	10,94	34,54	22,83	11,71	-	82,31	57,13	1,47			3,74
17.01.15	24,00	-	98,06	83,92	14,14	82,31	50,18	32,13	7,00	5,00	2,24	35,38	22,39	12,99	36,46	22,67	13,79	-	82,18	57,63	1,62			3,87
18.01.15	24,00	-	97,97	83,82	14,15	82,55	50,17	32,38	7,00	5,00	2,26	35,43	22,45	12,98	36,49	22,73	13,76	-	82,43	57,53	1,63			3,89
19.01.15	24,00	-	96,01	84,19	11,82	82,49	50,17	32,32	7,00	5,00	2,26	33,20	22,62	10,58	34,19	22,88	11,31	-	82,35	57,22	1,44			3,70
20.01.15	24,00	-	97,19	83,34	13,85	84,01	49,94	34,07	7,00	5,00	2,35	35,03	22,32	12,71	36,11	22,64	13,47	-	83,98	57,66	1,66			4,01
21.01.15	24,00	-	95,58	82,80	12,78	86,13	49,85	36,28	7,00	5,00	2,48	33,85	22,24	11,61	34,97	22,51	12,46	-	85,97	57,53	1,63			4,11
22.01.15	24,00		96,81	83,45	13,36	81,00	48,69	32,30	7,00	5,00	2,24	34,44	22,32	12,12	35,44	22,57	12,87	-	80,88	55,93	1,54	-	-	3,78
23.01.15	24,00		96,81	83,45	13,36	81,00	48,69	32,30	7,00	5,00	2,24	34,44	22,32	12,12	35,44	22,57	12,87	-	80,88	55,93	1,54	-	-	3,78
Среднее	24,00	-	96,81	83,45	13,36	81,00	48,69	32,30	7,00	5,00	2,24	34,44	22,32	12,12	35,44	22,57	12,87	-	80,88	55,93	1,54	-	-	3,78
Итого	744,00		3001,20	2586,97	414,22						69,53	1067,55	691,96	375,59	1098,74	699,66	399,08	0,00			47,64	0,00	0,00	117,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	04.01.15 19:00	7254,65	5954,18	2505,04	1148,29	2569,19	1159,36	283,03	
	24.01.15 08:00	8851,01	7335,36	3069,54	1517,93	3150,75	1533,21	346,47	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °C = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **399,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 01 _____ г.

47,53