Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9005.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 99 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205811 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	112,81	97,97	14,84	76,24	46,39	29,85	7,00	5,00	2,98	14,10	-	-	14,46	-	-	-	76,16	-	1,07			4,06
25.12.14	24,00	-	114,89	98,40	16,49	76,37	46,03	30,34	7,00	5,00	3,04	15,81	-	-	16,23	-	-	-	76,39	-	1,21			4,25
26.12.14	24,00	-	117,19	100,57	16,62	77,14	46,50	30,64	7,00	5,00	3,13	15,96	-	-	16,38	-	-	-	77,32	-	1,24			4,37
27.12.14	24,00	-	117,42	99,56	17,86	77,61	46,82	30,79	7,00	5,00	3,12	17,17	-	-	17,63	-	-	-	77,54	-	1,33			4,45
28.12.14	24,00	-	116,79	98,73	18,06	77,40	46,51	30,89	7,00	5,00	3,10	17,40	-	-	17,87	-	-	-	77,44	-	1,35			4,45
29.12.14	24,00	-	115,21	99,25	15,96	77,73	46,35	31,38	7,00	5,00	3,17	15,30	-	-	15,71	-	-	-	77,69	-	1,19			4,36
30.12.14	24,00	-	115,63	97,44	18,19	78,65	45,97	32,68	7,00	5,00	3,24	17,51	-	-	17,98	-	-	-	78,83	-	1,38			4,61
31.12.14	24,00	-	119,77	96,20	23,57	80,85	47,29	33,56	7,00	5,00	3,29	22,84	-	-	23,50	-	-	-	80,90	-	1,85			5,14
01.01.15	24,00	-	113,89	101,13	12,76	80,67	48,99	31,68	7,00	5,00	3,28	11,95	-	-	12,31	-	-	-	80,63	-	0,96			4,24
02.01.15	24,00	-	115,29	100,68	14,61	80,46	49,26	31,20	7,00	5,00	3,20	13,89	-	-	14,31	-	-	-	80,37	-	1,12			4,32
03.01.15	24,00	-	114,96	100,19	14,77	80,29	49,32	30,97	7,00	5,00	3,17	14,04	-	-	14,44	-	-	-	80,18	-	1,12			4,29
04.01.15	24,00	-	113,20	99,14	14,06	80,39	48,73	31,66	7,00	5,00	3,20	13,41	-	-	13,80	-	-	-	80,31	-	1,08			4,27
05.01.15	24,00	-	115,05	98,70	16,35	80,99	48,10	32,89	7,00	5,00	3,30	15,71	-	-	16,17	-	-	-	81,13	-	1,27			4,58
06.01.15	24,00	-	113,13	98,41	14,72	82,35	48,16	34,19	7,00	5,00	3,42	14,14	-	-	14,56	-	-	-	82,21	-	1,16			4,58
07.01.15	24,00	-	113,70	98,62	15,08	82,39	48,02	34,37	7,00	5,00	3,45	14,42	-	-	14,86	-	-	-	82,23	-	1,19			4,64
08.01.15	24,00	-	112,35	98,59	13,76	82,28	47,86	34,42	7,00	5,00	3,46	13,04	-	-	13,44	-	-	-	82,26	-	1,07			4,53
09.01.15	24,00	-	113,27	99,52	13,75	82,39	48,89	33,50	7,00	5,00	3,40	12,98	-	-	13,37	-	-	-	82,33	-	1,07			4,47
10.01.15	24,00	-	113,83	99,67	14,16	82,36	49,47	32,89	7,00	5,00	3,35	13,40	-	-	13,80	-	-	-	82,28	-	1,10			4,45
11.01.15	24,00	-	114,39	98,90	15,49	82,24	49,48	32,76	7,00	5,00	3,31	14,79	-	-	15,25	-	-	-	82,12	-	1,21			4,52
12.01.15	24,00	-	114,19	98,48	15,71	82,42	49,15	33,27	7,00	5,00	3,35	14,95	-	-	15,39	-	-	-	82,37	-	1,23			4,58
13.01.15	24,00	-	112,43	98,64	13,79	82,41	49,06	33,35	7,00	5,00	3,36	13,02	-	-	13,41	-	-	-	82,33	-	1,07			4,43
14.01.15	24,00	-	112,51	99,65	12,86	82,44	49,70	32,74	7,00	5,00	3,33	12,12	-	-	12,48	-	-	-	82,28	-	1,00			4,33
15.01.15	24,00	-	115,06	100,34	14,72	82,42	50,06	32,36	7,00	5,00	3,32	13,91	-	-	14,33	-	-	-	82,31	-	1,15			4,47
16.01.15	24,00	-	114,24	100,69	13,55	82,40	50,03	32,37	7,00	5,00	3,33	12,71	-	-	13,08	-	-	-	82,28	-	1,05			4,38
17.01.15	24,00	-	115,26	100,16	15,10	82,24	50,05	32,19	7,00	5,00	3,30	14,25	-	-	14,66	-	-	-	82,12	-	1,17			4,47
18.01.15	24,00	-	116,06	99,57	16,49	82,49	50,11	32,38	7,00	5,00	3,30	15,60	-	-	16,08	-	-	-	82,47	-	1,29			4,59
19.01.15	24,00	-	115,30	99,83	15,47	82,43	50,04	32,39	7,00	5,00	3,32	14,54	-	-	14,97	-	-	-	82,35	-	1,20			4,51
20.01.15	24,00	-	112,70	98,98	13,72	84,04	49,86	34,18	7,00	5,00	3,46	12,76	-	-	13,16	-	-	-	84,40	-	1,08			4,54
21.01.15	24,00	-	111,33	98,21	13,12	86,13	49,85	36,28	7,00	5,00	3,65	12,16	-	-	12,55	-	-	-	85,98	-	1,05			4,70
22.01.15	24,00	-	112,45	98,22	14,23	87,03	49,66	37,37	7,00	5,00	3,76	13,23	-	-	13,67	-	-	-	87,15	-	1,15			4,92
23.01.15	24,00	-	113,04	99,01	14,03	88,11	50,71	37,40	7,00	5,00	3,80	13,01	-	-	13,46	-	-	-	87,93	-	1,14			4,95
Среднее	24,00	-	114,43	99,14	15,29	81,40	48,59	32,80	7,00	5,00	3,32	14,52	-	-	14,95	-	-	-	81,36	-	1,18	-	-	4,50
Итого	744,00		3547,34	3073,45	473,89						102,87	450,12	0,00	0,00	463,31	0,00	0,00	0,00			36,55	0,00	0,00	139,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	04.01.15 19:00	3164,46	2720,58	425,03	-	436,39	-	116,22	-
	24.01.15 15:00	5419,58	4687,49	697,16	-	716,84	-	206,83	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,05 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,38** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **463,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «29» 01 15

365