ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-5
Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12002934
Подающий тр. расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**
Обратн.тр. Gmax Термопреобр. Преобр. давления
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.14	24	-	68,18	9	233,386	-	-	46,72	6,5	233,386	-	21,46	0,000	-	-	-	5,021
24.12.14	24	-	70,64	9	232,217	-	-	47,34	6,5	232,217	-	23,30	0,000	-	-	-	5,423
25.12.14	24	-	73,73	9	229,512	-	-	48,41	6,5	229,512	-	25,32	0,000	-	-	-	5,825
26.12.14	24	-	77,42	9	227,754	-	-	50,03	6,5	227,754	-	27,39	0,000	-	-	-	6,25
27.12.14	24	-	77,05	9	230,673	-	-	50,38	6,5	230,673	-	26,67	0,000	-	-	-	6,166
28.12.14	24	-	77,5	9	229,395	-	-	50,41	6,5	229,395	-	27,09	0,000	-	-	-	6,229
29.12.14	24	-	80,14	9	227,377	-	-	51,31	6,5	227,377	-	28,83	0,000	-	-	-	6,571
30.12.14	24	-	79,59	9	227,22	-	-	50,87	6,5	227,22	-	28,72	0,000	-	-	-	6,54
31.12.14	24	-	74,56	9	229,317	-	-	49,33	6,5	229,317	-	25,23	0,000	-	-	-	5,797
01.01.15	24	-	68,21	9	231,715	-	-	46,86	6,5	231,715	-	21,35	0,000	-	-	-	4,959
02.01.15	24	-	69,23	9	231,617	-	-	47,65	6,5	231,615	-	21,58	0,002	-	-	-	5,009
03.01.15	24	-	71,28	9	227,456	-	-	48,37	6,5	227,421	-	22,91	0,035	-	-	-	5,227
04.01.15	24	-	72,83	9	228,479	-	-	48,72	6,5	228,479	-	24,11	0,000	-	-	-	5,52
05.01.15	24	-	72,74	9	229,917	-	-	48,08	6,5	229,917	-	24,66	0,000	-	-	-	5,682
06.01.15	24	-	76,38	9	230,491	-	-	49,11	6,5	230,491	-	27,27	0,000	-	-	-	6,299
07.01.15	24	-	81,2	9	229,177	-	-	51,37	6,5	229,177	-	29,83	0,000	-	-	-	6,851
08.01.15	24	-	79,58	9	228,521	-	-	50,68	6,5	228,521	-	28,90	0,000	-	-	-	6,619
09.01.15	24	-	75,76	9	229,127	-	-	49,8	6,5	229,127	-	25,96	0,000	-	-	-	5,961
10.01.15	24	-	73,99	9	229,555	-	-	49,22	6,5	229,555	-	24,77	0,000	-	-	-	5,698
11.01.15	24	-	72,55	9	229,767	-	-	48,84	6,5	229,767	-	23,71	0,000	-	-	-	5,46
12.01.15	24	-	70,75	9	230,169	-	-	47,63	6,5	230,169	-	23,12	0,000	-	-	-	5,335
13.01.15	24	-	73,71	9	229,706	-	-	48,91	6,5	229,706	-	24,80	0,000	-	-	-	5,708
14.01.15	24	-	71,28	9	224,322	-	-	53,5	6,5	223,626	-	17,78	0,696	-	-	-	4,164
15.01.15	24	-	68,38	9	233,345	-	-	47,99	6,5	233,211	-	20,39	0,134	-	-	-	4,776
16.01.15	24	-	67,04	9	232,995	-	-	46,32	6,5	232,911	-	20,72	0,084	-	-	-	4,842
17.01.15	24	-	66,14	9	232,404	-	-	45,94	6,5	232,404	-	20,20	0,000	-	-	-	4,704
18.01.15	24	-	65,85	9	232,602	-	-	45,9	6,5	232,602	-	19,95	0,000	-	-	-	4,649
19.01.15	24	-	66,23	9	232,346	-	-	45,95	6,5	232,346	-	20,28	0,000	-	-	-	4,723
20.01.15	24	-	68,76	9	225,555	-	-	46,03	6,5	225,171	-	22,73	0,384	-	-	-	5,156
21.01.15	24	-	74,43	9	225,471	-	-	47,92	6,5	225,471	-	26,51	0,000	-	-	-	5,991
22.01.15	24	-	77,33	9	225,889	-	-	48,93	6,5	225,786	-	28,40	0,103				6,435
Среднее	24,00	-	72,98	9,00	229,596	-	-	48,66	6,50	229,550	-	24,32	0,046	-	-	-	5,600
Итого	744,0				7117,477	0,000				7116,039	0,000		1,438	0,00	0,00	0,00	173,59
Ориентировочно до конца месяца(+)					2066,480					2065,746			0,734				46,93
Корректировка за прошлый месяц (-)					0,000					0,000			0,000				0,00
Итого за январь 2015 :					9183,957					9181,785			2,172				220,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.12.14 23:00	5666,598	-	5665,578	-	-	-	117,221	
22.01.15 23:00	12784,075	-	12781,616	-	-	-	290,812	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
29. 01. 2015