ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48529

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 40			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.14	24	-	70,10	10,30	168,230	-	-	48,84	5,60	166,220	-	21,26	2,010	0,00	0,00	0,00	3,688
24.12.14	24	-	71,49	10,30	168,110	-	-	49,23	5,60	166,120	-	22,26	1,990	0,00	0,00	0,00	3,853
25.12.14	24	-	74,85	10,30	168,190	-	-	50,55	5,60	166,160	-	24,30	2,030	0,00	0,00	0,00	4,203
26.12.14	24	-	78,87	10,30	168,290	-	-	52,57	5,60	166,200	-	26,30	2,090	0,00	0,00	0,00	4,551
27.12.14	24	-	79,53	10,30	168,330	-	-	53,18	5,60	166,360	-	26,35	1,970	0,00	0,00	0,00	4,553
28.12.14	24	-	79,40	10,30	168,160	-	-	53,10	5,60	166,130	-	26,30	2,030	0,00	0,00	0,00	4,548
29.12.14	24	-	79,52	10,30	166,860	-	-	52,72	5,60	164,830	-	26,80	2,030	0,00	0,00	0,00	4,591
30.12.14	24	-	79,85	10,30	166,000	-	-	52,40	5,60	163,990	-	27,45	2,010	0,00	0,00	0,00	4,678
31.12.14	24	-	75,13	10,30	165,890	-	-	50,93	5,60	164,020	-	24,20	1,870	0,00	0,00	0,00	4,122
01.01.15	24	-	70,86	10,30	165,900	-	-	49,31	5,60	164,020	-	21,55	1,880	0,00	0,00	0,00	3,678
02.01.15	24	-	68,39	10,30	165,870	-	-	48,33	5,60	164,030	-	20,06	1,840	0,00	0,00	0,00	3,428
03.01.15	24	-	69,68	10,30	165,880	-	-	48,96	5,60	164,030	-	20,72	1,850	0,00	0,00	0,00	3,538
04.01.15	24	-	71,40	10,30	165,820	-	-	49,63	5,60	163,940	-	21,77	1,880	0,00	0,00	0,00	3,716
05.01.15	24	-	71,60	10,30	165,920	-	-	49,08	5,60	164,010	-	22,52	1,910	0,00	0,00	0,00	3,843
06.01.15	24	-	78,37	10,30	166,020	-	-	51,72	5,60	164,050	-	26,65	1,970	0,00	0,00	0,00	4,542
07.01.15	24	-	82,00	10,30	165,950	-	-	53,70	5,60	164,010	-	28,30	1,940	0,00	0,00	0,00	4,816
08.01.15	24	-	81,37	10,30	165,930	-	-	53,49	5,60	163,980	-	27,88	1,950	0,00	0,00	0,00	4,747
09.01.15	24	-	79,66	10,30	165,870	-	-	53,55	5,60	163,820	-	26,11	2,050	0,00	0,00	0,00	4,457
10.01.15	24	-	77,36	10,30	165,940	-	-	52,83	5,60	163,930	-	24,53	2,010	0,00	0,00	0,00	4,190
11.01.15	24	-	74,53	10,30	166,030	-	-	51,49	5,60	164,010	-	23,04	2,020	0,00	0,00	0,00	3,942
12.01.15	24	-	69,36	10,30	165,470	-	-	48,46	5,60	163,500	-	20,90	1,970	0,00	0,00	0,00	3,565
13.01.15	24	-	72,17	10,30	165,260	-	-	49,56	5,60	163,360	-	22,61	1,900	0,00	0,00	0,00	3,844
14.01.15	24	-	71,35	10,30	165,990	-	-	49,64	5,60	164,030	-	21,71	1,960	0,00	0,00	0,00	3,713
15.01.15	24	-	69,93	10,30	166,060	-	-	49,10	5,60	164,080	-	20,83	1,980	0,00	0,00	0,00	3,567
16.01.15	24	-	68,23	10,30	165,870	-	-	48,23	5,60	163,970	-	20,00	1,900	0,00	0,00	0,00	3,419
17.01.15	24	-	67,58	10,30	166,030	-	-	48,01	5,60	164,190	-	19,57	1,840	0,00	0,00	0,00	3,349
18.01.15	24	-	67,58	10,30	165,880	-	-	47,94	5,60	164,070	-	19,64	1,810	0,00	0,00	0,00	3,355
19.01.15	24	-	67,51	10,30	166,080	-	-	47,75	5,60	164,240	-	19,76	1,840	0,00	0,00	0,00	3,383
20.01.15	24	-	68,54	10,30	165,920	-	-	47,23	5,60	164,050	-	21,31	1,870	0,00	0,00	0,00	3,640
21.01.15	24	-	72,56	10,30	165,920	-	-	48,52	5,60	164,020	-	24,04	1,900	0,00	0,00	0,00	4,093
22.01.15	24	-	75,59	10,30	162,590	-	-	49,15	5,60	160,600	-	26,44	1,990	0,00	0,00	0,00	4,411
Среднее	24,00	-	73,69	10,30	166,266	-	-	50,30	5,60	164,322	-	23,39	1,945	-	-	-	4,001
Итого	744,0				5154,260	0,000				5093,970	0,000		60,290	0,00	0,00	0,00	124,02

Ориентировочно до конца месяца(+)	1489,230		1472,323	16,907	32,98
Корректировка за прошлый месяц (-)	1511,344		1494,257	17,087	29,31
Итого за январь 2015 :	5132,146		5072,036	60,110	127,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.14 00:00	124222,000	-	74249,020	-	0,000	0,000	4226,822	
23.01.15 10:00	129441,760	-	79407,690	-	0,000	0,000	4352,749	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды, tхв= ___ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата
29.01.2015