ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48493

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 40			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.14	24	-	69,92	10,30	136,380	-	-	44,92	5,60	136,230	-	25,00	0,150	0,00	0,00	0,00	3,424
24.12.14	24	-	71,05	10,30	136,270	-	-	44,99	5,60	135,670	-	26,06	0,600	0,00	0,00	0,00	3,586
25.12.14	24	-	74,38	10,30	136,520	-	-	46,10	5,60	135,750	-	28,28	0,770	0,00	0,00	0,00	3,906
26.12.14	24	-	78,53	10,30	135,800	-	-	47,74	5,60	135,670	-	30,79	0,130	0,00	0,00	0,00	4,199
27.12.14	24	-	79,31	10,30	136,000	-	-	48,44	5,60	135,370	-	30,87	0,630	0,00	0,00	0,00	4,238
28.12.14	24	-	79,21	10,30	134,970	-	-	48,20	5,60	134,720	-	31,01	0,250	0,00	0,00	0,00	4,210
29.12.14	24	-	79,31	10,30	146,750	-	-	49,25	5,60	146,080	-	30,06	0,670	0,00	0,00	0,00	4,455
30.12.14	24	-	79,54	10,30	155,140	-	-	50,01	5,60	154,480	-	29,53	0,660	0,00	0,00	0,00	4,628
31.12.14	24	-	75,54	10,30	154,750	-	-	48,83	5,60	153,780	-	26,71	0,970	0,00	0,00	0,00	4,192
01.01.15	24	-	70,83	10,30	153,720	-	-	47,37	5,60	153,140	-	23,46	0,580	0,00	0,00	0,00	3,644
02.01.15	24	-	68,29	10,30	153,150	-	-	46,35	5,60	152,580	-	21,94	0,570	0,00	0,00	0,00	3,395
03.01.15	24	-	69,31	10,30	152,170	-	-	46,77	5,60	152,020	-	22,54	0,150	0,00	0,00	0,00	3,444
04.01.15	24	-	71,22	10,30	151,880	-	-	47,42	5,60	151,380	-	23,80	0,500	0,00	0,00	0,00	3,647
05.01.15	24	-	71,30	10,30	151,410	-	-	46,46	5,60	151,010	-	24,84	0,400	0,00	0,00	0,00	3,791
06.01.15	24	-	77,61	10,30	151,110	-	-	48,61	5,60	150,530	-	29,00	0,580	0,00	0,00	0,00	4,420
07.01.15	24	-	81,79	10,30	150,450	-	-	50,52	5,60	149,850	-	31,27	0,600	0,00	0,00	0,00	4,748
08.01.15	24	-	81,06	10,30	149,820	-	-	50,22	5,60	149,190	-	30,84	0,630	0,00	0,00	0,00	4,664
09.01.15	24	-	79,69	10,30	149,320	-	-	50,49	5,60	148,620	-	29,20	0,700	0,00	0,00	0,00	4,410
10.01.15	24	-	77,15	10,30	148,740	-	-	49,79	5,60	148,260	-	27,36	0,480	0,00	0,00	0,00	4,107
11.01.15	24	-	74,90	10,30	148,510	-	-	49,03	5,60	147,830	-	25,87	0,680	0,00	0,00	0,00	3,887
12.01.15	24	-	69,11	10,30	147,350	-	-	45,74	5,60	146,880	-	23,37	0,470	0,00	0,00	0,00	3,473
13.01.15	24	-	71,85	10,30	146,610	-	-	46,54	5,60	146,100	-	25,31	0,510	0,00	0,00	0,00	3,746
14.01.15	24	-	71,34	10,30	146,340	-	-	46,89	5,60	146,030	-	24,45	0,310	0,00	0,00	0,00	3,602
15.01.15	24	-	69,69	10,30	146,360	-	-	46,17	5,60	145,750	-	23,52	0,610	0,00	0,00	0,00	3,481
16.01.15	24	-	68,25	10,30	145,870	-	-	45,47	5,60	145,140	-	22,78	0,730	0,00	0,00	0,00	3,365
17.01.15	24	-	67,44	10,30	145,820	-	-	45,22	5,60	144,980	-	22,22	0,840	0,00	0,00	0,00	3,290
18.01.15	24	-	67,37	10,30	144,910	-	-	45,08	5,60	144,330	-	22,29	0,580	0,00	0,00	0,00	3,266
19.01.15	24	-	67,34	10,30	144,600	-	-	44,94	5,60	144,280	-	22,40	0,320	0,00	0,00	0,00	3,263
20.01.15	24	-	68,15	10,30	144,180	-	-	44,23	5,60	143,880	-	23,92	0,300	0,00	0,00	0,00	3,472
21.01.15	24	-	72,07	10,30	143,910	-	-	45,03	5,60	143,840	-	27,04	0,070	0,00	0,00	0,00	3,901
22.01.15	24	-	75,08	10,30	140,440	-	-	45,36	5,60	140,250	-	29,72	0,190	0,00	0,00	0,00	4,195
Среднее	24,00	-	73,47	10,30	146,105	-	-	47,17	5,60	145,601	-	26,30	0,504	-	-	-	3,873
Итого	744,0				4529,250	0,000				4513,620	0,000		15,630	0,00	0,00	0,00	120,05
Ориентировочно до конца месяца(+)					1298,224					1294,329			3,896				31,82
Корректировка за прошлый месяц (-)					1229,799					1224,604			5,194				27,73
Итого за январь 2015 :					4597,676					4583,344			14,331				124,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.14 01:00	97850,190	-	94395,760	-	0,000	0,000	2402,759	
23.01.15 11:00	102434,550	-	98964,210	-	0,000	0,000	2524,666	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

29. 01. 2015