Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Елизарова 15 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0115.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15150 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

			Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	*	183,55	163,68	19,87	80,20	49,58	30,62	6,10	4,00	5,27	16,80	-	-	17,29	-	17,29	-	80,04	-	1,35	-	-	6,61
25.12.14	24,00	*	183,55	163,68	19,87	80,20	49,58	30,62	6,10	4,00	5,27	16,80	-	-	17,29	-	17,29	-	80,04	-	1,35	-	-	6,61
26.12.14	24,00	*	183,55	163,68	19,87	80,20	49,58	30,62	6,10	4,00	5,27	16,80	-	-	17,29	-	17,29	-	80,04	-	1,35	-	-	6,61
27.12.14	24,00	*	183,55	163,68	19,87	80,20	49,58	30,62	6,10	4,00	5,27	16,80	-	-	17,29	-	17,29	-	80,04	-	1,35	-	-	6,61
28.12.14	24,00	*	183,55	163,68	19,87	80,20	49,58	30,62	6,10	4,00	5,27	16,80	-	-	17,29	-	17,29	-	80,04	-	1,35	-	-	6,61
29.12.14	24,00	*	183,55	163,68	19,87	80,20	49,58	30,62	6,10	4,00	5,27	16,80	-	-	17,29	-	17,29	-	80,04	-	1,35	-	-	6,61
30.12.14	24,00		183,25	160,80	22,45	76,57	46,53	30,04	6,10	4,00	5,09	19,11	0,00	0,00	19,62	0,00	19,62	-	77,03	0,00	1,47			6,56
31.12.14	24,00		189,04	161,68	27,36	77,93	47,83	30,10	6,10	4,00	5,12	24,28	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	-	77,94	0,00	1,89			7,01
01.01.15	24,00		181,68	166,41	15,27	78,29	49,24	29,05	6,10	4,00	5,10	12,08	0,00	0,00	12,41	0,00	12,41	-	77,98	0,00	0,94			6,04
02.01.15	24,00		182,01	165,83	16,18	78,22	49,51	28,71	6,10	4,00	5,01	13,12	0,00	0,00	13,48	0,00	13,48	-	78,00	0,00	1,02			6,04
03.01.15	24,00		182,59	166,56	16,03	78,34	49,80	28,54	6,10	4,00	5,00	13,02	0,00	0,00	13,38	0,00	13,38	-	78,21	0,00	1,02			6,02
04.01.15	24,00		181,41	165,33	16,08	78,05	49,31	28,73	6,10	4,00	5,00	13,13	0,00	0,00	13,49	0,00	13,49	-	77,71	0,00	1,02			6,02
05.01.15	24,00		181,83	163,84	17,99	78,95	48,79	30,16	6,10	4,00	5,18	15,04	0,00	0,00	15,46	0,00	15,46	-	78,91	0,00	1,19			6,37
06.01.15	24,00		180,78	163,04	17,74	80,20	48,76	31,45	6,10	4,00	5,37	14,81	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23	-	80,17	0,00	1,19			6,56
07.01.15	24,00		180,26	163,15	17,10	79,96	48,57	31,39	6,10	4,00	5,37	14,12	0,00	0,00	14,52	0,00	14,52	-	79,72	0,00	1,13			6,50
08.01.15	24,00		180,98	163,36	17,62	80,02	48,64	31,38	6,10	4,00	5,38	14,62	0,00	0,00	15,04	0,00	15,04	-	79,73	0,00	1,17			6,55
09.01.15	24,00		181,91	165,01	16,90	81,22	50,04	31,17	6,10	4,00	5,41	13,78	0,00	0,00	14,19	0,00	14,19	-	80,85	0,00	1,11			6,53
10.01.15	24,00		183,62	164,03	19,59	80,46	50,05	30,41	6,10	4,00	5,25	16,53	0,00	0,00	17,01	0,00	17,01	-	80,42	0,00	1,33			6,58
11.01.15	24,00		182,42	163,99	18,44	80,39	50,21	30,18	6,10	4,00	5,21	15,38	0,00	0,00	15,82	0,00	15,82	-	80,22	0,00	1,23			6,44
12.01.15	24,00		181,15	163,67	17,48	79,87	49,75	30,12	6,10	4,00	5,19	14,44	0,00	0,00	14,85	0,00	14,85	-	79,53	0,00	1,15			6,34
13.01.15	24,00		190,67	159,77	30,90	80,60	49,35	31,24	6,10	4,00	5,24	27,92	0,00	0,00	28,74	0,00	28,74	-	80,58	0,00	2,25			7,49
14.01.15	24,00		199,19	156,44	42,75	80,45	49,30	31,15	6,10	4,00	5,10	39,94	0,00	0,00	41,11	0,00	41,11	-	80,69	0,00	3,22			8,32
15.01.15	24,00		182,45	165,24	17,21	80,58	50,45	30,13	6,10	4,00	5,24	14,14	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55	-	80,18	0,00	1,13			6,38
16.01.15	24,00		182,98	164,97	18,00	79,82	50,10	29,72	6,10	4,00	5,16	14,92	0,00	0,00	15,34	0,00	15,34	-	79,71	0,00	1,19			6,35
17.01.15	24,00		183,89	164,49	19,40	80,33	50,55	29,78	6,10	4,00	5,17	16,26	0,00	0,00	16,73	0,00	16,73	-	80,09	0,00	1,30			6,47
18.01.15	24,00		183,63	164,83	18,79	80,68	50,78	29,90	6,10	4,00	5,20	15,68	0,00	0,00	16,14	0,00	16,14	-	80,02	0,00	1,26			6,46
19.01.15	24,00		183,56	165,25	18,31	80,63	50,51	30,12	6,10	4,00	5,25	15,15	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59	-	80,22	0,00	1,22			6,46
20.01.15	24,00		181,71	163,62	18,09	81,55	49,88	31,67	6,10	4,00	5,45	14,91	0,00	0,00	15,36	0,00	15,36	-	81,73	0,00	1,22			6,67
21.01.15	24,00		181,53	163,26	18,27	85,36	50,99	34,36	6,10	4,00	5,90	15,06	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55	-	84,99	0,00	1,28			7,18
22.01.15	24,00		182,76	163,79	18,98	86,26	50,93	35,33	6,10	4,00	6,08	15,77	0,00	0,00	16,29	0,00	16,29	-	86,34	0,00	1,36			7,44
23.01.15	24,00		183,55	163,68	19,87	80,20	49,58	30,62	6,10	4,00	5,27	16,80	-	-	17,29	-	17,29	-	80,04	-	1,35	-	-	6,61
Среднее	24,00	-	183,55	163,68	19,87	80,20	49,58	30,62	6,10	4,00	5,27	16,80	-	-	17,29	-	17,29	-	80,04	-	1,35	-	-	6,61
Итого	744,00		5690,19	5074,15	616,04						163,34	520,81	0,00	0,00	535,85	0,00	535,85	0,00			41,71	0,00	0,00	205,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 11:00	42089,70	37378,91	8626,64	0,00	8777,07	0,00	2651,35	
	23.01.15 16:00	46701,67	41491,35	9048,76	0,00	9211,39	0,00	2856,21	

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,28 °С = -1,19 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **203,87** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **535,85** куб.м.

Нагадиз!

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «29» 01 15 г.

печать энергосбыта

40,52