Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Елизарова 19 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0115.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14797 Режим (схема): 0,7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,28

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-1 40 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-1 40 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-1 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

| | | | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.12.14 | 24,00 | | 176,81 | 156,32 | 20,49 | 74,30 | 48,11 | 26,19 | 6,10 | 4,00 | 4,22 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | 19,92 | 0,00 | 19,92 | - | 72,13 | 0,00 | 1,40 | | | 5,62 |
| 25.12.14 | 24,00 | | 175,96 | 156,24 | 19,72 | 74,80 | 47,86 | 26,94 | 6,10 | 4,00 | 4,34 | 18,66 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 0,00 | 19,11 | - | 72,54 | 0,00 | 1,35 | | | 5,69 |
| 26.12.14 | 24,00 | | 176,31 | 156,04 | 20,27 | 75,17 | 47,73 | 27,44 | 6,10 | 4,00 | 4,43 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | - | 72,71 | 0,00 | 1,38 | | | 5,81 |
| 27.12.14 | 24,00 | | 176,49 | 156,90 | 19,59 | 75,93 | 48,42 | 27,51 | 6,10 | 4,00 | 4,48 | 18,33 | 0,00 | 0,00 | 18,77 | 0,00 | 18,77 | - | 72,99 | 0,00 | 1,34 | | | 5,81 |
| 28.12.14 | 24,00 | | 176,83 | 155,32 | 21,51 | 76,29 | 48,45 | 27,84 | 6,10 | 4,00 | 4,51 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 20,64 | - | 72,75 | 0,00 | 1,47 | | | 5,97 |
| 29.12.14 | 24,00 | | 174,50 | 155,33 | 19,17 | 76,27 | 48,07 | 28,20 | 6,10 | 4,00 | 4,55 | 17,83 | 0,00 | 0,00 | 18,27 | 0,00 | 18,27 | - | 73,06 | 0,00 | 1,30 | | | 5,85 |
| 30.12.14 | 24,00 | | 173,14 | 154,45 | 18,70 | 77,49 | 48,14 | 29,35 | 6,10 | 4,00 | 4,71 | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 17,90 | - | 73,48 | 0,00 | 1,28 | | | 5,99 |
| 31.12.14 | 24,00 | | 178,29 | 153,05 | 25,24 | 78,85 | 49,42 | 29,44 | 6,10 | 4,00 | 4,75 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | - | 73,28 | 0,00 | 1,75 | | | 6,51 |
| 01.01.15 | 24,00 | | 173,01 | 158,40 | 14,61 | 79,25 | 50,77 | 28,48 | 6,10 | 4,00 | 4,71 | 13,01 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 0,00 | 13,33 | - | 74,30 | 0,00 | 0,97 | | | 5,68 |
| 02.01.15 | 24,00 | | 174,00 | 156,87 | 17,14 | 79,17 | 51,04 | 28,12 | 6,10 | 4,00 | 4,63 | 15,58 | 0,00 | 0,00 | 15,97 | 0,00 | 15,97 | - | 73,93 | 0,00 | 1,15 | | | 5,78 |
| 03.01.15 | 24,00 | | 174,32 | 157,69 | 16,63 | 79,27 | 51,34 | 27,93 | 6,10 | 4,00 | 4,59 | 15,41 | 0,00 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | 15,79 | - | 74,12 | 0,00 | 1,14 | | | 5,73 |
| 04.01.15 | 24,00 | | 173,69 | 156,31 | 17,39 | 78,99 | 50,87 | 28,13 | 6,10 | 4,00 | 4,58 | 16,24 | 0,00 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | - | 73,83 | 0,00 | 1,20 | | | 5,78 |
| 05.01.15 | 24,00 | | 172,97 | 155,09 | 17,88 | 79,94 | 50,51 | 29,44 | 6,10 | 4,00 | 4,76 | 16,78 | 0,00 | 0,00 | 17,20 | 0,00 | 17,20 | - | 74,05 | 0,00 | 1,24 | | | 6,01 |
| 06.01.15 | 24,00 | | 171,30 | 154,78 | 16,52 | 81,19 | 50,48 | 30,72 | 6,10 | 4,00 | 4,97 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 15,71 | 0,00 | 15,71 | - | 74,19 | 0,00 | 1,14 | | | 6,11 |
| 07.01.15 | 24,00 | | 172,52 | 153,67 | 18,86 | 80,96 | 50,10 | 30,86 | 6,10 | 4,00 | 4,97 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | - | 73,89 | 0,00 | 1,31 | | | 6,28 |
| 08.01.15 | 24,00 | | 172,96 | 153,97 | 19,00 | 81,03 | 50,05 | 30,98 | 6,10 | 4,00 | 5,00 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 18,31 | 0,00 | 18,31 | - | 74,15 | 0,00 | 1,32 | | | 6,32 |
| 09.01.15 | 24,00 | | 173,33 | 155,01 | 18,32 | 82,24 | 51,69 | 30,54 | 6,10 | 4,00 | 4,99 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | 17,46 | 0,00 | 17,46 | - | 74,37 | 0,00 | 1,27 | | | 6,25 |
| 10.01.15 | 24,00 | | 174,45 | 154,19 | 20,25 | 81,45 | 51,92 | 29,53 | 6,10 | 4,00 | 4,82 | 18,81 | 0,00 | 0,00 | 19,28 | 0,00 | 19,28 | - | 74,28 | 0,00 | 1,40 | | | 6,21 |
| 11.01.15 | 24,00 | | 174,26 | 153,59 | 20,67 | 81,38 | 51,99 | 29,39 | 6,10 | 4,00 | 4,78 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 0,00 | 19,71 | - | 74,15 | 0,00 | 1,43 | | | 6,21 |
| 12.01.15 | 24,00 | | 173,17 | 153,86 | 19,32 | 80,85 | 51,59 | 29,26 | 6,10 | 4,00 | 4,74 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 18,52 | 0,00 | 18,52 | - | 73,96 | 0,00 | 1,34 | | | 6,07 |
| 13.01.15 | 24,00 | | 173,25 | 154,86 | 18,39 | 81,54 | 51,56 | 29,99 | 6,10 | 4,00 | 4,88 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 17,52 | - | 74,32 | 0,00 | 1,27 | | | 6,15 |
| 14.01.15 | 24,00 | | 175,02 | 154,50 | 20,51 | 81,33 | 51,90 | 29,43 | 6,10 | 4,00 | 4,80 | 19,22 | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | - | 74,21 | 0,00 | 1,43 | | | 6,23 |
| 15.01.15 | 24,00 | | 174,01 | 155,55 | 18,45 | 81,60 | 52,42 | 29,19 | 6,10 | 4,00 | 4,81 | 16,81 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 17,24 | - | 74,30 | 0,00 | 1,25 | | | 6,06 |
| 16.01.15 | 24,00 | | 174,24 | 155,75 | 18,49 | 80,82 | 51,90 | 28,93 | 6,10 | 4,00 | 4,76 | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 17,27 | 0,00 | 17,27 | - | 74,23 | 0,00 | 1,25 | | | 6,01 |
| 17.01.15 | 24,00 | | 175,69 | 154,40 | 21,30 | 81,34 | 52,46 | 28,88 | 6,10 | 4,00 | 4,76 | 19,42 | 0,00 | 0,00 | 19,91 | 0,00 | 19,91 | - | 74,27 | 0,00 | 1,44 | | | 6,20 |
| 18.01.15 | 24,00 | | 176,90 | 153,16 | 23,74 | 81,72 | 52,87 | 28,85 | 6,10 | 4,00 | 4,76 | 21,76 | 0,00 | 0,00 | 22,31 | 0,00 | 22,31 | - | 74,10 | 0,00 | 1,61 | | | 6,37 |
| 19.01.15 | 24,00 | | 174,19 | 156,08 | 18,11 | 81,67 | 52,92 | 28,75 | 6,10 | 4,00 | 4,77 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 16,66 | 0,00 | 16,66 | - | 74,43 | 0,00 | 1,21 | | | 5,98 |
| 20.01.15 | 24,00 | | 172,83 | 153,85 | 18,98 | 82,66 | 52,25 | 30,41 | 6,10 | 4,00 | 4,98 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | - | 74,55 | 0,00 | 1,28 | | | 6,26 |
| 21.01.15 | 24,00 | | 171,58 | 152,85 | 18,74 | 86,51 | 53,27 | 33,25 | 6,10 | 4,00 | 5,46 | 16,84 | 0,00 | 0,00 | 17,27 | 0,00 | 17,27 | - | 74,82 | 0,00 | 1,26 | | | 6,72 |
| 22.01.15 | 24,00 | | 172,89 | 152,32 | 20,57 | 87,46 | 53,20 | 34,26 | 6,10 | 4,00 | 5,63 | 18,67 | 0,00 | 0,00 | 19,15 | 0,00 | 19,15 | - | 75,07 | 0,00 | 1,40 | | | 7,03 |
| 23.01.15 | 24,00 | | 166,17 | 146,06 | 20,12 | 89,21 | 53,67 | 35,54 | 6,10 | 4,00 | 5,63 | 18,13 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 18,60 | - | 75,37 | 0,00 | 1,37 | | | 7,00 |
| Среднее | 24,00 | - | 174,04 | 154,72 | 19,31 | 80,35 | 50,87 | 29,48 | 6,10 | 4,00 | 4,80 | 17,87 | - | - | 18,32 | - | 18,32 | - | 73,93 | - | 1,32 | - | - | 6,12 |
| Итого | 744,00 | | 5395,11 | 4796,44 | 598,66 | | | | | | 148,74 | 554,07 | 0,00 | 0,00 | 567,88 | 0,00 | 567,88 | 0,00 | | | 40,95 | 0,00 | 0,00 | 189,69 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.12.14 14:00 | 50987,17 | 43783,62 | 9181,64 | 0,00 | 9366,44 | 0,00 | 2201,68 | - |
| | 24.01.15 13:00 | 56375,88 | 48573,52 | 9735,33 | 0,00 | 9933,95 | 0,00 | 2392,12 | - |

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,28 °С = -1,26 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **188,43** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **567,88** куб.м.

Ошибка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «29» 01 г.

39,69