Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Елизарова 21 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0115.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14860 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	*	96,52	80,19	16,33	74,27	42,77	31,50	6,10	4,00	2,62	17,23	0,00	0,00	17,57	0,00	17,57	-	65,27	0,00	1,12			3,74
25.12.14	24,00		131,25	110,50	20,75	74,62	42,54	32,09	6,10	4,00	3,68	21,75	0,00	0,00	22,18	0,00	22,18	-	65,18	0,00	1,42			5,10
26.12.14	24,00		131,48	110,38	21,10	74,96	42,37	32,59	6,10	4,00	3,75	22,06	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	-	64,98	0,00	1,43			5,19
27.12.14	24,00		132,25	110,73	21,52	75,74	42,98	32,76	6,10	4,00	3,78	22,51	0,00	0,00	22,97	0,00	22,97	-	65,91	0,00	1,48			5,26
28.12.14	24,00		133,84	108,58	25,26	76,11	42,94	33,17	6,10	4,00	3,79	26,31	0,00	0,00	26,85	0,00	26,85	-	66,20	0,00	1,74			5,53
29.12.14	24,00	*	113,76	94,24	19,51	76,15	42,52	33,63	6,10	4,00	3,30	20,48	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	-	66,59	0,00	1,36			4,66
30.12.14	24,00		132,37	107,34	25,03	77,28	42,32	34,95	6,10	4,00	3,95	26,10	0,00	0,00	26,63	0,00	26,63	-	66,68	0,00	1,74			5,69
31.12.14	24,00		135,96	104,63	31,33	78,66	43,49	35,16	6,10	4,00	3,99	32,34	0,00	0,00	33,01	0,00	33,01	-	66,68	0,00	2,16			6,15
01.01.15	24,00		128,05	114,19	13,86	79,06	44,99	34,07	6,10	4,00	4,02	14,56	0,00	0,00	14,86	0,00	14,86	-	66,75	0,00	0,97			4,99
02.01.15	24,00		129,88	110,92	18,96	78,99	45,29	33,69	6,10	4,00	3,93	19,76	0,00	0,00	20,17	0,00	20,17	-	66,28	0,00	1,31			5,24
03.01.15	24,00		130,38	111,39	19,00	79,12	45,58	33,54	6,10	4,00	3,91	20,05	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46	-	66,81	0,00	1,34			5,25
04.01.15	24,00		129,84	110,62	19,22	78,82	45,00	33,83	6,10	4,00	3,91	20,36	0,00	0,00	20,78	0,00	20,78	-	66,44	0,00	1,35			5,26
05.01.15	24,00		130,36	108,21	22,15	79,71	44,30	35,41	6,10	4,00	4,06	23,31	0,00	0,00	23,79	0,00	23,79	-	66,16	0,00	1,54			5,60
06.01.15	24,00		129,62	108,70	20,92	80,96	44,27	36,69	6,10	4,00	4,22	21,98	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	-	67,05	0,00	1,47			5,69
07.01.15	24,00		128,71	109,39	19,33	80,73	43,90	36,83	6,10	4,00	4,24	20,34	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	-	66,63	0,00	1,35			5,60
08.01.15	24,00		128,50	109,84	18,66	80,79	43,89	36,90	6,10	4,00	4,26	19,67	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07	-	66,65	0,00	1,31			5,57
09.01.15	24,00		129,37	109,26	20,11	82,02	45,32	36,71	6,10	4,00	4,27	20,97	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	-	66,55	0,00	1,40			5,67
10.01.15	24,00		129,41	109,04	20,37	81,25	45,69	35,55	6,10	4,00	4,13	21,29	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	-	66,25	0,00	1,41			5,54
11.01.15	24,00		130,81	106,09	24,72	81,19	45,78	35,40	6,10	4,00	4,08	25,64	0,00	0,00	26,16	0,00	26,16	-	65,95	0,00	1,69			5,77
12.01.15	24,00		129,09	108,88	20,21	80,65	45,47	35,18	6,10	4,00	4,06	21,18	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	-	66,55	0,00	1,41			5,47
13.01.15	24,00		129,64	109,08	20,56	81,33	45,48	35,85	6,10	4,00	4,15	21,51	0,00	0,00	21,96	0,00	21,96	-	66,80	0,00	1,44			5,59
14.01.15	24,00	*	127,42	106,60	20,83	80,11	44,90	35,22	6,10	4,00	3,98	21,74	0,00	0,00	22,18	0,00	22,18	-	66,63	0,00	1,45			5,43
15.01.15	24,00		131,17	111,12	20,05	81,44	46,44	35,00	6,10	4,00	4,13	21,09	0,00	0,00	21,52	0,00	21,52	-	66,53	0,00	1,40			5,53
16.01.15	24,00		131,75	111,49	20,26	80,66	46,06	34,60	6,10	4,00	4,06	21,31	0,00	0,00	21,76	0,00	21,76	-	67,34	0,00	1,43			5,50
17.01.15	24,00		131,76	110,87	20,89	81,19	46,60	34,59	6,10	4,00	4,08	21,66	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	-	67,50	0,00	1,46			5,54
18.01.15	24,00	*	85,32	66,36	18,96	81,78	46,81	34,97	6,10	4,00	2,56	19,44	0,00	0,00	19,85	0,00	19,85	-	67,50	0,00	1,31			3,88
19.01.15	24,00		132,01	111,14	20,88	81,48	46,92	34,57	6,10	4,00	4,10	21,60	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	67,26	0,00	1,45			5,55
20.01.15	24,00		131,57	109,57	22,00	82,38	46,25	36,14	6,10	4,00	4,24	22,76	0,00	0,00	23,24	0,00	23,24	-	67,70	0,00	1,54			5,78
21.01.15	24,00		131,02	109,10	21,91	86,19	46,97	39,22	6,10	4,00	4,64	22,61	0,00	0,00	23,09	0,00	23,09	-	67,82	0,00	1,53			6,18
22.01.15	24,00		131,30	110,51	20,79	87,05	46,84	40,21	6,10	4,00	4,81	21,51	0,00	0,00	21,97	0,00	21,97	-	67,56	0,00	1,45			6,26
23.01.15	24,00		125,67	105,47	20,20	88,83	47,16	41,67	6,10	4,00	4,81	20,67	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10	-	67,33	0,00	1,39			6,20
Среднее	24,00	-	127,42	106,60	20,83	80,11	44,90	35,22	6,10	4,00	3,98	21,74	-	-	22,18	-	22,18	-	66,63	-	1,45	-	-	5,43
Итого	744,00		3950,11	3304,45	645,66						123,51	673,79	0,00	0,00	687,64	0,00	687,64	0,00			44,89	0,00	0,00	168,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 14:00	37244,06	32232,51	9605,16	0,00	9778,34	0,00	3008,82	
	24.01.15 13:00	41204,60	35554,06	10285,21	0,00	10472,31	0,00	3180,39	

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,28 °С = -1,54 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **166,87** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **687,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «29» 01 15 г.

43,35