Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 8807.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 23 / СЦО | Строит.Адрес: Елизарова 23 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207205-ч(с)-0115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207205 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=63,312 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	93,97	93,97	0,00	73,35	45,26	28,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
25.12.14	24,00	-	94,02	94,02	0,00	73,80	45,00	28,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
26.12.14	24,00	-	94,11	93,87	0,24	74,15	44,92	29,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
27.12.14	24,00	-	94,33	94,33	0,00	74,92	45,51	29,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
28.12.14	24,00	-	94,15	94,15	0,00	75,27	45,45	29,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
29.12.14	24,00	-	93,71	93,71	0,00	75,22	45,00	30,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
30.12.14	24,00	-	93,34	93,34	0,00	76,38	44,94	31,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
31.12.14	24,00	-	94,23	94,23	0,00	77,79	46,42	31,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
01.01.15	24,00	-	94,67	94,67	0,00	78,23	47,44	30,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
02.01.15	24,00	-	94,43	94,43	0,00	78,17	47,89	30,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
03.01.15	24,00	-	94,84	94,84	0,00	78,27	48,11	30,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
04.01.15	24,00	-	94,21	94,21	0,00	77,98	47,73	30,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
05.01.15	24,00	-	93,88	93,88	0,00	78,85	47,25	31,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
06.01.15	24,00	-	93,69	93,69	0,00	80,06	47,26	32,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
07.01.15	24,00	-	93,57	93,57	0,00	79,84	47,00	32,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
08.01.15	24,00	-	93,65	93,65	0,00	79,90	46,92	32,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
09.01.15	24,00	-	94,23	94,23	0,00	81,15	48,39	32,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
10.01.15	24,00	-	94,19	94,19	0,00	80,37	48,66	31,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
11.01.15	24,00	-	93,98	93,98	0,00	80,30	48,68	31,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
12.01.15	24,00	-	93,80	93,80	0,00	79,77	48,24	31,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
13.01.15	24,00	-	94,08	94,08	0,00	80,45	48,25	32,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
14.01.15	24,00	-	77,74	77,74	0,00	79,52	47,44	32,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
15.01.15	24,00	-	93,69	93,69	0,00	80,57	48,87	31,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
16.01.15	24,00	-	93,50	93,50	0,00	79,81	48,44	31,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
17.01.15	24,00	-	93,44	93,44	0,00	80,35	49,00	31,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
18.01.15	24,00	-	93,41	93,41	0,00	80,73	49,31	31,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
19.01.15	24,00	-	93,62	93,62	0,00	80,63	49,29	31,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
20.01.15	24,00	-	92,76	92,76	0,00	81,49	48,74	32,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
21.01.15	24,00	-	93,18	93,18	0,00	85,21	49,54	35,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
22.01.15	24,00	-	94,14	94,14	0,00	86,03	49,55	36,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
23.01.15	24,00	-	90,44	90,44	0,00	87,76	49,90	37,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
Среднее	24,00	-	93,26	93,25	0,01	79,24	47,56	31,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,96
Итого	744,00		2891,00	2890,76	0,24						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	91,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	04.01.15 22:00	5482,76	5317,48	-	-	-	-	166,57	-
	24.01.15 14:00	7308,02	7142,74	-	-	-	-	226,58	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,28 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,63** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «29» 01 15 г.