Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8709.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО Строит.Адрес: Елизарова 33 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206899-ч(с)-0115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206899 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=203,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	137,44	137,44	0,00	54,45	38,92	15,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
25.12.14	24,00	-	137,47	137,47	0,00	55,13	38,84	16,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
26.12.14	24,00	-	137,22	137,22	0,00	55,86	39,00	16,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
27.12.14	24,00	-	136,99	136,99	0,00	55,99	39,14	16,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
28.12.14	24,00	-	137,59	137,59	0,00	56,07	39,07	17,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
29.12.14	24,00	-	137,55	137,55	0,00	55,95	38,68	17,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
30.12.14	24,00	-	136,93	136,93	0,00	57,61	39,00	18,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
31.12.14	24,00	-	137,27	137,27	0,00	58,27	39,95	18,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
01.01.15	24,00	-	137,56	137,56	0,00	57,63	40,22	17,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
02.01.15	24,00	-	137,54	137,54	0,00	57,57	40,69	16,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
03.01.15	24,00	-	137,12	137,12	0,00	57,72	40,79	16,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
04.01.15	24,00	-	137,04	137,04	0,00	58,23	40,78	17,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
05.01.15	24,00	-	136,73	136,73	0,00	58,97	40,48	18,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
06.01.15	24,00	-	136,37	136,37	0,00	60,05	40,58	19,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
07.01.15	24,00	-	135,99	135,99	0,00	59,98	40,23	19,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
08.01.15	24,00	-	135,82	135,82	0,00	60,21	40,27	19,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
09.01.15	24,00	-	135,51	135,51	0,00	60,00	40,64	19,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
10.01.15	24,00	-	134,89	134,89	0,00	59,45	40,80	18,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
11.01.15	24,00	-	134,05	134,05	0,00	59,30	40,96	18,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
12.01.15	24,00	-	133,40	133,40	0,00	59,73	40,92	18,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
13.01.15	24,00	-	133,02	133,02	0,00	60,47	41,00	19,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
14.01.15	24,00	-	132,36	132,36	0,00	59,90	41,09	18,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
15.01.15	24,00	-	130,89	130,89	0,00	59,75	41,03	18,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
16.01.15	24,00	-	129,30	129,30	0,00	59,92	40,87	19,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
17.01.15	24,00	-	128,68	128,68	0,00	59,72	40,99	18,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
18.01.15	24,00	-	128,13	128,13	0,00	59,19	40,92	18,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
19.01.15	24,00	-	128,05	128,05	0,00	58,91	40,67	18,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
20.01.15	24,00	-	127,83	127,83	0,00	61,20	41,01	20,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
21.01.15	24,00	-	127,76	127,76	0,00	63,49	41,41	22,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
22.01.15	24,00	-	127,75	127,75	0,00	65,32	41,68	23,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
23.01.15	24,00	-	127,97	127,97	0,00	66,18	42,48	23,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
Среднее	24,00	-	133,94	133,94	-	59,10	40,42	18,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
Итого	744,00		4152,22	4152,22	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	77,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 11:00	6439,32	6433,14	-	-	-	-	102,34	-
	24.01.15 13:00	10597,79	10591,61	-	-	-	-	180,41	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,45** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 01 15 г.

печать энергосбыта