Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 35-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор: 8707.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 35-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208256
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,3 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,3 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208256-ч(с)-0115.txt
Режим (схема):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21277 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=204,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.12.14 | 24,00 | - | 156,05 | 156,05 | 0,00 | 54,27 | 41,45 | 12,82 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,00 |
| 25.12.14 | 24,00 | - | 156,11 | 156,11 | 0,00 | 55,04 | 41,63 | 13,41 | 7,00 | 5,00 | 2,09 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,09 |
| 26.12.14 | 24,00 | - | 155,83 | 155,83 | 0,00 | 55,74 | 41,85 | 13,89 | 7,00 | 5,00 | 2,17 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,17 |
| 27.12.14 | 24,00 | - | 155,56 | 155,56 | 0,00 | 55,87 | 42,01 | 13,86 | 7,00 | 5,00 | 2,16 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,16 |
| 28.12.14 | 24,00 | - | 156,32 | 156,32 | 0,00 | 55,98 | 42,05 | 13,93 | 7,00 | 5,00 | 2,18 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,18 |
| 29.12.14 | 24,00 | - | 156,44 | 156,44 | 0,00 | 55,82 | 41,60 | 14,22 | 7,00 | 5,00 | 2,23 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,23 |
| 30.12.14 | 24,00 | - | 155,85 | 155,85 | 0,00 | 57,38 | 42,16 | 15,22 | 7,00 | 5,00 | 2,37 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,37 |
| 31.12.14 | 24,00 | - | 156,22 | 156,22 | 0,00 | 58,29 | 43,19 | 15,10 | 7,00 | 5,00 | 2,36 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,36 |
| 01.01.15 | 24,00 | - | 156,51 | 156,51 | 0,00 | 57,51 | 43,17 | 14,34 | 7,00 | 5,00 | 2,25 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,25 |
| 02.01.15 | 24,00 | - | 156,71 | 156,71 | 0,00 | 57,49 | 43,58 | 13,91 | 7,00 | 5,00 | 2,18 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,18 |
| 03.01.15 | 24,00 | - | 155,97 | 155,97 | 0,00 | 57,59 | 43,76 | 13,83 | 7,00 | 5,00 | 2,16 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,16 |
| 04.01.15 | 24,00 | - | 156,05 | 156,05 | 0,00 | 58,15 | 43,96 | 14,19 | 7,00 | 5,00 | 2,22 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,22 |
| 05.01.15 | 24,00 | - | 155,82 | 155,82 | 0,00 | 58,77 | 43,84 | 14,93 | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,33 |
| 06.01.15 | 24,00 | - | 155,41 | 155,41 | 0,00 | 59,98 | 44,18 | 15,80 | 7,00 | 5,00 | 2,46 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,46 |
| 07.01.15 | 24,00 | - | 154,83 | 154,83 | 0,00 | 59,84 | 43,88 | 15,96 | 7,00 | 5,00 | 2,47 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,47 |
| 08.01.15 | 24,00 | - | 154,63 | 154,63 | 0,00 | 60,09 | 44,01 | 16,08 | 7,00 | 5,00 | 2,49 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,49 |
| 09.01.15 | 24,00 | - | 154,21 | 154,21 | 0,00 | 59,92 | 44,36 | 15,56 | 7,00 | 5,00 | 2,40 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,40 |
| 10.01.15 | 24,00 | - | 153,57 | 153,57 | 0,00 | 59,37 | 44,32 | 15,05 | 7,00 | 5,00 | 2,31 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,31 |
| 11.01.15 | 24,00 | - | 152,55 | 152,55 | 0,00 | 59,17 | 44,26 | 14,91 | 7,00 | 5,00 | 2,28 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,28 |
| 12.01.15 | 24,00 | - | 151,73 | 151,73 | 0,00 | 59,61 | 44,38 | 15,23 | 7,00 | 5,00 | 2,31 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,31 |
| 13.01.15 | 24,00 | - | 151,14 | 151,14 | 0,00 | 60,42 | 44,62 | 15,80 | 7,00 | 5,00 | 2,39 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,39 |
| 14.01.15 | 24,00 | - | 150,66 | 150,66 | 0,00 | 59,83 | 44,51 | 15,32 | 7,00 | 5,00 | 2,31 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,31 |
| 15.01.15 | 24,00 | - | 149,08 | 149,08 | 0,00 | 59,72 | 44,58 | 15,14 | 7,00 | 5,00 | 2,26 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,26 |
| 16.01.15 | 24,00 | - | 147,11 | 147,11 | 0,00 | 59,85 | 44,56 | 15,29 | 7,00 | 5,00 | 2,25 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,25 |
| 17.01.15 | 24,00 | - | 146,41 | 146,41 | 0,00 | 59,66 | 44,56 | 15,10 | 7,00 | 5,00 | 2,21 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,21 |
| 18.01.15 | 24,00 | - | 146,05 | 146,05 | 0,00 | 59,17 | 44,34 | 14,83 | 7,00 | 5,00 | 2,17 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,17 |
| 19.01.15 | 24,00 | - | 145,77 | 145,77 | 0,00 | 58,83 | 44,03 | 14,80 | 7,00 | 5,00 | 2,16 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,16 |
| 20.01.15 | 24,00 | - | 145,57 | 145,57 | 0,00 | 60,96 | 44,62 | 16,34 | 7,00 | 5,00 | 2,38 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,38 |
| 21.01.15 | 24,00 | - | 145,88 | 145,88 | 0,00 | 63,39 | 45,43 | 17,96 | 7,00 | 5,00 | 2,62 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,62 |
| 22.01.15 | 24,00 | - | 146,18 | 146,18 | 0,00 | 65,09 | 45,92 | 19,17 | 7,00 | 5,00 | 2,80 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,80 |
| 23.01.15 | 24,00 | - | 146,47 | 146,47 | 0,00 | 66,14 | 46,88 | 19,26 | 7,00 | 5,00 | 2,83 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,83 |
| Среднее | 24,00 | - | 152,47 | 152,47 | - | 59,00 | 43,80 | 15,20 | 7,00 | 5,00 | 2,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,32 |
| Итого | 744,00 | | 4726,69 | 4726,69 | 0,00 | | | | | | 71,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,79 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 01 15

печать энергосбыта