Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 25 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор: 9190.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206896
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206896-ч(с)-0115.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,47

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00	-	93,91	93,91	0,00	74,42	37,36	37,06	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,48
25.12.14	24,00	-	93,81	93,81	0,00	73,54	36,48	37,06	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,48
26.12.14	24,00	-	94,85	94,85	0,00	75,60	36,71	38,89	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,69
27.12.14	24,00	-	95,42	95,42	0,00	77,05	37,53	39,52	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,77
28.12.14	24,00	-	95,55	95,55	0,00	77,21	37,60	39,61	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,79
29.12.14	24,00	-	96,08	96,08	0,00	76,97	37,12	39,85	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,83
30.12.14	24,00	-	95,22	95,22	0,00	77,07	36,42	40,65	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,87
31.12.14	24,00	-	95,44	95,44	0,00	78,81	37,32	41,49	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,96
01.01.15	24,00	-	96,04	96,04	0,00	79,15	38,57	40,58	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,90
02.01.15	24,00	-	95,78	95,78	0,00	79,02	39,13	39,89	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,82
03.01.15	24,00	-	95,25	95,25	0,00	78,98	39,27	39,71	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,79
04.01.15	24,00	-	94,92	94,92	0,00	79,49	39,12	40,37	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,83
05.01.15	24,00	-	96,81	96,81	0,00	80,12	38,80	41,32	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,00
06.01.15	24,00	-	97,95	97,95	0,00	82,38	39,01	43,37	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,25
07.01.15	24,00	-	98,09	98,09	0,00	82,16	38,70	43,46	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,27
08.01.15	24,00	-	98,07	98,07	0,00	81,81	38,50	43,31	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,25
09.01.15	24,00	-	98,52	98,52	0,00	81,91	39,31	42,60	7,00	5,00	4,20	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,20
10.01.15	24,00	-	98,61	98,61	0,00	82,55	40,27	42,28	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,17
11.01.15	24,00	-	98,39	98,39	0,00	82,60	40,60	42,00	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,13
12.01.15	24,00	-	97,95	97,95	0,00	81,53	40,12	41,41	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,06
13.01.15	24,00	-	97,90	97,90	0,00	81,43	39,60	41,83	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,10
14.01.15	24,00	-	98,22	98,22	0,00	81,59	40,18	41,41	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,07
15.01.15	24,00	-	98,26	98,26	0,00	80,54	40,18	40,36	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,97
16.01.15	24,00	-	98,41	98,41	0,00	82,80	40,94	41,86	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,12
17.01.15	24,00	-	98,56	98,56	0,00	82,62	41,29	41,33	7,00	5,00	4,08	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,08
18.01.15	24,00	-	98,57	98,57	0,00	82,23	41,38	40,85	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,03
19.01.15	24,00	-	98,32	98,32	0,00	82,42	41,43	40,99	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,03
20.01.15	24,00	-	97,67	97,67	0,00	84,12	41,02	43,10	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,21
21.01.15	24,00	-	96,42	96,42	0,00	87,57	40,89	46,68	7,00	5,00	4,51	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,51
22.01.15	24,00	-	97,24	97,24	0,00	87,76	40,25	47,51	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,62
23.01.15	24,00		96,87	96,87	0,00	80,52	39,17	41,35	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			4,01
Среднее	24,00	-	96,87	96,87	-	80,52	39,17	41,35	7,00	5,00	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,01
Итого	744,00		3003,10	3003,10	0,00						124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	124,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,47 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **124,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«23» 01 15 г.
печать энергосбыта