ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 10-1, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04788

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 50			Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 25			КТПТР-05	Преобр. давления МЕТРАН-55-ДИ
тр-д. ГВС					МЕТРАН-55-ДИ
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.14	24	-	62,19	6,93	126,095	-	-	41,96	7,03	52,642	-	20,23	73,453	-	-	-	5,518
24.12.14	24	-	62,36	6,93	127,460	-	-	41,14	7,03	52,426	-	21,22	75,035	-	-	-	5,672
25.12.14	24	-	62,18	6,92	127,926	-	-	40,92	7,03	52,463	-	21,26	75,464	-	-	-	5,689
26.12.14	24	-	62,26	6,91	131,101	-	-	41,40	7,01	53,383	-	20,86	77,718	-	-	-	5,830
27.12.14	24	-	62,33	6,87	141,406	-	-	42,35	6,97	54,592	-	19,98	86,814	-	-	-	6,371
28.12.14	24	-	62,40	6,83	143,309	-	-	43,01	6,94	55,470	-	19,38	87,839	-	-	-	6,424
29.12.14	24	-	62,28	6,88	134,688	-	-	42,05	6,98	54,696	-	20,23	79,992	-	-	-	5,963
30.12.14	24	-	62,20	6,89	141,486	-	-	42,13	6,98	53,096	-	20,07	88,390	-	-	-	6,433
31.12.14	24	-	62,82	6,62	181,118	-	-	45,04	6,78	55,453	-	17,78	125,664	-	-	-	8,708
01.01.15	24	-	61,95	6,86	124,114	-	-	42,16	6,97	59,028	-	19,80	65,085	-	-	-	5,091
02.01.15	24	-	61,94	6,87	124,095	-	-	42,00	6,97	58,128	-	19,94	65,967	-	-	-	5,135
03.01.15	24	-	62,04	6,88	128,968	-	-	42,32	6,98	56,810	-	19,72	72,158	-	-	-	5,481
04.01.15	24	-	62,15	6,87	134,266	-	-	42,75	6,97	56,228	-	19,41	78,038	-	-	-	5,820
05.01.15	24	-	62,14	6,87	137,183	-	-	42,40	6,97	55,556	-	19,75	81,626	-	-	-	6,044
06.01.15	24	-	62,13	6,88	136,843	-	-	41,69	6,99	54,315	-	20,44	82,528	-	-	-	6,111
07.01.15	24	-	62,14	6,89	130,326	-	-	41,07	7,01	53,450	-	21,06	76,876	-	-	-	5,782
08.01.15	24	-	62,22	6,89	134,509	-	-	41,52	7,00	53,582	-	20,71	80,927	-	-	-	6,020
09.01.15	24	-	62,27	6,85	135,643	-	-	42,60	6,96	55,995	-	19,67	79,648	-	-	-	5,937
10.01.15	24	-	62,31	6,83	135,973	-	-	43,25	6,94	56,950	-	19,06	79,023	-	-	-	5,886
11.01.15	24	-	62,50	6,73	150,069	-	-	44,37	6,87	57,716	-	18,12	92,352	-	-	-	6,680
12.01.15	24	-	62,33	6,80	136,619	-	-	43,01	6,91	57,884	-	19,32	78,735	-	-	-	5,901
13.01.15	24	-	62,12	6,87	130,166	-	-	41,55	6,98	54,767	-	20,57	75,399	-	-	-	5,691
14.01.15	24	-	62,23	6,86	131,779	-	-	41,75	6,98	53,835	-	20,48	77,944	-	-	-	5,831
15.01.15	24	-	62,09	6,90	124,654	-	-	41,36	7,01	53,035	-	20,73	71,619	-	-	-	5,432
16.01.15	24	-	62,05	6,94	122,723	-	-	40,77	7,04	51,637	-	21,28	71,086	-	-	-	5,397
17.01.15	24	-	62,20	6,91	136,286	-	-	42,59	7,02	51,316	-	19,62	84,970	-	-	-	6,167
18.01.15	24	-	62,27	6,84	141,599	-	-	42,65	6,97	51,891	-	19,61	89,708	-	-	-	6,472
19.01.15	24	-	62,15	6,91	130,023	-	-	42,28	7,02	51,904	-	19,87	78,118	-	-	-	5,767
20.01.15	24	-	61,96	6,95	126,569	-	-	40,42	7,05	49,541	-	21,54	77,028	-	-	-	5,722
21.01.15	24	-	61,97	6,94	130,894	-	-	39,49	7,05	49,076	-	22,48	81,818	-	-	-	6,050
22.01.15	24	-	62,15	6,92	137,191	-	-	39,69	7,04	49,796	-	22,46	87,395	-	-	-	6,419
Среднее :	24,00	-	62,20	6,87	134,680	-	-	41,99	6,98	54,086	-	20,21	80,594	-	-	-	5,982
Итого	744,0				4175,077	0,000				1676,662	0,000		2498,415	0,00	0,00	0,00	185,44

Ориентировочно до конца месяца(+)	1189,651	456,636	733,015	53,99
Корректировка за прошлый месяц (-)	1057,772	398,764	659,008	53,14
Итого за январь 2015 :	4306,956	1734,533	2572,423	186,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.14 10:00	30573,316	-	12444,656	-	-	-	1442,356	
23.01.15 11:00	34753,235	-	14122,941	-	-	-	1628,086	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

29. 01. 2015