ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 10-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31169

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 50			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.14	24	-	68,03	-	273,676	-	-	47,00	-	271,458	-	21,03	2,218	2,22	-	2,22	5,881
24.12.14	24	-	70,06	-	272,663	-	-	47,63	-	270,486	-	22,44	2,177	2,18	-	2,18	6,243
25.12.14	24	-	74,47	-	272,288	-	-	49,48	-	267,995	-	24,99	4,293	4,29	-	4,29	7,040
26.12.14	24	-	77,96	-	272,861	-	-	51,24	-	268,083	-	26,72	4,779	4,78	-	4,78	7,561
27.12.14	24	-	77,96	-	275,030	-	-	51,53	-	270,323	-	26,43	4,706	4,71	-	4,71	7,538
28.12.14	24	-	77,75	-	274,944	-	-	51,40	-	270,241	-	26,35	4,703	4,70	-	4,70	7,511
29.12.14	24	-	76,93	-	274,868	-	-	50,62	-	269,909	-	26,31	4,959	4,96	-	4,96	7,509
30.12.14	24	-	76,51	-	273,587	-	-	49,77	-	268,468	-	26,74	5,119	5,12	-	5,12	7,594
31.12.14	24	-	72,87	-	242,948	-	-	48,57	-	230,163	-	24,30	12,785	12,78	-	12,78	6,542
01.01.15	24	-	63,77	-	277,906	-	-	44,99	-	275,828	-	18,77	2,078	2,08	-	2,08	5,330
02.01.15	24	-	70,16	-	278,057	-	-	48,49	-	276,136	-	21,67	1,921	1,92	-	1,92	6,142
03.01.15	24	-	71,16	-	278,198	-	-	49,01	-	276,143	-	22,15	2,054	2,05	-	2,05	6,287
04.01.15	24	-	71,29	-	278,073	-	-	49,23	-	275,947	-	22,06	2,126	2,13	-	2,13	6,261
05.01.15	24	-	71,25	-	277,490	-	-	48,43	-	275,337	-	22,83	2,153	2,15	-	2,15	6,461
06.01.15	24	-	75,84	-	276,849	-	-	50,14	-	274,661	-	25,70	2,187	2,19	-	2,19	7,247
07.01.15	24	-	79,97	-	276,915	-	-	52,09	-	274,732	-	27,87	2,183	2,18	-	2,18	7,859
08.01.15	24	-	79,44	-	277,201	-	-	51,81	-	274,831	-	27,63	2,370	2,37	-	2,37	7,809
09.01.15	24	-	74,97	-	278,606	-	-	50,54	-	276,290	-	24,43	2,317	2,32	-	2,32	6,943
10.01.15	24	-	74,85	-	277,760	-	-	50,87	-	275,247	-	23,98	2,513	2,51	-	2,51	6,814
11.01.15	24	-	73,25	-	277,596	-	-	50,20	-	275,151	-	23,05	2,445	2,44	-	2,44	6,543
12.01.15	24	-	69,79	-	277,161	-	-	48,19	-	274,467	-	21,60	2,694	2,69	-	2,69	6,139
13.01.15	24	-	71,58	-	277,354	-	-	48,68	-	274,626	-	22,90	2,728	2,73	-	2,73	6,508
14.01.15	24	-	69,98	-	275,931	-	-	48,46	-	272,651	-	21,52	3,280	3,28	-	3,28	6,117
15.01.15	24	-	68,37	-	275,041	-	-	47,70	-	272,136	-	20,67	2,905	2,91	-	2,91	5,845
16.01.15	24	-	68,96	-	275,716	-	-	48,02	-	272,649	-	20,94	3,066	3,07	-	3,07	5,942
17.01.15	24	-	68,09	-	275,069	-	-	47,65	-	271,975	-	20,44	3,094	3,09	-	3,09	5,793
18.01.15	24	-	67,95	-	275,374	-	-	47,36	-	272,140	-	20,59	3,234	3,23	-	3,23	5,845
19.01.15	24	-	68,28	-	274,684	-	-	47,48	-	271,360	-	20,80	3,324	3,32	-	3,32	5,893
20.01.15	24	-	67,73	-	273,617	-	-	46,37	-	270,317	-	21,37	3,300	3,30	-	3,30	6,021
21.01.15	24	-	73,21	-	272,418	-	-	48,22	-	269,031	-	24,99	3,388	3,39	-	3,39	6,991
22.01.15	24	-	77,05	-	262,077	-	-	49,16	-	258,557	-	27,89	3,519	3,52	-	3,52	7,506
Среднее	24,00	-	72,56	-	274,257	-	-	49,04	-	270,882	-	23,52	3,375	3,375	-	3,37	6,636
Итого	744,0				8501,958	0,000				8397,339	0,000		104,619	104,62	0,00	104,62	205,71

Ориентировочно до конца месяца(+)	2454,370		2424,895	29,475	56,56
Корректировка за прошлый месяц (-)	2338,522		2320,071	18,451	47,56
Итого за январь 2015 :	8617,806		8502,163	115,643	214,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.14 13:00	193240,103	-	190846,135	-	2394,007	-	3923,113	
23.01.15 10:00	201703,095	-	199204,084	-	2499,050	-	4129,110	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

29. 01. 2015