ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 10-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31202

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 50			Термопреобр.	**Txв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.14	24	-	67,75	-	169,418	-	-	39,34	-	167,046	-	28,41	2,372	-	-	-	4,919
24.12.14	24	-	69,73	-	168,891	-	-	39,28	-	166,524	-	30,46	2,367	-	-	-	5,249
25.12.14	24	-	74,12	-	168,796	-	-	40,41	-	166,341	-	33,71	2,455	-	-	-	5,802
26.12.14	24	-	77,60	-	169,316	-	-	41,46	-	166,827	-	36,14	2,489	-	-	-	6,237
27.12.14	24	-	77,59	-	170,592	-	-	41,81	-	168,058	-	35,78	2,534	-	-	-	6,224
28.12.14	24	-	77,41	-	170,618	-	-	42,15	-	168,124	-	35,26	2,494	-	-	-	6,135
29.12.14	24	-	76,61	-	170,549	-	-	41,65	-	167,987	-	34,96	2,562	-	-	-	6,083
30.12.14	24	-	76,13	-	169,775	-	-	40,70	-	167,171	-	35,43	2,604	-	-	-	6,136
31.12.14	24	-	71,46	-	175,006	-	-	40,51	-	172,399	-	30,95	2,607	-	-	-	5,531
01.01.15	24	-	63,48	-	171,532	-	-	37,91	-	168,895	-	25,57	2,636	-	-	-	4,498
02.01.15	24	-	69,86	-	171,736	-	-	40,54	-	169,096	-	29,31	2,640	-	-	-	5,154
03.01.15	24	-	70,86	-	171,841	-	-	41,06	-	169,231	-	29,80	2,611	-	-	-	5,241
04.01.15	24	-	71,00	-	171,866	-	-	40,96	-	169,193	-	30,04	2,673	-	-	-	5,285
05.01.15	24	-	70,96	-	171,392	-	-	39,98	-	168,673	-	30,98	2,719	-	-	-	5,431
06.01.15	24	-	75,46	-	171,194	-	-	41,04	-	168,425	-	34,43	2,768	-	-	-	6,020
07.01.15	24	-	79,61	-	171,494	-	-	42,45	-	168,708	-	37,16	2,786	-	-	-	6,507
08.01.15	24	-	79,08	-	171,564	-	-	42,09	-	168,824	-	36,99	2,740	-	-	-	6,477
09.01.15	24	-	74,70	-	172,147	-	-	41,66	-	169,445	-	33,04	2,703	-	-	-	5,810
10.01.15	24	-	74,53	-	171,579	-	-	42,13	-	168,821	-	32,40	2,758	-	-	-	5,690
11.01.15	24	-	73,00	-	171,541	-	-	41,97	-	168,749	-	31,03	2,792	-	-	-	5,453
12.01.15	24	-	69,52	-	171,017	-	-	40,16	-	168,327	-	29,36	2,690	-	-	-	5,141
13.01.15	24	-	71,24	-	171,200	-	-	40,23	-	168,501	-	31,02	2,699	-	-	-	5,431
14.01.15	24	-	69,74	-	170,243	-	-	40,20	-	167,418	-	29,55	2,825	-	-	-	5,155
15.01.15	24	-	68,05	-	169,674	-	-	39,40	-	166,859	-	28,64	2,816	-	-	-	4,983
16.01.15	24	-	68,68	-	170,058	-	-	39,67	-	167,288	-	29,01	2,769	-	-	-	5,056
17.01.15	24	-	67,81	-	169,643	-	-	39,63	-	166,854	-	28,17	2,789	-	-	-	4,902
18.01.15	24	-	67,66	-	169,842	-	-	39,63	-	167,008	-	28,04	2,833	-	-	-	4,886
19.01.15	24	-	68,01	-	169,317	-	-	39,85	-	166,559	-	28,17	2,758	-	-	-	4,891
20.01.15	24	-	67,43	-	168,678	-	-	38,53	-	165,921	-	28,90	2,757	-	-	-	4,993
21.01.15	24	-	72,81	-	168,176	-	-	39,29	-	164,615	-	33,51	3,562	-	-	-	5,787
22.01.15	24	-	76,64	-	162,242	-	-	39,62	-	158,610	-	37,02	3,632	-	-	-	6,162
Среднее	24,00	-	72,21	-	170,353	-	-	40,49	-	167,629	-	31,72	2,724	-	-	-	5,525
Итого	744,0				5280,938	0,000				5196,497	0,000		84,441	0,00	0,00	0,00	171,27
Ориентировочно до конца месяца(+)					1514,514					1487,385			27,129				47,16
Корректировка за прошлый месяц (-)					1386,861					1362,922			23,939				39,78
Итого за январь 2015 :					5408,590					5320,960			87,630				178,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
17.12.14 13:00	48334,074	-	47964,476	-	-	-	1123,963	
17.12.14 13:00	48334,074	-	47964,476	-	-	-	1123,963	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

29. 01. 2015