ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 20, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48506

	расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____		**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ 40		Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.14	24	-	67,62	7,00	56,320	-	-	64,37	6,50	52,460	-	3,25	3,860	-	-	-	0,451
24.12.14	24	-	67,55	7,00	56,370	-	-	64,36	6,50	52,540	-	3,19	3,830	-	-	-	0,441
25.12.14	24	-	67,55	7,00	57,410	-	-	64,38	6,50	53,150	-	3,17	4,260	-	-	-	0,478
26.12.14	24	-	67,51	7,00	56,810	-	-	64,20	6,50	53,750	-	3,31	3,060	-	-	-	0,401
27.12.14	24	-	67,66	7,00	58,780	-	-	64,51	6,50	54,400	-	3,15	4,380	-	-	-	0,493
28.12.14	24	-	67,66	7,00	59,950	-	-	64,69	6,50	54,600	-	2,97	5,350	-	-	-	0,552
29.12.14	24	-	67,60	7,00	60,350	-	-	64,56	6,50	55,950	-	3,04	4,400	-	-	-	0,494
30.12.14	24	-	67,70	7,00	61,470	-	-	64,77	6,50	56,600	-	2,93	4,870	-	-	-	0,522
31.12.14	24	-	67,92	7,00	64,830	-	-	65,15	6,50	58,790	-	2,77	6,040	-	-	-	0,590
01.01.15	24	-	67,73	7,00	64,320	-	-	64,79	6,50	61,630	-	2,94	2,690	-	-	-	0,399
02.01.15	24	-	67,74	7,00	65,430	-	-	64,80	6,50	63,030	-	2,94	2,400	-	-	-	0,384
03.01.15	24	-	67,70	7,00	66,560	-	-	64,85	6,50	63,110	-	2,85	3,450	-	-	-	0,450
04.01.15	24	-	67,75	7,00	67,370	-	-	65,07	6,50	62,590	-	2,68	4,780	-	-	-	0,520
05.01.15	24	-	67,77	7,00	65,690	-	-	64,92	6,50	62,310	-	2,85	3,380	-	-	-	0,453
06.01.15	24	-	67,43	7,00	57,950	-	-	64,28	6,50	52,880	-	3,15	5,070	-	-	-	0,547
07.01.15	24	-	66,49	7,00	40,430	-	-	61,80	6,50	33,100	-	4,69	7,330	-	-	-	0,647
08.01.15	24	-	66,44	7,00	38,740	-	-	61,49	6,50	33,020	-	4,95	5,720	-	-	-	0,544
09.01.15	24	-	66,63	7,00	39,620	-	-	61,93	6,50	34,340	-	4,70	5,280	-	-	-	0,512
10.01.15	24	-	66,80	7,00	42,130	-	-	62,52	6,50	34,580	-	4,28	7,550	-	-	-	0,657
11.01.15	24	-	66,96	7,00	43,230	-	-	62,78	6,50	35,320	-	4,18	7,910	-	-	-	0,676
12.01.15	24	-	66,76	7,00	40,700	-	-	62,23	6,50	35,720	-	4,53	4,980	-	-	-	0,502
13.01.15	24	-	66,54	7,00	39,960	-	-	61,83	6,50	34,150	-	4,71	5,810	-	-	-	0,557
14.01.15	24	-	66,50	7,00	38,210	-	-	61,70	6,50	32,910	-	4,80	5,300	-	-	-	0,516
15.01.15	24	-	66,55	7,00	37,830	-	-	61,72	6,50	31,580	-	4,83	6,250	-	-	-	0,570
16.01.15	24	-	66,42	7,00	34,970	-	-	61,18	6,50	29,520	-	5,24	5,450	-	-	-	0,507
17.01.15	24	-	66,52	7,00	36,660	-	-	61,61	6,50	29,460	-	4,91	7,200	-	-	-	0,612
18.01.15	24	-	66,63	7,00	38,820	-	-	62,00	6,50	30,100	-	4,63	8,720	-	-	-	0,713
19.01.15	24	-	66,44	7,00	34,510	-	-	61,07	6,50	29,220	-	5,37	5,290	-	-	-	0,508
20.01.15	24	-	66,31	7,00	33,700	-	-	60,71	6,50	28,750	-	5,60	4,950	-	-	-	0,486
21.01.15	24	-	66,45	7,00	35,930	-	-	61,06	6,50	29,770	-	5,39	6,160	-	-	-	0,571
22.01.15	24	-	66,43	7,00	36,920	-	-	61,06	6,50	30,170	-	5,37	6,750	-	-	-	0,614
Среднее	24,00	-	67,09	7,00	49,418	-	-	63,11	6,50	44,177	-	3,98	5,241	-	-	-	0,528
Итого	744,0				1531,970	0,000				1369,500	0,000		162,470	0,00	0,00	0,00	16,37
Ориентировочно до конца месяца(+)					323,370					266,130			57,240				5,16
Корректировка за прошлый месяц (-)					420,596					375,210			45,386				4,70
Итого за январь 2015 :					1434,744					1260,420			174,324				16,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
04.01.15 22:00	53564,010	-	39152,270	-	-	-	1050,681	
23.01.15 10:00	54319,920	-	39797,100	-	-	-	1061,104	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

29.01.2015