ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502 ~ Ч
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 20, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 40			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.14	24	-	69,43	10,20	71,620	-	-	43,24	5,60	71,620	-	26,19	0,000	0,00	0,00	0,00	1,878
24.12.14	24	-	70,74	10,20	71,550	-	-	43,50	5,60	71,550	-	27,24	0,000	0,00	0,00	0,00	1,954
25.12.14	24	-	74,03	10,20	71,550	-	-	44,40	5,60	71,550	-	29,63	0,000	0,00	0,00	0,00	2,125
26.12.14	24	-	78,03	10,20	71,590	-	-	46,07	5,60	71,590	-	31,96	0,000	0,00	0,00	0,00	2,292
27.12.14	24	-	78,69	10,20	71,620	-	-	46,55	5,60	71,620	-	32,14	0,000	0,00	0,00	0,00	2,306
28.12.14	24	-	78,58	10,20	71,560	-	-	46,34	5,60	71,560	-	32,24	0,000	0,00	0,00	0,00	2,313
29.12.14	24	-	78,66	10,20	71,070	-	-	45,77	5,60	71,070	-	32,89	0,000	0,00	0,00	0,00	2,344
30.12.14	24	-	78,99	10,20	70,710	-	-	45,33	5,60	70,710	-	33,66	0,000	0,00	0,00	0,00	2,386
31.12.14	24	-	74,49	10,20	70,660	-	-	44,30	5,60	70,660	-	30,19	0,000	0,00	0,00	0,00	2,137
01.01.15	24	-	70,20	10,20	70,700	-	-	43,10	5,60	70,700	-	27,10	0,000	0,00	0,00	0,00	1,917
02.01.15	24	-	67,77	10,20	70,770	-	-	42,34	5,60	70,770	-	25,43	0,000	0,00	0,00	0,00	1,804
03.01.15	24	-	68,97	10,20	70,750	-	-	42,72	5,60	70,750	-	26,25	0,000	0,00	0,00	0,00	1,860
04.01.15	24	-	70,70	10,20	70,680	-	-	43,42	5,60	70,680	-	27,28	0,000	0,00	0,00	0,00	1,930
05.01.15	24	-	70,86	10,20	70,730	-	-	42,69	5,60	70,730	-	28,17	0,000	0,00	0,00	0,00	1,996
06.01.15	24	-	77,45	10,20	70,740	-	-	45,02	5,60	70,740	-	32,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,297
07.01.15	24	-	81,11	10,20	70,720	-	-	46,67	5,60	70,720	-	34,44	0,000	0,00	0,00	0,00	2,442
08.01.15	24	-	80,47	10,20	70,690	-	-	46,22	5,60	70,690	-	34,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,426
09.01.15	24	-	78,88	10,20	70,690	-	-	46,37	5,60	70,690	-	32,51	0,000	0,00	0,00	0,00	2,303
10.01.15	24	-	76,59	10,20	70,720	-	-	45,90	5,60	70,720	-	30,69	0,000	0,00	0,00	0,00	2,177
11.01.15	24	-	73,89	10,20	70,770	-	-	44,88	5,60	70,770	-	29,01	0,000	0,00	0,00	0,00	2,057
12.01.15	24	-	68,67	10,20	70,690	-	-	42,28	5,60	70,690	-	26,39	0,000	0,00	0,00	0,00	1,872
13.01.15	24	-	71,43	10,20	70,580	-	-	43,12	5,60	70,580	-	28,31	0,000	0,00	0,00	0,00	2,001
14.01.15	24	-	70,69	10,20	70,810	-	-	43,41	5,60	70,810	-	27,28	0,000	0,00	0,00	0,00	1,938
15.01.15	24	-	69,26	10,20	70,830	-	-	42,77	5,60	70,830	-	26,49	0,000	0,00	0,00	0,00	1,880
16.01.15	24	-	67,62	10,20	70,850	-	-	41,94	5,60	70,850	-	25,68	0,000	0,00	0,00	0,00	1,825
17.01.15	24	-	66,96	10,20	70,930	-	-	41,96	5,60	70,930	-	25,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1,778
18.01.15	24	-	66,93	10,20	70,860	-	-	41,98	5,60	70,860	-	24,95	0,000	0,00	0,00	0,00	1,773
19.01.15	24	-	66,87	10,20	70,910	-	-	41,96	5,60	70,910	-	24,91	0,000	0,00	0,00	0,00	1,771
20.01.15	24	-	67,83	10,20	70,880	-	-	41,45	5,60	70,880	-	26,38	0,000	0,00	0,00	0,00	1,876
21.01.15	24	-	71,76	10,20	70,850	-	-	42,36	5,60	70,850	-	29,40	0,000	0,00	0,00	0,00	2,085
22.01.15	24	-	74,71	10,20	69,720	-	-	42,75	5,60	69,720	-	31,96	0,000	0,00	0,00	0,00	2,234
Среднее	24,00	-	72,94	10,20	70,897	-	-	43,90	5,60	70,897	-	29,05	-	-	-	-	2,064
Итого	744,0				2197,800	0,000				2197,800	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	63,98
Ориентировочно до конца месяца(+)					636,429					636,429			0,000				17,15
Корректировка за прошлый месяц (-)					644,130					644,130			0,000				15,20
Итого за январь 2015 :					2190,099					2190,099			0,000				65,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.14 11:00	55468,040	-	52484,820	-	0,000	0,000	1658,309	
23.01.15 09:00	57658,390	-	54675,170	-	0,000	0,000	1722,319	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

29. 01. 2015