ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 44916

	расходомер				
Подающий тр.	ПРЭМ 40	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.14	24	-	69,51	10,30	155,410	-	-	46,07	5,60	154,750	-	23,44	0,660	0,00	0,00	0,00	3,686
24.12.14	24	-	70,75	10,30	155,270	-	-	46,34	5,60	154,550	-	24,41	0,720	0,00	0,00	0,00	3,833
25.12.14	24	-	74,05	10,30	155,350	-	-	47,59	5,60	154,600	-	26,46	0,750	0,00	0,00	0,00	4,156
26.12.14	24	-	78,09	10,30	155,310	-	-	49,40	5,60	154,530	-	28,69	0,780	0,00	0,00	0,00	4,507
27.12.14	24	-	78,80	10,30	155,340	-	-	50,11	5,60	154,510	-	28,69	0,830	0,00	0,00	0,00	4,513
28.12.14	24	-	78,71	10,30	155,280	-	-	49,93	5,60	154,410	-	28,78	0,870	0,00	0,00	0,00	4,525
29.12.14	24	-	78,75	10,30	154,340	-	-	49,42	5,60	153,570	-	29,33	0,770	0,00	0,00	0,00	4,578
30.12.14	24	-	79,06	10,30	153,610	-	-	49,15	5,60	152,820	-	29,91	0,790	0,00	0,00	0,00	4,644
31.12.14	24	-	74,78	10,30	153,800	-	-	48,02	5,60	152,930	-	26,76	0,870	0,00	0,00	0,00	4,169
01.01.15	24	-	70,33	10,30	153,840	-	-	46,56	5,60	153,050	-	23,77	0,790	0,00	0,00	0,00	3,705
02.01.15	24	-	67,88	10,30	153,870	-	-	45,76	5,60	153,200	-	22,12	0,670	0,00	0,00	0,00	3,441
03.01.15	24	-	68,98	10,30	153,900	-	-	46,46	5,60	153,150	-	22,52	0,750	0,00	0,00	0,00	3,512
04.01.15	24	-	70,79	10,30	153,910	-	-	46,85	5,60	153,060	-	23,94	0,850	0,00	0,00	0,00	3,735
05.01.15	24	-	70,92	10,30	154,020	-	-	45,96	5,60	153,320	-	24,96	0,700	0,00	0,00	0,00	3,887
06.01.15	24	-	77,36	10,30	154,070	-	-	48,19	5,60	153,210	-	29,17	0,860	0,00	0,00	0,00	4,548
07.01.15	24	-	81,21	10,30	154,160	-	-	50,18	5,60	153,250	-	31,03	0,910	0,00	0,00	0,00	4,845
08.01.15	24	-	80,54	10,30	153,970	-	-	49,96	5,60	153,120	-	30,58	0,850	0,00	0,00	0,00	4,762
09.01.15	24	-	79,05	10,30	154,000	-	-	50,14	5,60	153,200	-	28,91	0,800	0,00	0,00	0,00	4,504
10.01.15	24	-	76,68	10,30	154,090	-	-	49,45	5,60	153,360	-	27,23	0,730	0,00	0,00	0,00	4,243
11.01.15	24	-	74,17	10,30	154,200	-	-	48,57	5,60	153,400	-	25,60	0,800	0,00	0,00	0,00	3,996
12.01.15	24	-	68,75	10,30	153,810	-	-	45,39	5,60	153,100	-	23,36	0,710	0,00	0,00	0,00	3,635
13.01.15	24	-	71,48	10,30	153,680	-	-	46,38	5,60	152,860	-	25,10	0,820	0,00	0,00	0,00	3,905
14.01.15	24	-	70,84	10,30	154,190	-	-	46,65	5,60	153,430	-	24,19	0,760	0,00	0,00	0,00	3,775
15.01.15	24	-	69,32	10,30	154,350	-	-	46,07	5,60	153,630	-	23,25	0,720	0,00	0,00	0,00	3,633
16.01.15	24	-	67,75	10,30	154,150	-	-	45,37	5,60	153,450	-	22,38	0,700	0,00	0,00	0,00	3,490
17.01.15	24	-	67,04	10,30	154,310	-	-	45,24	5,60	153,590	-	21,80	0,720	0,00	0,00	0,00	3,407
18.01.15	24	-	67,01	10,30	154,200	-	-	45,23	5,60	153,490	-	21,78	0,710	0,00	0,00	0,00	3,399
19.01.15	24	-	66,95	10,30	154,340	-	-	44,98	5,60	153,590	-	21,97	0,750	0,00	0,00	0,00	3,434
20.01.15	24	-	67,85	10,30	154,220	-	-	44,45	5,60	153,430	-	23,40	0,790	0,00	0,00	0,00	3,654
21.01.15	24	-	71,77	10,30	154,310	-	-	45,44	5,60	153,480	-	26,33	0,830	0,00	0,00	0,00	4,113
22.01.15	24	-	74,72	10,30	152,210	-	-	46,10	5,60	151,400	-	28,62	0,810	0,00	0,00	0,00	4,405
Среднее	24,00	-	73,03	10,30	154,242	-	-	47,27	5,60	153,466	-	25,76	0,776	-	-	-	4,021
Итого	744,0				4781,510	0,000				4757,440	0,000		24,070	0,00	0,00	0,00	124,64
Ориентировочно до конца месяца(+)					1385,666					1378,839			6,827				33,30
Корректировка за прошлый месяц (-)					1395,373					1390,050			5,323				29,36
Итого за январь 2015 :					4771,803					4746,229			25,574				128,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
05.01.15 00:00	113863,780	-	104163,910	-	0,000	0,000	3303,228	
23.01.15 10:00	116697,850	-	106983,640	-	0,000	0,000	3376,786	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

29.01.2015