ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-4 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 44897

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 40			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.14	24	-	59,91	10,30	146,070	-	-	43,23	5,60	146,030	-	16,68	0,040	0,00	0,00	0,00	2,446
24.12.14	24	-	61,47	10,30	145,740	-	-	43,39	5,60	145,720	-	18,08	0,020	0,00	0,00	0,00	2,648
25.12.14	24	-	61,87	10,30	145,830	-	-	44,47	5,60	145,640	-	17,40	0,190	0,00	0,00	0,00	2,556
26.12.14	24	-	65,43	10,30	145,770	-	-	46,00	5,60	145,570	-	19,43	0,200	0,00	0,00	0,00	2,851
27.12.14	24	-	68,60	10,30	145,350	-	-	46,62	5,60	145,250	-	21,98	0,100	0,00	0,00	0,00	3,207
28.12.14	24	-	67,88	10,30	145,010	-	-	46,45	5,60	144,840	-	21,43	0,170	0,00	0,00	0,00	3,124
29.12.14	24	-	68,89	10,30	144,770	-	-	46,13	5,60	144,690	-	22,76	0,080	0,00	0,00	0,00	3,308
30.12.14	24	-	69,80	10,30	144,460	-	-	45,97	5,60	144,390	-	23,83	0,070	0,00	0,00	0,00	3,453
31.12.14	24	-	67,15	10,30	144,080	-	-	45,28	5,60	143,910	-	21,87	0,170	0,00	0,00	0,00	3,167
01.01.15	24	-	62,79	10,30	143,610	-	-	44,11	5,60	143,560	-	18,68	0,050	0,00	0,00	0,00	2,692
02.01.15	24	-	61,73	10,30	143,060	-	-	43,72	5,60	142,980	-	18,01	0,080	0,00	0,00	0,00	2,587
03.01.15	24	-	62,90	10,30	142,750	-	-	44,90	5,60	142,720	-	18,00	0,030	0,00	0,00	0,00	2,580
04.01.15	24	-	63,67	10,30	142,500	-	-	45,24	5,60	142,480	-	18,43	0,020	0,00	0,00	0,00	2,637
05.01.15	24	-	62,74	10,30	142,300	-	-	44,56	5,60	142,260	-	18,18	0,040	0,00	0,00	0,00	2,598
06.01.15	24	-	68,54	10,30	142,140	-	-	46,38	5,60	142,050	-	22,16	0,090	0,00	0,00	0,00	3,161
07.01.15	24	-	73,89	10,30	142,050	-	-	46,48	5,60	142,000	-	27,41	0,050	0,00	0,00	0,00	3,903
08.01.15	24	-	72,34	10,30	142,190	-	-	46,27	5,60	142,150	-	26,07	0,040	0,00	0,00	0,00	3,720
09.01.15	24	-	71,32	10,30	141,880	-	-	46,69	5,60	141,880	-	24,63	0,000	0,00	0,00	0,00	3,505
10.01.15	24	-	70,50	10,30	141,850	-	-	46,09	5,60	141,850	-	24,41	0,000	0,00	0,00	0,00	3,471
11.01.15	24	-	68,13	10,30	141,840	-	-	45,36	5,60	141,840	-	22,77	0,000	0,00	0,00	0,00	3,239
12.01.15	24	-	63,79	10,30	141,910	-	-	42,68	5,60	141,910	-	21,11	0,000	0,00	0,00	0,00	3,003
13.01.15	24	-	65,33	10,30	141,280	-	-	43,29	5,60	141,280	-	22,04	0,000	0,00	0,00	0,00	3,124
14.01.15	24	-	66,37	10,30	141,410	-	-	43,60	5,60	141,410	-	22,77	0,000	0,00	0,00	0,00	3,230
15.01.15	24	-	64,37	10,30	141,310	-	-	43,08	5,60	141,310	-	21,29	0,000	0,00	0,00	0,00	3,018
16.01.15	24	-	62,27	10,30	140,990	-	-	42,49	5,60	140,990	-	19,78	0,000	0,00	0,00	0,00	2,800
17.01.15	24	-	61,68	10,30	140,990	-	-	42,27	5,60	140,990	-	19,41	0,000	0,00	0,00	0,00	2,744
18.01.15	24	-	61,26	10,30	140,700	-	-	42,23	5,60	140,700	-	19,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,687
19.01.15	24	-	61,06	10,30	140,520	-	-	42,02	5,60	140,520	-	19,04	0,000	0,00	0,00	0,00	2,684
20.01.15	24	-	61,91	10,30	140,200	-	-	41,48	5,60	140,200	-	20,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,873
21.01.15	24	-	65,80	10,30	140,140	-	-	42,13	5,60	140,140	-	23,67	0,000	0,00	0,00	0,00	3,325
22.01.15	24	-	68,72	10,30	138,060	-	-	42,54	5,60	138,050	-	26,18	0,010	0,00	0,00	0,00	3,624
Среднее	24,00	-	65,55	10,30	142,605	-	-	44,36	5,60	142,558	-	21,19	0,047	-	-	-	3,031
Итого	744,0				4420,760	0,000				4419,310	0,000		1,450	0,00	0,00	0,00	93,97
Ориентировочно до конца месяца(+)					1262,057					1262,044			0,013				26,66
Корректировка за прошлый месяц (-)					1324,311					1323,720			0,591				19,28
Итого за январь 2015 :					4358,506					4357,634			0,871				101,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
05.01.15 00:00	122390,530	-	116221,380	-	0,000	0,000	3262,733	
23.01.15 10:00	124988,050	-	118818,650	-	0,000	0,000	3320,986	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеКом"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

29.01.2015