ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 4, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12003122
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**
Подающий тр. Gmax Термопреобр. Преобр. давления
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.14	24	-	68,46	8,5	342,356	-	-	51,65	6,5	345,61	-	16,81	-3,254	-	-	-	5,769
24.12.14	24	-	70,49	8,5	340,563	-	-	52,47	6,5	347,872	-	18,02	-7,309	-	-	-	6,149
25.12.14	24	-	74,93	8,5	339,275	-	-	54,81	6,5	347,312	-	20,12	-8,037	-	-	-	6,843
26.12.14	24	-	78,46	8,5	340,59	-	-	56,86	6,5	345,723	-	21,60	-5,133	-	-	-	7,375
27.12.14	24	-	78,45	8,5	343,519	-	-	57,24	6,5	343,519	-	21,21	0,000	-	-	-	7,307
28.12.14	24	-	78,25	8,5	343,836	-	-	57,16	6,5	344,593	-	21,09	-0,757	-	-	-	7,27
29.12.14	24	-	77,46	8,5	342,512	-	-	56,45	6,5	350,419	-	21,01	-7,907	-	-	-	7,215
30.12.14	24	-	77,01	8,5	340,633	-	-	55,79	6,5	347,734	-	21,22	-7,101	-	-	-	7,244
31.12.14	24	-	72,4	8,5	344,231	-	-	54,1	6,5	345,525	-	18,30	-1,294	-	-	-	6,319
01.01.15	24	-	64,15	8,5	345,178	-	-	49,99	6,5	345,178	-	14,16	0,000	-	-	-	4,901
02.01.15	24	-	70,6	8,5	344,808	-	-	54,32	6,5	344,808	-	16,28	0,000	-	-	-	5,627
03.01.15	24	-	71,62	8,5	344,895	-	-	55,24	6,5	344,895	-	16,38	0,000	-	-	-	5,665
04.01.15	24	-	71,72	8,5	345,389	-	-	54,94	6,5	346,045	-	16,78	-0,656	-	-	-	5,809
05.01.15	24	-	71,71	8,5	343,333	-	-	54,41	6,5	350,803	-	17,30	-7,470	-	-	-	5,957
06.01.15	24	-	76,25	8,5	342,19	-	-	56,46	6,5	349,887	-	19,79	-7,697	-	-	-	6,788
07.01.15	24	-	80,48	8,5	342,875	-	-	59,07	6,5	347,082	-	21,41	-4,207	-	-	-	7,36
08.01.15	24	-	79,96	8,5	342,766	-	-	58,69	6,5	346,734	-	21,27	-3,968	-	-	-	7,308
09.01.15	24	-	75,48	8,5	344,817	-	-	56,82	6,5	344,817	-	18,66	0,000	-	-	-	6,452
10.01.15	24	-	75,31	8,5	343,318	-	-	56,92	6,5	343,318	-	18,39	0,000	-	-	-	6,331
11.01.15	24	-	73,76	8,5	343,241	-	-	56,03	6,5	343,241	-	17,73	0,000	-	-	-	6,102
12.01.15	24	-	70,27	8,5	342,828	-	-	53,45	6,5	344,097	-	16,82	-1,269	-	-	-	5,78
13.01.15	24	-	72,03	8,5	342,74	-	-	54,05	6,5	346,903	-	17,98	-4,163	-	-	-	6,17
14.01.15	24	-	70,5	8,5	341,348	-	-	53,62	6,5	341,348	-	16,88	0,000	-	-	-	5,778
15.01.15	24	-	68,78	8,5	340,224	-	-	52,47	6,5	340,224	-	16,31	0,000	-	-	-	5,562
16.01.15	24	-	69,44	8,5	341,262	-	-	52,97	6,5	341,518	-	16,47	-0,256	-	-	-	5,638
17.01.15	24	-	68,56	8,5	340,614	-	-	52,56	6,5	340,614	-	16,00	0,000	-	-	-	5,465
18.01.15	24	-	68,41	8,5	340,901	-	-	52,65	6,5	340,78	-	15,76	0,121	-	-	-	5,391
19.01.15	24	-	68,75	8,5	339,89	-	-	52,7	6,5	339,89	-	16,05	0,000	-	-	-	5,469
20.01.15	24	-	68,2	8,5	339,077	-	-	51,59	6,5	339,077	-	16,61	0,000	-	-	-	5,646
21.01.15	24	-	73,67	8,5	337,03	-	-	53,78	6,5	337,616	-	19,89	-0,586	-	-	-	6,728
22.01.15	24	-	77,62	8,5	325,9		-	55,9	6,5	325,815		21,72	0,085	-	-	-	7,101
Среднее	24,00	-	73,01	8,50	341,682	-	-	54,68	6,50	343,968	-	18,32	-2,286	-	-	-	6,275
Итого	744,0				10592,139	0,000				10662,997	0,000		-70,858	0,00	0,00	0,00	194,52
Ориентировочно до конца месяца(+)					3040,295					3041,113			-0,818				53,28
Корректировка за прошлый месяц (-)					0,000					0,000			0,000				0,00
Итого за январь 2015 :					13632,434					13704,110			-71,676				247,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.12.14 23:00	28069,710	-	28032,987	-	-	-	398,281	
22.01.15 23:00	38661,846	-	38695,984	-	-	-	592,801	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеКом" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

29.01.2015