Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Кибальчича 12-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43927-ч(с)-0115.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 43927 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	*	99,48	75,76	23,72	75,48	43,54	31,94	5,50	3,60	2,47	23,13	0,00	0,00	23,73	0,00	23,73	-	75,48	0,00	1,75			4,22
25.12.14	24,00	*	100,73	75,79	24,94	75,60	43,22	32,38	5,50	3,60	2,50	24,35	0,00	0,00	24,98	0,00	24,98	-	75,66	0,00	1,84			4,35
26.12.14	24,00	*	100,87	77,11	23,76	76,36	43,60	32,76	5,50	3,60	2,58	23,12	0,00	0,00	23,74	0,00	23,74	-	76,48	0,00	1,77			4,35
27.12.14	24,00	*	101,21	76,24	24,97	76,89	43,88	33,01	5,50	3,60	2,57	24,35	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	-	76,90	0,00	1,87			4,44
28.12.14	24,00	*	102,00	75,84	26,16	76,65	43,63	33,03	5,50	3,60	2,55	25,56	0,00	0,00	26,24	0,00	26,24	-	76,78	0,00	1,96			4,52
29.12.14	24,00	*	102,29	75,50	26,79	76,93	43,24	33,69	5,50	3,60	2,59	26,20	0,00	0,00	26,91	0,00	26,91	-	76,97	0,00	2,02			4,61
30.12.14	24,00	*	100,51	74,72	25,78	77,82	42,87	34,94	5,50	3,60	2,66	25,16	0,00	0,00	25,86	0,00	25,86	-	78,09	0,00	1,97			4,62
31.12.14	24,00	*	109,83	74,26	35,57	80,11	44,53	35,58	5,50	3,60	2,68	35,11	0,00	0,00	36,13	0,00	36,13	-	80,29	0,00	2,82			5,50
01.01.15	24,00	*	96,76	76,74	20,02	79,99	46,10	33,89	5,50	3,60	2,66	19,39	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	-	80,04	0,00	1,55			4,21
02.01.15	24,00	*	98,67	76,68	21,99	79,76	46,34	33,42	5,50	3,60	2,61	21,39	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	-	79,78	0,00	1,71			4,32
03.01.15	24,00	*	99,45	76,23	23,22	79,60	45,91	33,69	5,50	3,60	2,62	22,64	0,00	0,00	23,29	0,00	23,29	-	79,60	0,00	1,80			4,42
04.01.15	24,00	*	98,69	75,58	23,11	79,65	45,84	33,81	5,50	3,60	2,60	22,55	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	-	79,67	0,00	1,80			4,40
05.01.15	24,00	*	98,70	75,18	23,53	80,12	44,87	35,26	5,50	3,60	2,70	22,91	0,00	0,00	23,58	0,00	23,58	-	80,31	0,00	1,84			4,54
06.01.15	24,00	*	100,57	75,00	25,58	81,47	44,91	36,56	5,50	3,60	2,79	25,00	0,00	0,00	25,75	0,00	25,75	-	81,47	0,00	2,04			4,83
07.01.15	24,00	*	99,14	75,19	23,95	81,53	44,70	36,83	5,50	3,60	2,83	23,33	0,00	0,00	24,03	0,00	24,03	-	81,49	0,00	1,90			4,73
08.01.15	24,00	*	99,80	75,14	24,66	81,43	44,51	36,92	5,50	3,60	2,83	24,05	0,00	0,00	24,77	0,00	24,77	-	81,51	0,00	1,96			4,79
09.01.15	24,00	*	100,75	75,55	25,20	81,62	45,94	35,68	5,50	3,60	2,75	24,63	0,00	0,00	25,37	0,00	25,37	-	81,69	0,00	2,01			4,76
10.01.15	24,00	*	99,75	75,85	23,90	81,58	46,74	34,84	5,50	3,60	2,70	23,31	0,00	0,00	24,01	0,00	24,01	-	81,60	0,00	1,90			4,60
11.01.15	24,00	*	102,47	75,46	27,01	81,44	46,68	34,76	5,50	3,60	2,67	26,46	0,00	0,00	27,25	0,00	27,25	-	81,47	0,00	2,16			4,83
12.01.15	24,00	*	98,92	74,91	24,01	81,59	46,11	35,48	5,50	3,60	2,71	23,43	0,00	0,00	24,13	0,00	24,13	-	81,60	0,00	1,91			4,62
13.01.15	24,00	*	96,51	75,13	21,39	81,57	45,78	35,80	5,50	3,60	2,75	20,74	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	81,58	0,00	1,69			4,44
14.01.15	24,00	*	98,55	75,53	23,01	81,66	46,50	35,16	5,50	3,60	2,71	22,41	0,00	0,00	23,08	0,00	23,08	-	81,66	0,00	1,83			4,54
15.01.15	24,00	*	99,08	76,05	23,02	81,66	46,85	34,81	5,50	3,60	2,70	22,42	0,00	0,00	23,09	0,00	23,09	-	81,65	0,00	1,83			4,53
16.01.15	24,00	*	98,07	76,29	21,78	81,63	46,83	34,80	5,50	3,60	2,71	21,17	0,00	0,00	21,80	0,00	21,80	-	81,62	0,00	1,73			4,44
17.01.15	24,00	*	98,22	75,91	22,31	81,48	46,84	34,63	5,50	3,60	2,69	21,67	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	-	81,46	0,00	1,77			4,45
18.01.15	24,00	*	101,14	75,61	25,53	81,71	46,58	35,13	5,50	3,60	2,71	24,90	0,00	0,00	25,64	0,00	25,64	-	81,80	0,00	2,04			4,75
19.01.15	24,00	*	97,29	76,01	21,28	81,61	46,80	34,81	5,50	3,60	2,71	20,58	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	-	81,58	0,00	1,68			4,39
20.01.15	24,00	*	98,97	75,38	23,59	83,11	46,26	36,85	5,50	3,60	2,83	22,91	0,00	0,00	23,63	0,00	23,63	-	83,44	0,00	1,91			4,75
21.01.15	24,00	*	98,83	74,79	24,05	85,12	46,14	38,97	5,50	3,60	2,98	23,36	0,00	0,00	24,11	0,00	24,11	-	85,10	0,00	1,99			4,97
22.01.15	24,00	*	98,03	74,81	23,22	86,00	45,94	40,06	5,50	3,60	3,06	22,54	0,00	0,00	23,28	0,00	23,28	-	86,12	0,00	1,94			5,00
23.01.15	24,00	*	97,61	75,40	22,21	87,15	47,31	39,83	5,50	3,60	3,07	21,54	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	-	87,08	0,00	1,88			4,95
Среднее	24,00	-	99,77	75,60	24,17	80,59	45,45	35,14	5,50	3,60	2,71	23,56	-	-	24,25	-	24,25	-	80,64	-	1,90	-	-	4,61
Итого	744,00		3092,90	2343,64	749,26						83,97	730,31	0,00	0,00	751,67	0,00	751,67	0,00			58,90	0,00	0,00	142,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.12.14 11:00	1185,44	920,94	266,48	0,00	273,41	0,00	48,51	-
	24.01.15 13:00	4286,16	3270,85	998,22	0,00	1026,65	0,00	192,16	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,07 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,80** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **751,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «24» 01 2015 печать энергосбыта

58,83