Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 43959 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.01.2015 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.01.15	24,00	*	113,47	91,25	22,22	81,00	49,45	31,55	5,20	3,40	3,05	24,60	0,00	0,00	25,11	0,00	25,11	-	66,53	0,00	1,64			4,69
02.01.15	24,00	*	113,61	85,37	28,24	80,77	49,69	31,08	5,20	3,40	2,95	31,74	0,00	0,00	32,33	0,00	32,33	-	62,79	0,00	1,99			4,94
03.01.15	24,00	*	112,94	85,70	27,24	80,62	49,43	31,20	5,20	3,40	2,95	30,59	0,00	0,00	31,16	0,00	31,16	-	62,88	0,00	1,92			4,88
04.01.15	24,00	*	112,11	83,90	28,21	80,70	49,35	31,36	5,20	3,40	2,93	31,78	0,00	0,00	32,36	0,00	32,36	-	62,33	0,00	1,98			4,92
05.01.15	24,00	*	112,95	80,05	32,90	81,24	48,78	32,46	5,20	3,40	2,98	37,26	0,00	0,00	37,93	0,00	37,93	-	61,69	0,00	2,30			5,28
06.01.15	24,00	*	111,91	81,59	30,32	82,64	48,82	33,81	5,20	3,40	3,14	34,22	0,00	0,00	34,84	0,00	34,84	-	62,28	0,00	2,13			5,27
07.01.15	24,00	*	111,13	82,26	28,87	82,68	48,87	33,81	5,20	3,40	3,16	32,53	0,00	0,00	33,12	0,00	33,12	-	61,81	0,00	2,01			5,18
08.01.15	24,00	*	111,68	81,25	30,43	82,56	48,60	33,96	5,20	3,40	3,16	34,32	0,00	0,00	34,93	0,00	34,93	-	61,79	0,00	2,12			5,28
09.01.15	24,00	*	112,01	84,36	27,66	82,68	49,53	33,15	5,20	3,40	3,11	31,10	0,00	0,00	31,69	0,00	31,69	-	63,58	0,00	1,98			5,09
10.01.15	24,00	*	112,77	83,51	29,26	82,64	50,22	32,42	5,20	3,40	3,04	32,98	0,00	0,00	33,61	0,00	33,61	-	63,60	0,00	2,10			5,13
11.01.15	24,00	*	112,70	79,79	32,91	82,51	50,30	32,22	5,20	3,40	2,98	37,22	0,00	0,00	37,89	0,00	37,89	-	62,13	0,00	2,31			5,29
12.01.15	24,00	*	111,74	80,83	30,90	82,69	49,90	32,79	5,20	3,40	3,02	35,01	0,00	0,00	35,66	0,00	35,66	-	62,69	0,00	2,20			5,21
13.01.15	24,00	*	112,15	80,99	31,16	82,69	49,49	33,20	5,20	3,40	3,06	35,24	0,00	0,00	35,90	0,00	35,90	-	62,89	0,00	2,22			5,27
14.01.15	24,00	*	112,40	83,61	28,79	82,73	50,11	32,62	5,20	3,40	3,04	32,45	0,00	0,00	33,07	0,00	33,07	-	63,86	0,00	2,07			5,12
15.01.15	24,00	*	113,45	82,66	30,80	82,72	50,47	32,25	5,20	3,40	3,01	34,80	0,00	0,00	35,46	0,00	35,46	-	63,54	0,00	2,21			5,22
16.01.15	24,00	*	113,36	86,06	27,30	82,70	50,57	32,13	5,20	3,40	3,04	30,69	0,00	0,00	31,30	0,00	31,30	-	64,96	0,00	1,99			5,03
17.01.15	24,00	*	112,31	83,74	28,57	82,54	50,47	32,07	5,20	3,40	3,01	32,16	0,00	0,00	32,77	0,00	32,77	-	63,41	0,00	2,04			5,05
18.01.15	24,00	*	112,74	76,55	36,18	82,76	50,29	32,47	5,20	3,40	2,97	41,25	0,00	0,00	41,98	0,00	41,98	-	61,09	0,00	2,52			5,49
19.01.15	24,00	*	113,08	84,03	29,05	82,71	50,28	32,43	5,20	3,40	3,03	32,85	0,00	0,00	33,48	0,00	33,48	-	64,12	0,00	2,11			5,14
20.01.15	24,00	*	112,15	83,01	29,15	84,25	50,10	34,15	5,20	3,40	3,16	32,99	0,00	0,00	33,63	0,00	33,63	-	64,64	0,00	2,13			5,30
21.01.15	24,00	*	111,49	79,23	32,26	86,40	50,48	35,92	5,20	3,40	3,31	36,53	0,00	0,00	37,23	0,00	37,23	-	63,84	0,00	2,33			5,64
22.01.15	24,00	*	111,52	80,12	31,40	87,29	50,34	36,95	5,20	3,40	3,41	35,48	0,00	0,00	36,17	0,00	36,17	-	64,72	0,00	2,30			5,71
23.01.15	24,00	*	112,23	83,57	28,66	88,40	51,44	36,97	5,20	3,40	3,46	32,20	0,00	0,00	32,88	0,00	32,88	-	67,30	0,00	2,17			5,63
Среднее	24,00	-	112,43	82,76	29,67	82,95	49,87	33,09	5,20	3,40	3,09	33,48	-	-	34,11	-	34,11	-	63,41	-	2,12	-	-	5,21
Итого	552,00		2585,90	1903,42	682,48						70,98	770,01	0,00	0,00	784,50	0,00	784,50	0,00			48,79	0,00	0,00	119,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	11.01.15 22:00	2319,44	1659,21	745,85	0,00	758,64	0,00	105,10	
	24.01.15 13:00	3733,05	2695,00	1172,70	0,00	1193,68	0,00	171,98	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **784,50** куб.м

Накладка!

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 01 15 г.

48,71