Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код-УУТЭ: -
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0115.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06066 Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	*	109,88	88,52	21,36	76,83	41,70	35,14	5,30	3,40	3,11	21,62	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	-	76,30	0,00	1,65			4,76
25.12.14	24,00	*	110,15	88,76	21,39	76,98	41,34	35,64	5,30	3,40	3,16	21,58	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16	-	76,63	0,00	1,66			4,82
26.12.14	24,00	*	109,74	90,51	19,22	77,71	41,77	35,94	5,30	3,40	3,25	19,38	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	-	77,40	0,00	1,50			4,75
27.12.14	24,00	*	112,99	89,56	23,42	78,23	42,06	36,17	5,30	3,40	3,24	23,66	0,00	0,00	24,30	0,00	24,30	-	77,76	0,00	1,84			5,08
28.12.14	24,00	*	111,36	89,09	22,27	78,01	41,84	36,17	5,30	3,40	3,22	22,51	0,00	0,00	23,12	0,00	23,12	-	77,46	0,00	1,74			4,97
29.12.14	24,00	*	109,28	88,87	20,41	78,34	41,43	36,91	5,30	3,40	3,28	20,57	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13	-	77,80	0,00	1,60			4,89
30.12.14	24,00	*	113,32	87,88	25,44	79,26	41,01	38,25	5,30	3,40	3,36	25,66	0,00	0,00	26,39	0,00	26,39	-	78,94	0,00	2,03			5,38
31.12.14	24,00	*	116,45	87,61	28,84	81,47	42,56	38,91	5,30	3,40	3,42	29,11	0,00	0,00	29,96	0,00	29,96	-	80,62	0,00	2,35			5,77
01.01.15	24,00	*	106,15	90,06	16,09	81,34	43,85	37,49	5,30	3,40	3,38	16,16	0,00	0,00	16,64	0,00	16,64	-	80,98	0,00	1,31			4,69
02.01.15	24,00	*	106,05	90,10	15,95	81,10	44,27	36,84	5,30	3,40	3,33	16,02	0,00	0,00	16,49	0,00	16,49	-	80,71	0,00	1,29			4,62
03.01.15	24,00	*	107,41	89,67	17,73	80,95	43,79	37,15	5,30	3,40	3,33	17,86	0,00	0,00	18,39	0,00	18,39	-	80,52	0,00	1,44			4,77
04.01.15	24,00	*	106,93	88,87	18,06	81,04	43,69	37,35	5,30	3,40	3,32	18,15	0,00	0,00	18,68	0,00	18,68	-	80,65	0,00	1,46			4,79
05.01.15	24,00	*	108,45	88,41	20,03	81,61	42,85	38,76	5,30	3,40	3,43	20,15	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	-	81,32	0,00	1,64			5,07
06.01.15	24,00	*	109,11	88,31	20,80	82,99	42,70	40,29	5,30	3,40	3,57	20,90	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53	-	82,47	0,00	1,73			5,29
07.01.15	24,00	*	107,82	88,46	19,37	83,03	42,43	40,60	5,30	3,40	3,60	19,47	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	-	82,51	0,00	1,61			5,21
08.01.15	24,00	*	107,30	88,48	18,82	82,93	42,38	40,55	5,30	3,40	3,59	18,93	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51	-	82,54	0,00	1,56			5,16
09.01.15	24,00	*	109,24	88,97	20,27	83,04	43,78	39,26	5,30	3,40	3,50	20,39	0,00	0,00	21,02	0,00	21,02	-	82,64	0,00	1,69			5,18
10.01.15	24,00	*	108,51	89,22	19,29	82,99	44,57	38,43	5,30	3,40	3,44	19,37	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	-	82,53	0,00	1,60			5,04
11.01.15	24,00	*	111,70	88,64	23,06	82,86	44,62	38,24	5,30	3,40	3,40	23,16	0,00	0,00	23,86	0,00	23,86	-	82,09	0,00	1,90			5,31
12.01.15	24,00	*	109,08	88,00	21,08	83,05	44,15	38,90	5,30	3,40	3,45	21,04	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	82,43	0,00	1,74			5,18
13.01.15	24,00	*	108,12	88,18	19,93	83,04	43,72	39,32	5,30	3,40	3,49	19,87	0,00	0,00	20,48	0,00	20,48	-	82,59	0,00	1,64			5,13
14.01.15	24,00	*	107,87	88,88	19,00	83,09	44,41	38,67	5,30	3,40	3,46	18,93	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51	-	82,69	0,00	1,57			5,02
15.01.15	24,00	*	109,30	89,45	19,85	83,07	44,84	38,22	5,30	3,40	3,44	19,77	0,00	0,00	20,38	0,00	20,38	-	82,63	0,00	1,64			5,08
16.01.15	24,00	*	108,23	89,68	18,55	83,04	44,75	38,29	5,30	3,40	3,45	18,46	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	82,64	0,00	1,53			4,98
17.01.15	24,00	*	111,34	89,12	22,21	82,89	44,77	38,12	5,30	3,40	3,42	22,14	0,00	0,00	22,82	0,00	22,82	-	82,48	0,00	1,83			5,25
18.01.15	24,00	*	110,23	89,00	21,23	83,12	44,66	38,46	5,30	3,40	3,44	21,18	0,00	0,00	21,83	0,00	21,83	-	82,67	0,00	1,75			5,20
19.01.15	24,00	*	109,06	89,32	19,73	83,06	44,82	38,23	5,30	3,40	3,44	19,63	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	-	82,67	0,00	1,62			5,06
20.01.15	24,00	*	108,51	88,68	19,82	84,69	44,31	40,38	5,30	3,40	3,60	19,69	0,00	0,00	20,32	0,00	20,32	-	84,60	0,00	1,67			5,27
21.01.15	24,00	*	107,84	88,07	19,77	86,78	43,98	42,80	5,30	3,40	3,80	19,64	0,00	0,00	20,29	0,00	20,29	-	86,23	0,00	1,70			5,49
22.01.15	24,00	*	108,63	88,00	20,64	87,70	43,69	44,01	5,30	3,40	3,90	20,51	0,00	0,00	21,20	0,00	21,20	-	87,28	0,00	1,79			5,69
23.01.15	24,00	*	107,02	88,70	18,31	88,79	44,99	43,80	5,30	3,40	3,92	18,14	0,00	0,00	18,76	0,00	18,76	-	88,29	0,00	1,60			5,52
Среднее	24,00	-	109,26	88,87	20,39	82,03	43,41	38,62	5,30	3,40	3,44	20,44	-	-	21,05	-	21,05	-	81,58	-	1,67	-	-	5,11
Итого	744,00		3387,05	2755,10	631,95						106,72	633,64	0,00	0,00	652,57	0,00	652,57	0,00			51,68	0,00	0,00	158,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 11:00	42728,75	34064,50	9936,59	0,00	10157,29	0,00	1441,17	
	24.01.15 13:00	46123,18	36827,22	10569,76	0,00	10809,44	0,00	1600,35	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **158,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **652,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 01 15 г.

печать энергосбыта

51,62