Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941 36388-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36388 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Txв, гр.С= 0,1
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	Час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	*	120,94	120,09	0,85	75,62	50,06	25,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
25.12.14	24,00	*	121,32	120,43	0,89	75,71	49,57	26,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
26.12.14	24,00	*	123,86	123,08	0,78	76,36	49,75	26,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
27.12.14	24,00	*	123,67	122,92	0,75	76,99	50,18	26,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
28.12.14	24,00	*	122,91	122,28	0,63	76,75	49,84	26,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
29.12.14	24,00	*	122,47	122,41	0,06	77,00	49,38	27,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
30.12.14	24,00	*	121,48	121,96	-0,48	77,68	48,99	28,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
31.12.14	24,00	*	122,13	122,25	-0,12	80,02	50,67	29,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
01.01.15	24,00	*	123,44	122,71	0,73	79,98	51,70	28,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
02.01.15	24,00	*	123,56	122,78	0,78	79,73	52,05	27,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
03.01.15	24,00	*	123,19	122,84	0,36	79,58	52,14	27,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
04.01.15	24,00	*	122,15	121,83	0,33	79,63	51,89	27,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
05.01.15	24,00	*	121,71	121,09	0,62	79,97	51,36	28,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
06.01.15	24,00	*	121,70	121,73	-0,03	81,53	51,71	29,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
07.01.15	24,00	*	121,64	121,63	0,01	81,61	51,56	30,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
08.01.15	24,00	*	121,62	121,77	-0,15	81,41	51,39	30,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
09.01.15	24,00	*	122,50	122,21	0,29	81,58	52,10	29,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
10.01.15	24,00	*	122,77	123,09	-0,32	81,53	52,92	28,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
11.01.15	24,00	*	122,61	122,78	-0,17	81,45	52,92	28,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
12.01.15	24,00	*	121,47	122,03	-0,55	81,54	52,59	28,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
13.01.15	24,00	*	121,24	121,92	-0,68	81,57	52,07	29,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
14.01.15	24,00	*	122,17	123,11	-0,94	81,58	52,62	28,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
15.01.15	24,00	*	122,98	123,49	-0,51	81,61	53,32	28,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
16.01.15	24,00	*	123,19	123,02	0,18	81,56	53,29	28,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
17.01.15	24,00	*	122,70	123,74	-1,04	81,40	53,51	27,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
18.01.15	24,00	*	122,60	123,53	-0,93	81,58	53,79	27,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
19.01.15	24,00	*	122,65	123,68	-1,04	81,58	53,75	27,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
20.01.15	24,00	*	121,89	122,84	-0,96	82,76	53,52	29,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
21.01.15	24,00	*	120,97	121,82	-0,85	85,14	53,64	31,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
22.01.15	24,00	*	120,96	121,49	-0,54	85,88	53,20	32,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
23.01.15	24,00	*	121,74	122,24	-0,50	87,15	54,10	33,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
Среднее	24,00		122,27	122,35	-0,08	80,56	51,92	28,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
Итого	744,00		3790,22	3792,78	-2,56						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	108,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.12.14 12:00	47223,99	47039,86	-	-	-	-	960,97	15832,03
	24.01.15 14:00	51025,07	50844,21	-	-	-	-	1070,37	16578,03

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Теплосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28/01