Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 Узел учета: ТЦ-3 СЦО

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Код УУТЭ:

Источник: Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная закрытая Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-0115.txt график: 150/70

Вычислитель: СПТ-941 № 36498 Режим (схема): 0

Подающ.тр.(М1):				Приборы УУТЭ поверены до _____
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,1

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00	*	122,17	119,15	3,02	75,99	42,53	33,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
25.12.14	24,00	*	122,66	119,68	2,99	76,09	42,14	33,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
26.12.14	24,00	*	125,11	121,89	3,22	76,80	42,42	34,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
27.12.14	24,00	*	123,39	120,48	2,90	81,10	43,97	37,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
28.12.14	24,00	*	124,12	121,35	2,77	77,12	42,28	34,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
29.12.14	24,00	*	123,62	120,91	2,71	77,42	41,97	35,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
30.12.14	24,00	*	122,56	119,91	2,66	78,20	41,71	36,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
31.12.14	24,00	*	123,34	120,60	2,74	80,42	42,90	37,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
01.01.15	24,00	*	124,61	121,77	2,84	80,35	43,76	36,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
02.01.15	24,00	*	124,67	121,86	2,80	80,08	44,20	35,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
03.01.15	24,00	*	124,20	121,46	2,74	79,96	44,45	35,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
04.01.15	24,00	*	123,21	120,35	2,86	80,01	44,19	35,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
05.01.15	24,00	*	122,76	119,98	2,78	80,47	43,53	36,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
06.01.15	24,00	*	122,78	119,98	2,80	81,94	43,58	38,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,84
07.01.15	24,00	*	122,77	119,90	2,88	82,02	43,35	38,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,88
08.01.15	24,00	*	122,74	119,89	2,85	81,86	43,08	38,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,89
09.01.15	24,00	*	123,67	120,81	2,86	81,98	43,84	38,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,85
10.01.15	24,00	*	123,90	121,01	2,89	81,94	44,32	37,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,80
11.01.15	24,00	*	123,72	120,86	2,86	81,81	44,58	37,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
12.01.15	24,00	*	122,58	119,75	2,83	81,96	44,33	37,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
13.01.15	24,00	*	122,49	119,65	2,84	81,97	44,12	37,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
14.01.15	24,00	*	123,34	120,54	2,80	81,99	44,64	37,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
15.01.15	24,00	*	124,17	121,30	2,87	81,98	44,99	36,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
16.01.15	24,00	*	124,37	121,36	3,01	81,95	45,06	36,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
17.01.15	24,00	*	123,89	120,85	3,04	81,79	45,20	36,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
18.01.15	24,00	*	123,82	120,81	3,01	82,01	45,38	36,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
19.01.15	24,00	*	123,86	120,84	3,02	81,97	45,47	36,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
20.01.15	24,00	*	123,07	120,03	3,04	83,36	45,32	38,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,83
21.01.15	24,00	*	122,12	119,08	3,05	85,58	45,22	40,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,07
22.01.15	24,00	*	122,21	119,08	3,12	86,44	44,89	41,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
23.01.15	24,00	*	123,03	119,85	3,19	87,62	45,53	42,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,33
Среднее	24,00	-	123,39	120,48	2,90	81,10	43,97	37,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,72
Итого	744,00		3824,94	3734,96	89,98						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	146,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 11:00	49241,01	48105,53	-	-	-	-	1403,52	15821,45
	24.01.15 13:00	53074,22	51877,71	-	-	-	-	1548,94	16567,45

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **146,21** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Петербургэнергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 01 15

Печать энергосбыта