Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 10026.038,1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	76,60	63,57	13,03	77,08	44,56	32,52	7,00	5,00	2,17	11,78	-	-	12,10	-	-	-	76,75	-	0,90			3,07
25.12.14	24,00	-	77,06	63,96	13,10	77,20	44,08	33,12	7,00	5,00	2,21	11,97	-	-	12,28	-	-	-	76,87	-	0,92			3,13
26.12.14	24,00	-	85,24	72,70	12,54	78,05	46,56	31,49	7,00	5,00	2,41	11,15	-	-	11,44	-	-	-	77,70	-	0,87			3,27
27.12.14	24,00	-	99,42	85,31	14,11	78,51	49,86	28,65	7,00	5,00	2,57	12,58	-	-	12,92	-	-	-	78,19	-	0,98			3,56
28.12.14	24,00	-	99,20	84,93	14,27	78,29	49,65	28,64	7,00	5,00	2,56	12,76	-	-	13,11	-	-	-	78,05	-	1,00			3,56
29.12.14	24,00	-	97,13	84,70	12,43	78,62	49,21	29,41	7,00	5,00	2,61	10,92	-	-	11,20	-	-	-	78,20	-	0,86			3,47
30.12.14	24,00	-	102,53	88,26	14,27	79,61	49,82	29,79	7,00	5,00	2,76	12,71	-	-	13,07	-	-	-	79,45	-	1,01			3,77
31.12.14	24,00	-	119,29	101,53	17,76	81,82	54,13	27,69	7,00	5,00	2,96	16,06	-	-	16,56	-	-	-	81,60	-	1,31			4,27
01.01.15	24,00	-	112,78	102,90	9,88	81,71	55,18	26,53	7,00	5,00	2,86	8,39	-	-	8,64	-	-	-	81,35	-	0,68			3,54
02.01.15	24,00	-	114,81	103,28	11,53	81,48	55,37	26,11	7,00	5,00	2,81	10,29	-	-	10,59	-	-	-	81,15	-	0,84			3,64
03.01.15	24,00	-	115,56	102,99	12,57	81,32	55,10	26,22	7,00	5,00	2,79	11,60	-	-	11,94	-	-	-	80,91	-	0,94			3,73
04.01.15	24,00	-	113,19	102,02	11,17	81,42	54,52	26,90	7,00	5,00	2,82	10,40	-	-	10,72	-	-	-	81,02	-	0,84			3,66
05.01.15	24,00	-	112,66	101,69	10,97	81,94	53,61	28,33	7,00	5,00	2,94	10,28	-	-	10,58	-	-	-	81,61	-	0,84			3,78
06.01.15	24,00	-	113,23	101,71	11,52	83,40	53,97	29,43	7,00	5,00	3,06	10,89	-	-	11,19	-	-	-	82,97	-	0,91			3,96
07.01.15	24,00	-	113,15	101,76	11,39	83,45	54,03	29,42	7,00	5,00	3,05	10,83	-	-	11,15	-	-	-	82,97	-	0,90			3,95
08.01.15	24,00	-	112,90	101,80	11,10	83,32	54,12	29,20	7,00	5,00	3,03	10,57	-	-	10,90	-	-	-	82,99	-	0,88			3,90
09.01.15	23,00	-	107,63	98,32	9,31	83,43	55,25	28,18	7,00	5,00	2,73	9,95	-	-	10,25	-	-	-	83,04	-	0,83			3,55
10.01.15	24,00	-	115,67	102,71	12,96	83,40	55,79	27,61	7,00	5,00	2,88	12,60	-	-	12,98	-	-	-	83,06	-	1,05			3,92
11.01.15	24,00	-	113,87	102,56	11,31	83,24	55,30	27,94	7,00	5,00	2,91	10,86	-	-	11,21	-	-	-	82,82	-	0,90			3,81
12.01.15	24,00	-	112,39	101,63	10,76	83,43	54,86	28,57	7,00	5,00	2,95	10,28	-	-	10,60	-	-	-	83,01	-	0,86			3,81
13.01.15	24,00	-	113,40	101,49	11,91	83,44	54,85	28,59	7,00	5,00	2,95	11,40	-	-	11,75	-	-	-	83,06	-	0,95			3,90
14.01.15	24,00	-	113,12	102,24	10,88	83,50	55,69	27,81	7,00	5,00	2,89	10,47	-	-	10,79	-	-	-	83,10	-	0,87			3,76
15.01.15	24,00	-	113,63	102,95	10,68	83,48	56,10	27,38	7,00	5,00	2,87	10,24	-	-	10,55	-	-	-	83,09	-	0,85			3,72
16.01.15	24,00	-	114,65	103,03	11,62	83,46	56,03	27,43	7,00	5,00	2,87	11,17	-	-	11,50	-	-	-	83,08	-	0,93			3,80
17.01.15	24,00	-	113,36	102,57	10,79	83,31	56,14	27,17	7,00	5,00	2,84	10,28	-	-	10,59	-	-	-	82,90	-	0,85			3,69
18.01.15	24,00	-	115,45	102,39	13,06	83,56	56,08	27,48	7,00	5,00	2,88	12,41	-	-	12,80	-	-	-	83,25	-	1,03			3,91
19.01.15	23,00	-	110,06	98,23	11,83	83,52	56,01	27,51	7,00	5,00	2,72	11,75	-	-	12,11	-	-	-	83,17	-	0,98			3,70
20.01.15	24,00	-	113,78	101,92	11,86	85,10	55,66	29,44	7,00	5,00	3,06	11,23	-	-	11,58	-	-	-	85,18	-	0,96			4,02
21.01.15	22,00	-	103,27	92,76	10,51	87,28	55,95	31,33	7,00	5,00	2,88	10,97	-	-	11,29	-	-	-	86,80	-	0,95			3,83
22.01.15	24,00	-	112,39	101,27	11,12	88,18	56,07	32,11	7,00	5,00	3,32	10,46	-	-	10,83	-	-	-	87,88	-	0,92			4,24
23.01.15	24,00	-	113,55	101,77	11,78	89,31	57,47	31,84	7,00	5,00	3,32	11,05	-	-	11,41	-	-	-	88,86	-	0,98			4,30
Среднее	23,87	-	108,10	96,10	12,00	82,41	53,58	28,83	7,00	5,00	2,83	11,24	-	-	11,57	-	-	-	82,07	-	0,92	-	-	3,75
Итого	740,00		3350,97	2978,95	372,02						87,64	348,30	0,00	0,00	358,63	0,00	0,00	0,00			28,58	0,00	0,00	116,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	21.01.15 16:00	34411,80	28931,02	5534,49	-	5664,63	-	1118,65	-
	23.01.15 17:00	34637,16	29133,54	5556,36	-	5687,24	-	1127,16	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,03 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **116,19** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **358,63** куб.м.

Наладка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «23» 01 15 г.

28,55