Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 3 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36949-ч(с)-0115.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36949 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,1

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00	*	151,24	146,11	5,13	75,59	46,06	29,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
25.12.14	24,00	*	152,17	146,56	5,61	75,75	45,66	30,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,84
26.12.14	24,00	*	155,24	149,49	5,75	76,33	45,79	30,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,01
27.12.14	24,00	*	155,17	149,47	5,70	76,88	46,24	30,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
28.12.14	24,00	*	154,70	148,71	5,98	76,31	45,49	30,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,05
29.12.14	24,00	*	154,46	148,41	6,05	76,46	44,94	31,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,15
30.12.14	24,00	*	153,25	147,11	6,13	77,27	44,77	32,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,26
31.12.14	24,00	*	153,83	147,81	6,02	79,74	46,55	33,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,39
01.01.15	24,00	*	155,34	149,27	6,07	80,03	47,91	32,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,29
02.01.15	24,00	*	155,61	149,74	5,87	79,63	48,39	31,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,15
03.01.15	24,00	*	155,42	149,48	5,94	79,55	48,30	31,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,15
04.01.15	24,00	*	154,30	148,20	6,10	79,63	48,24	31,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,15
05.01.15	24,00	*	154,43	148,01	6,42	79,96	47,56	32,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,32
06.01.15	24,00	*	154,41	147,98	6,43	81,40	47,39	34,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,57
07.01.15	24,00	*	154,51	148,04	6,47	81,56	47,15	34,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,63
08.01.15	24,00	*	154,85	148,28	6,57	81,36	46,91	34,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,65
09.01.15	24,00	*	156,04	149,46	6,58	81,32	47,77	33,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,56
10.01.15	24,00	*	156,37	149,79	6,58	81,33	48,58	32,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,45
11.01.15	24,00	*	156,06	149,56	6,50	81,39	49,16	32,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,36
12.01.15	24,00	*	154,67	148,17	6,50	81,46	48,57	32,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,41
13.01.15	24,00	*	154,52	148,14	6,39	81,29	47,96	33,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,47
14.01.15	24,00	*	155,76	149,25	6,51	81,54	48,94	32,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,41
15.01.15	24,00	*	156,88	150,38	6,51	81,68	49,64	32,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,36
16.01.15	24,00	*	157,05	150,62	6,43	81,52	49,52	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,35
17.01.15	24,00	*	156,69	150,33	6,35	81,39	49,78	31,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,28
18.01.15	24,00	*	156,58	150,19	6,39	81,47	49,68	31,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,31
19.01.15	24,00	*	156,49	150,14	6,35	81,43	49,70	31,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,29
20.01.15	24,00	*	155,40	149,06	6,34	82,74	49,39	33,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,50
21.01.15	24,00	*	154,50	148,02	6,48	84,65	48,61	36,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,89
22.01.15	24,00	*	154,56	148,09	6,47	85,55	48,39	37,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,07
23.01.15	24,00	*	155,84	149,27	6,57	87,01	49,76	37,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,14
Среднее	24,00	-	155,04	148,81	6,23	80,43	47,83	32,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,36
Итого	744,00		4806,36	4613,16	193,20						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	166,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.12.14 12:00	43019,91	42675,90	-	-	-	-	1230,15	11420,22
	24.01.15 13:00	47835,51	46297,27	-	-	-	-	1397,36	12185,22

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **166,20** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 01 15 г.

Печать энергосбыта