Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9036.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Матюшенко 10 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207135 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	77,75	58,63	19,12	73,81	37,57	36,24	7,00	5,00	2,16	18,80	-	-	19,25	-	-	-	73,54	-	1,38			3,54
25.12.14	24,00	-	77,84	57,88	19,96	73,00	36,65	36,35	7,00	5,00	2,14	19,59	-	-	20,06	-	-	-	72,78	-	1,43			3,56
26.12.14	24,00	-	77,83	58,59	19,24	75,19	37,19	38,00	7,00	5,00	2,27	18,73	-	-	19,20	-	-	-	75,25	-	1,41			3,67
27.12.14	24,00	-	79,12	58,67	20,45	76,45	38,06	38,39	7,00	5,00	2,30	19,91	-	-	20,43	-	-	-	76,24	-	1,52			3,82
28.12.14	24,00	-	79,85	58,66	21,19	76,60	37,86	38,74	7,00	5,00	2,33	20,54	-	-	21,09	-	-	-	76,37	-	1,57			3,90
29.12.14	24,00	-	81,00	59,06	21,94	76,36	37,41	38,95	7,00	5,00	2,36	21,32	-	-	21,90	-	-	-	76,11	-	1,62			3,98
30.12.14	24,00	-	80,79	58,33	22,46	76,56	36,73	39,83	7,00	5,00	2,37	21,87	-	-	22,46	-	-	-	76,47	-	1,67			4,05
31.12.14	24,00	-	83,01	58,61	24,40	78,33	38,06	40,27	7,00	5,00	2,41	23,76	-	-	24,39	-	-	-	78,41	-	1,86			4,27
01.01.15	24,00	-	73,97	59,35	14,62	78,44	39,18	39,26	7,00	5,00	2,38	14,14	-	-	14,54	-	-	-	78,09	-	1,10			3,48
02.01.15	24,00	-	75,69	59,13	16,56	78,38	39,56	38,82	7,00	5,00	2,35	15,98	-	-	16,39	-	-	-	78,09	-	1,25			3,59
03.01.15	24,00	-	75,48	58,69	16,79	78,38	39,66	38,72	7,00	5,00	2,32	16,18	-	-	16,59	-	-	-	78,18	-	1,27			3,59
04.01.15	24,00	-	75,91	58,50	17,41	78,78	39,17	39,61	7,00	5,00	2,37	16,80	-	-	17,27	-	-	-	78,47	-	1,32			3,69
05.01.15	24,00	-	76,78	59,57	17,21	79,57	38,73	40,84	7,00	5,00	2,49	16,58	-	-	17,05	-	-	-	79,49	-	1,32			3,80
06.01.15	24,00	-	78,87	60,07	18,80	81,66	39,04	42,62	7,00	5,00	2,62	18,12	-	-	18,65	-	-	-	81,38	-	1,47			4,10
07.01.15	24,00	-	76,43	60,15	16,28	81,47	38,92	42,55	7,00	5,00	2,62	15,66	-	-	16,13	-	-	-	81,23	-	1,27			3,89
08.01.15	24,00	-	78,66	60,06	18,60	81,14	38,72	42,42	7,00	5,00	2,61	17,96	-	-	18,48	-	-	-	80,89	-	1,45			4,06
09.01.15	24,00	-	77,38	60,68	16,70	81,24	39,98	41,26	7,00	5,00	2,55	16,11	-	-	16,58	-	-	-	81,01	-	1,31			3,86
10.01.15	24,00	-	79,98	60,78	19,20	81,89	40,88	41,01	7,00	5,00	2,55	18,59	-	-	19,15	-	-	-	81,66	-	1,52			4,07
11.01.15	24,00	-	80,55	60,52	20,03	81,91	40,95	40,96	7,00	5,00	2,54	19,42	-	-	20,00	-	-	-	81,67	-	1,59			4,12
12.01.15	24,00	-	77,58	60,18	17,40	80,79	40,17	40,62	7,00	5,00	2,50	16,81	-	-	17,28	-	-	-	80,42	-	1,35			3,85
13.01.15	24,00	-	76,92	60,19	16,73	80,82	39,87	40,95	7,00	5,00	2,53	16,06	-	-	16,52	-	-	-	80,66	-	1,30			3,82
14.01.15	24,00	-	77,63	60,50	17,13	80,84	40,51	40,33	7,00	5,00	2,50	16,47	-	-	16,96	-	-	-	80,48	-	1,33			3,83
15.01.15	24,00	-	78,95	60,52	18,43	79,84	40,65	39,19	7,00	5,00	2,43	17,83	-	-	18,33	-	-	-	79,36	-	1,42			3,85
16.01.15	24,00	-	79,12	60,72	18,40	82,02	41,27	40,75	7,00	5,00	2,53	17,81	-	-	18,34	-	-	-	81,62	-	1,45			3,98
17.01.15	24,00	-	79,25	60,82	18,43	81,87	41,67	40,20	7,00	5,00	2,50	17,79	-	-	18,32	-	-	-	81,59	-	1,45			3,96
18.01.15	24,00	-	79,64	60,74	18,90	81,54	41,63	39,91	7,00	5,00	2,48	18,25	-	-	18,80	-	-	-	81,31	-	1,49			3,97
19.01.15	24,00	-	78,40	60,60	17,80	81,68	41,47	40,21	7,00	5,00	2,49	17,20	-	-	17,71	-	-	-	81,38	-	1,40			3,89
20.01.15	24,00	-	76,67	59,84	16,83	83,67	40,71	42,96	7,00	5,00	2,62	16,24	-	-	16,75	-	-	-	83,93	-	1,37			3,98
21.01.15	24,00	-	76,73	59,03	17,70	86,70	40,61	46,09	7,00	5,00	2,78	17,04	-	-	17,59	-	-	-	86,34	-	1,48			4,26
22.01.15	24,00	-	78,47	59,58	18,89	87,11	40,19	46,92	7,00	5,00	2,86	18,21	-	-	18,82	-	-	-	87,15	-	1,59			4,44
23.01.15	24,00	-	80,14	60,45	19,69	88,86	41,76	47,10	7,00	5,00	2,91	19,05	-	-	19,68	-	-	-	88,59	-	1,69			4,60
Среднее	24,00	-	78,27	59,65	18,62	80,16	39,51	40,65	7,00	5,00	2,48	18,03	-	-	18,54	-	-	-	79,94	-	1,44	-	-	3,92
Итого	744,00		2426,39	1849,10	577,29						76,84	558,82	0,00	0,00	574,71	0,00	0,00	0,00			44,63	0,00	0,00	121,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 11:00	6692,25	5020,89	1631,50	-	1669,72	-	288,86	-
	23.01.15 16:00	9056,69	6823,08	2175,60	-	2229,29	-	407,16	-

Период расчета по среднему: суток.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,47 °С = -0,26 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,20** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **574,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Невский" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «23» 01 г.

44,37