

Адрес: г. Санкт-Петербург, Колпинское 14 / СЛО+ГЭС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: за Heating котельная

Установленные приборы: Часовые и сумм.-архивы в здании: ВМ7.253403-Ч(СЛО+ГЭС)  
 Режим (смена): 3006

Вычислитель: ВМ7-7 № 253403  
 Подпись: (М1): расходом: ДРМ 32 Гли= 0.067 Глиа= 30  
 (М2): расходом: ДРМ 32 Гли= 0.067 Глиа= 30  
 (М3): расходом: ДРМ 20 Гли= 0.027 Глиа= 12  
 (М4): расходом: Гли= Глиа=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tвх)M2\*(t2-tвх) лето: Q=M1\*(t1-tвх)M2\*(t2-tвх)  
 Qот=0.245 Qлет=0 Qот.лет=0.0033  
 Qот.лет.лет=0.0015 Qот.лет.лет.лет=0.0015  
 Qот.лет.лет.лет.лет=0.0015 Qот.лет.лет.лет.лет.лет=0.0015

Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот=0.245 Qлет=0 Qот.лет=0.0033  
 Договорные нагрузки (сп.час): Гкал/час: Qот.лет.лет=0.0015 Qот.лет.лет.лет=0.0015  
 Договорные расходы (сп.сут.): Г/сут: Qот.лет.лет.лет=0.0015 Qот.лет.лет.лет.лет=0.0015  
 Фактического потребления за предыдущий отчетный период с 01.01.2015 по 23.01.2015: Qот.лет.лет.лет.лет.лет=0.0015

Учет оплощение (ТВ-1)

Дата	Тп	Нс	М1	М2	М3	Т1	Т2	Т3	Т4	Qот.общ.	Qот.нап.	Qот.гис.	Q.общ.
01.01.15	24.00	-	74.80	74.73	0.07	79.45	41.12	38.33	7.00	5.00	2.87	0.00	2.87
02.01.15	24.00	-	74.61	74.52	0.09	79.35	41.67	37.68	7.00	5.00	2.82	0.00	2.82
03.01.15	24.00	-	73.99	73.98	0.01	79.34	41.86	37.48	7.00	5.00	2.78	0.00	2.78
04.01.15	24.00	-	73.93	73.82	0.11	79.78	41.66	38.12	7.00	5.00	2.82	0.00	2.82
05.01.15	24.00	-	75.16	75.16	0.00	80.52	41.40	39.12	7.00	5.00	2.94	0.00	2.94
06.01.15	24.00	-	75.78	75.75	0.03	82.69	41.87	40.84	7.00	5.00	3.10	0.00	3.10
07.01.15	24.00	-	75.97	75.82	0.15	82.50	41.58	40.92	7.00	5.00	3.11	0.00	3.11
08.01.15	24.00	-	75.99	75.84	0.15	82.17	41.33	40.84	7.00	5.00	3.11	0.00	3.11
09.01.15	24.00	-	76.73	76.56	0.17	82.25	42.29	39.96	7.00	5.00	3.07	0.00	3.07
10.01.15	24.00	-	76.78	76.72	0.06	82.88	43.18	39.70	7.00	5.00	3.06	0.00	3.06
11.01.15	24.00	-	76.62	76.29	0.23	82.89	43.53	39.36	7.00	5.00	3.02	0.00	3.02
12.01.15	24.00	-	76.14	75.91	0.23	81.80	42.82	38.98	7.00	5.00	2.97	0.00	2.97
13.01.15	24.00	-	76.06	76.00	0.06	81.81	42.71	39.10	7.00	5.00	2.98	0.00	2.98
14.01.15	24.00	-	76.56	76.48	0.08	81.89	43.32	38.57	7.00	5.00	2.95	0.00	2.95
15.01.15	24.00	-	76.56	76.51	0.05	80.92	43.24	37.68	7.00	5.00	2.89	0.00	2.89
16.01.15	24.00	-	76.77	76.73	0.04	83.09	44.13	38.96	7.00	5.00	2.99	0.00	2.99
17.01.15	24.00	-	77.24	76.97	0.27	82.93	44.48	38.45	7.00	5.00	2.97	0.00	2.97
18.01.15	24.00	-	77.02	76.86	0.16	82.55	44.55	38.00	7.00	5.00	2.93	0.00	2.93
19.01.15	24.00	-	76.76	76.65	0.11	82.70	44.55	38.15	7.00	5.00	2.93	0.00	2.93
20.01.15	24.00	-	75.94	75.68	0.26	84.69	44.19	40.50	7.00	5.00	3.08	0.00	3.08
21.01.15	24.00	-	74.90	74.67	0.23	87.90	44.16	43.74	7.00	5.00	3.28	0.00	3.28
22.01.15	24.00	-	75.74	75.51	0.23	88.22	43.68	44.54	7.00	5.00	3.38	0.00	3.38
23.01.15	24.00	-	75.91	75.78	0.13	82.38	42.88	39.50	7.00	5.00	3.00	0.00	3.00
Среднее	24.00	-	75.91	75.78	0.13	82.38	42.88	39.50	7.00	5.00	3.00	0.00	3.00
Итого	552.00	-	1745.96	1743.04	2.92						69.03	0.00	69.03

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп	Нс	М1	М2	М3	Т1	Т2	Т3	Т4	Qот.общ.	Qот.нап.	Qот.гис.	Q.общ.
01.01.15	24.00	-	1580.23	1482.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.15	17:00	-	2931.66	2427.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого													

Период расчета по среднему: 0.47 °C = 0.00 Гкал/сут.  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 69.14 Гкал/сут.  
 Объем тепловой энергии, рассчитанный по договору: 69.14 Гкал/сут.  
 Период расчета по договору: с учетом корректировок  
 Период превышения Т2: с учетом корректировок  
 Корректировка на температуру холодной воды: 69.14 Гкал/сут.  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Полученный за учет тепловой энергии (от абонента) 69.14 Гкал/сут.  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) [подпись]

ЗАО "ДомТелеком"  
 для отсчетов

ИУП "СЗСК СПб"  
 печать, энергосбытовая компания  
 печать, приборного учета  
 печать, энергосбытовой компании  
 печать, приборного учета  
 печать, энергосбытовой компании  
 печать, приборного учета

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок