Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзорова 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9086.038.1
Строит.Адрес: Невзорова.3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206893-ч(с)-0115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206893 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,323 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=250,848 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	421,89	421,89	0,00	53,11	45,57	7,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
25.12.14	24,00	-	415,02	415,02	0,00	54,00	45,97	8,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
26.12.14	24,00	-	401,57	401,57	0,00	55,39	46,65	8,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
27.12.14	24,00	-	408,76	408,76	0,00	57,80	48,63	9,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
28.12.14	24,00	-	423,92	423,92	0,00	58,34	49,37	8,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
29.12.14	24,00	-	423,65	423,65	0,00	60,31	50,56	9,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
30.12.14	24,00	-	452,18	452,18	0,00	60,40	51,10	9,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
31.12.14	24,00	-	462,44	462,44	0,00	62,92	53,41	9,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
01.01.15	24,00	-	466,57	466,57	0,00	64,12	54,70	9,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
02.01.15	24,00	-	449,17	449,17	0,00	64,42	54,91	9,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
03.01.15	24,00	-	440,99	440,99	0,00	64,10	54,68	9,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
04.01.15	24,00	-	440,10	440,10	0,00	64,20	54,59	9,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
05.01.15	24,00	-	438,32	438,32	0,00	63,89	54,00	9,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
06.01.15	24,00	-	441,01	441,01	0,00	63,40	53,44	9,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
07.01.15	24,00	-	444,42	444,42	0,00	63,21	53,26	9,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
08.01.15	24,00	-	447,33	447,33	0,00	62,97	53,12	9,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
09.01.15	24,00	-	449,14	449,14	0,00	63,57	53,88	9,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
10.01.15	24,00	-	450,96	450,96	0,00	64,54	54,83	9,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
11.01.15	24,00	-	447,57	447,57	0,00	64,51	54,86	9,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
12.01.15	24,00	-	445,33	445,33	0,00	60,47	51,72	8,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
13.01.15	24,00	-	444,18	444,18	0,00	64,05	54,25	9,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
14.01.15	24,00	-	443,41	443,41	0,00	62,62	53,36	9,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
15.01.15	24,00	-	445,16	445,16	0,00	63,91	54,45	9,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
16.01.15	24,00	-	446,62	446,62	0,00	63,53	54,16	9,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
17.01.15	24,00	-	449,13	449,13	0,00	65,73	55,97	9,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
18.01.15	24,00	-	447,54	447,54	0,00	62,36	53,51	8,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
19.01.15	24,00	-	445,15	445,15	0,00	62,88	53,65	9,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
20.01.15	24,00	-	442,72	442,72	0,00	65,01	55,05	9,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
21.01.15	24,00	-	435,58	435,58	0,00	63,72	53,67	10,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
22.01.15	24,00	-	438,22	438,22	0,00	64,51	53,99	10,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
23.01.15	24,00	-	435,34	435,34	0,00	66,20	55,39	10,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
Среднее	24,00	-	440,11	440,11	-	62,26	52,80	9,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
Итого	744,00		13643,39	13643,39	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	129,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 13:00	29165,72	29167,54	-	-	-	-	253,11	-
	23.01.15 18:00	42468,91	42470,73	-	-	-	-	379,85	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

КУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«23» 01 15 г.