Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзорова 4 /-/ СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 8976.038.1
Строит.Адрес: Невзорова 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
График: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208410
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208410-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=235,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00	-	240,47	240,47	0,00	52,20	43,46	8,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
25.12.14	24,00	-	240,36	240,36	0,00	52,26	43,31	8,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
26.12.14	24,00	-	240,12	240,12	0,00	53,24	43,84	9,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
27.12.14	24,00	-	240,01	240,01	0,00	53,69	44,18	9,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
28.12.14	24,00	-	240,22	240,22	0,00	53,97	44,36	9,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
29.12.14	24,00	-	240,32	240,32	0,00	53,70	44,01	9,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
30.12.14	24,00	-	240,56	240,56	0,00	54,04	44,02	10,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
31.12.14	24,00	-	240,45	240,45	0,00	55,38	45,23	10,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
01.01.15	24,00	-	241,05	241,05	0,00	54,56	45,00	9,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
02.01.15	24,00	-	242,62	242,62	0,00	55,10	45,66	9,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
03.01.15	24,00	-	241,78	241,78	0,00	54,80	45,57	9,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
04.01.15	24,00	-	240,39	240,39	0,00	54,45	45,18	9,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
05.01.15	24,00	-	240,51	240,51	0,00	55,50	45,54	9,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
06.01.15	24,00	-	240,61	240,61	0,00	57,35	46,60	10,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
07.01.15	24,00	-	240,90	240,90	0,00	57,09	46,27	10,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
08.01.15	24,00	-	240,90	240,90	0,00	56,95	46,13	10,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
09.01.15	24,00	-	238,64	238,64	0,00	56,97	46,39	10,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
10.01.15	24,00	-	235,64	235,64	0,00	55,25	45,39	9,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
11.01.15	24,00	-	239,71	239,71	0,00	56,62	46,58	10,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
12.01.15	24,00	-	239,75	239,75	0,00	56,65	46,55	10,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
13.01.15	24,00	-	239,57	239,57	0,00	57,29	46,91	10,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
14.01.15	24,00	-	239,91	239,91	0,00	56,65	46,63	10,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
15.01.15	24,00	-	239,94	239,94	0,00	56,34	46,52	9,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
16.01.15	24,00	-	240,30	240,30	0,00	56,16	46,39	9,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
17.01.15	24,00	-	249,47	249,47	0,00	56,84	47,27	9,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
18.01.15	24,00	-	282,69	282,69	0,00	58,97	49,97	9,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
19.01.15	24,00	-	260,02	260,02	0,00	56,23	47,30	8,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
20.01.15	24,00	-	261,99	261,99	0,00	58,12	48,41	9,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
21.01.15	24,00	-	260,11	260,11	0,00	60,66	49,90	10,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
22.01.15	24,00	-	258,35	258,35	0,00	61,63	50,27	11,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
23.01.15	24,00	-	260,36	260,36	0,00	61,51	50,45	11,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
Среднее	24,00	-	245,09	245,09	-	56,13	46,24	9,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
Итого	744,00		7597,72	7597,72	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
24.12.14 13:00	27251,43	27262,51	-	-	-	-	170,88	-
24.01.15 15:00	34884,01	34895,09	-	-	-	-	246,95	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТКЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 01 15 г.