Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00	-	85,56	68,18	17,38	75,76	46,37	29,39	7,00	5,00	2,02	17,25	-	-	17,71	-	-	-	75,63	-	1,31			3,32
25.12.14	24,00	-	84,76	68,74	16,02	75,95	46,44	29,51	7,00	5,00	2,07	15,58	-	-	15,99	-	-	-	75,82	-	1,18			3,25
26.12.14	24,00	-	86,43	71,40	15,03	76,73	47,31	29,42	7,00	5,00	2,15	14,44	-	-	14,82	-	-	-	76,62	-	1,11			3,26
27.12.14	24,00	-	86,65	71,37	15,28	77,25	48,12	29,13	7,00	5,00	2,14	14,56	-	-	14,94	-	-	-	77,11	-	1,12			3,26
28.12.14	24,00	-	87,49	70,32	17,17	77,02	47,54	29,48	7,00	5,00	2,14	16,39	-	-	16,82	-	-	-	76,98	-	1,26			3,40
29.12.14	24,00	-	87,90	69,56	18,34	77,33	47,13	30,20	7,00	5,00	2,16	17,64	-	-	18,10	-	-	-	77,17	-	1,36			3,52
30.12.14	24,00	-	87,84	68,09	19,75	78,25	46,79	31,46	7,00	5,00	2,20	19,03	-	-	19,56	-	-	-	78,40	-	1,49			3,69
31.12.14	24,00	-	92,40	69,55	22,85	80,51	48,99	31,52	7,00	5,00	2,24	22,21	-	-	22,83	-	-	-	80,47	-	1,79			4,03
01.01.15	24,00	-	85,51	73,30	12,21	80,33	50,61	29,72	7,00	5,00	2,24	11,53	-	-	11,86	-	-	-	80,22	-	0,93			3,16
02.01.15	24,00	-	87,48	72,97	14,51	80,13	50,77	29,36	7,00	5,00	2,21	13,76	-	-	14,17	-	-	-	80,00	-	1,10			3,31
03.01.15	24,00	-	88,95	72,43	16,52	79,98	50,71	29,27	7,00	5,00	2,19	15,73	-	-	16,18	-	-	-	79,86	-	1,26			3,45
04.01.15	24,00	-	85,29	71,46	13,83	80,03	50,32	29,71	7,00	5,00	2,19	13,03	-	-	13,41	-	-	-	79,89	-	1,04			3,23
05.01.15	24,00	-	85,95	69,88	16,07	80,55	49,23	31,32	7,00	5,00	2,26	15,22	-	-	15,65	-	-	-	80,55	-	1,23			3,49
06.01.15	24,00	-	86,90	69,55	17,35	81,91	49,22	32,69	7,00	5,00	2,36	16,34	-	-	16,86	-	-	-	81,75	-	1,34			3,70
07.01.15	24,00	-	86,01	69,58	16,43	81,93	49,02	32,91	7,00	5,00	2,38	15,44	-	-	15,88	-	-	-	81,69	-	1,26			3,64
08.01.15	24,00	-	85,20	69,72	15,48	81,82	48,91	32,91	7,00	5,00	2,38	14,53	-	-	14,97	-	-	-	81,69	-	1,19			3,57
09.01.15	24,00	-	88,01	71,24	16,77	82,02	50,39	31,63	7,00	5,00	2,35	15,63	-	-	16,12	-	-	-	81,92	-	1,28			3,63
10.01.15	24,00	-	88,23	71,77	16,46	81,99	51,16	30,83	7,00	5,00	2,31	15,38	-	-	15,82	-	-	-	81,84	-	1,26			3,57
11.01.15	24,00	-	89,43	71,17	18,26	81,84	50,98	30,86	7,00	5,00	2,30	17,11	-	-	17,64	-	-	-	81,70	-	1,40			3,70
12.01.15	24,00	-	86,43	70,42	16,01	81,98	50,43	31,55	7,00	5,00	2,32	14,93	-	-	15,37	-	-	-	81,82	-	1,22			3,54
13.01.15	24,00	-	86,00	70,18	15,82	81,94	50,13	31,81	7,00	5,00	2,33	14,69	-	-	15,14	-	-	-	81,77	-	1,20			3,53
14.01.15	24,00	-	86,79	71,54	15,25	82,05	51,18	30,87	7,00	5,00	2,31	14,07	-	-	14,49	-	-	-	81,88	-	1,15			3,46
15.01.15	24,00	-	87,63	71,98	15,65	82,05	51,57	30,48	7,00	5,00	2,30	14,41	-	-	14,84	-	-	-	81,92	-	1,18			3,48
16.01.15	24,00	-	87,17	71,98	15,19	81,98	51,41	30,57	7,00	5,00	2,31	13,93	-	-	14,36	-	-	-	81,83	-	1,14			3,45
17.01.15	24,00	-	87,44	71,61	15,83	81,86	51,54	30,32	7,00	5,00	2,28	14,51	-	-	14,93	-	-	-	81,70	-	1,19			3,47
18.01.15	24,00	-	87,42	71,40	16,02	82,10	51,52	30,58	7,00	5,00	2,30	14,73	-	-	15,15	-	-	-	82,01	-	1,21			3,51
19.01.15	24,00	-	88,35	71,63	16,72	82,04	51,47	30,57	7,00	5,00	2,30	15,37	-	-	15,83	-	-	-	81,93	-	1,26			3,57
20.01.15	24,00	-	86,31	70,35	15,96	83,56	50,70	32,86	7,00	5,00	2,42	14,61	-	-	15,08	-	-	-	83,73	-	1,23			3,65
21.01.15	24,00	-	85,56	69,02	16,54	85,56	50,38	35,18	7,00	5,00	2,55	15,26	-	-	15,73	-	-	-	85,35	-	1,30			3,85
22.01.15	24,00	-	85,40	68,92	16,48	86,48	50,12	36,36	7,00	5,00	2,63	15,15	-	-	15,67	-	-	-	86,41	-	1,31			3,94
23.01.15	24,00	-	86,98	70,33	16,65	87,60	51,74	35,86	7,00	5,00	2,65	15,27	-	-	15,78	-	-	-	87,39	-	1,34			3,98
Среднее	24,00	-	87,02	70,63	16,38	80,98	49,75	31,24	7,00	5,00	2,29	15,41	-	-	15,86	-	-	-	80,87	-	1,25	-	-	3,54
Итого	744,00		2697,47	2189,64	507,83						70,97	477,73	0,00	0,00	491,70	0,00	0,00	0,00			38,63	0,00	0,00	109,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 13:00	7430,05	6010,80	1369,10	-	1402,02	-	258,97	-
	23.01.15 18:00	10059,06	8145,37	1833,89	-	1880,40	-	365,76	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **491,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ЖЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУ УТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «23» 01 15 г.
печать энергосбыта

38,58