Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор: 9910.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-0115.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	147,23	116,58	30,65	75,44	51,77	23,67	7,00	5,00	3,23	24,52	-	-	25,15	-	-	-	75,16	-	1,84			5,08
25.12.14	24,00	-	143,88	121,85	22,03	75,62	48,71	26,91	7,00	5,00	3,50	19,20	-	-	19,69	-	-	-	75,35	-	1,45			4,95
26.12.14	24,00	-	149,72	126,22	23,50	76,44	49,52	26,92	7,00	5,00	3,64	20,43	-	-	20,97	-	-	-	76,30	-	1,56			5,20
27.12.14	24,00	-	150,82	126,71	24,11	76,93	50,25	26,68	7,00	5,00	3,59	21,59	-	-	22,15	-	-	-	76,63	-	1,66			5,24
28.12.14	24,00	-	148,15	125,04	23,11	76,70	49,95	26,75	7,00	5,00	3,55	20,53	-	-	21,09	-	-	-	76,50	-	1,57			5,12
29.12.14	24,00	-	146,23	123,88	22,35	77,00	49,51	27,49	7,00	5,00	3,62	19,75	-	-	20,28	-	-	-	76,64	-	1,51			5,13
30.12.14	24,00	-	148,15	120,36	27,79	77,91	48,92	28,99	7,00	5,00	3,71	25,10	-	-	25,79	-	-	-	77,89	-	1,95			5,66
31.12.14	24,00	-	154,30	122,46	31,84	80,17	51,10	29,07	7,00	5,00	3,80	28,99	-	-	29,84	-	-	-	79,99	-	2,32			6,12
01.01.15	24,00	-	151,66	131,44	20,22	79,99	53,02	26,97	7,00	5,00	3,77	17,60	-	-	18,10	-	-	-	79,70	-	1,40			5,17
02.01.15	24,00	-	153,38	130,39	22,99	79,79	53,15	26,64	7,00	5,00	3,70	20,28	-	-	20,86	-	-	-	79,55	-	1,61			5,32
03.01.15	24,00	-	149,95	130,10	19,85	79,61	53,08	26,53	7,00	5,00	3,67	17,20	-	-	17,69	-	-	-	79,29	-	1,36			5,04
04.01.15	24,00	-	148,29	128,18	20,11	79,66	52,53	27,13	7,00	5,00	3,69	17,52	-	-	18,01	-	-	-	79,33	-	1,39			5,08
05.01.15	24,00	-	146,49	125,09	21,40	80,16	51,57	28,59	7,00	5,00	3,80	18,77	-	-	19,30	-	-	-	80,00	-	1,50			5,30
06.01.15	24,00	-	145,56	124,64	20,92	81,51	51,70	29,81	7,00	5,00	3,94	18,29	-	-	18,81	-	-	-	81,15	-	1,49			5,43
07.01.15	24,00	-	146,90	124,56	22,34	81,55	51,59	29,96	7,00	5,00	3,96	19,71	-	-	20,28	-	-	-	81,14	-	1,60			5,56
08.01.15	24,00	-	146,76	124,81	21,95	81,45	51,51	29,94	7,00	5,00	3,96	19,26	-	-	19,84	-	-	-	81,22	-	1,57			5,53
09.01.15	24,00	-	148,58	128,37	20,21	81,63	52,97	28,66	7,00	5,00	3,91	17,49	-	-	18,00	-	-	-	81,33	-	1,43			5,34
10.01.15	24,00	-	149,87	129,31	20,56	81,61	53,68	27,93	7,00	5,00	3,84	17,99	-	-	18,54	-	-	-	81,27	-	1,46			5,30
11.01.15	24,00	-	149,16	128,20	20,96	81,46	53,52	27,94	7,00	5,00	3,80	18,39	-	-	18,93	-	-	-	81,11	-	1,50			5,30
12.01.15	24,00	-	146,73	126,89	19,84	81,61	53,08	28,53	7,00	5,00	3,83	17,41	-	-	17,92	-	-	-	81,28	-	1,42			5,24
13.01.15	24,00	-	146,99	126,45	20,54	81,57	52,76	28,81	7,00	5,00	3,86	18,07	-	-	18,60	-	-	-	81,26	-	1,47			5,33
14.01.15	24,00	-	149,13	129,33	19,80	81,65	53,67	27,98	7,00	5,00	3,82	17,39	-	-	17,89	-	-	-	81,27	-	1,42			5,24
15.01.15	24,00	-	150,07	130,27	19,80	81,66	53,88	27,78	7,00	5,00	3,83	17,43	-	-	17,92	-	-	-	81,32	-	1,42			5,24
16.01.15	24,00	-	150,66	130,12	20,54	81,61	53,81	27,80	7,00	5,00	3,82	18,30	-	-	18,83	-	-	-	81,24	-	1,49			5,30
17.01.15	24,00	-	151,95	129,20	22,75	81,50	53,91	27,59	7,00	5,00	3,76	20,51	-	-	21,09	-	-	-	81,20	-	1,67			5,43
18.01.15	24,00	-	151,06	128,93	22,13	81,74	53,89	27,85	7,00	5,00	3,79	19,84	-	-	20,44	-	-	-	81,51	-	1,62			5,41
19.01.15	24,00	-	149,56	129,83	19,73	81,65	53,83	27,82	7,00	5,00	3,80	17,55	-	-	18,06	-	-	-	81,32	-	1,43			5,23
20.01.15	24,00	-	146,56	127,45	19,11	83,14	53,29	29,85	7,00	5,00	3,99	17,00	-	-	17,54	-	-	-	83,21	-	1,41			5,40
21.01.15	24,00	-	145,56	124,55	21,01	85,14	53,20	31,94	7,00	5,00	4,17	18,92	-	-	19,54	-	-	-	84,75	-	1,60			5,77
22.01.15	24,00	-	145,11	124,46	20,65	86,03	53,16	32,87	7,00	5,00	4,28	18,58	-	-	19,17	-	-	-	85,85	-	1,60			5,88
23.01.15	24,00	-	147,25	127,55	19,70	87,16	54,71	32,45	7,00	5,00	4,33	17,62	-	-	18,21	-	-	-	86,72	-	1,53			5,86
Среднее	24,00	-	148,57	126,56	22,02	80,62	52,30	28,32	7,00	5,00	3,80	19,39	-	-	19,95	-	-	-	80,34	-	1,56	-	-	5,36
Итого	744,00		4605,71	3923,22	682,49						117,95	601,23	0,00	0,00	618,53	0,00	0,00	0,00			48,23	0,00	0,00	166,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **166,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **618,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«23» 01 15 г.

-0,06

48,17 изп