Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 31502
Строит.Адрес: Ново-Александровская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207933
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: M2(h1-h2)+Mr(h1-hx) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207933-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,1

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00	-	117,75	117,75	0,00	77,49	52,97	24,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
25.12.14	24,00	-	118,34	118,34	0,00	77,60	52,77	24,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
26.12.14	24,00	-	120,92	120,92	0,00	78,44	53,57	24,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
27.12.14	24,00	-	120,17	120,17	0,00	78,87	53,80	25,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
28.12.14	24,00	-	119,35	119,35	0,00	78,64	53,47	25,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
29.12.14	24,00	-	119,09	119,09	0,00	79,06	53,27	25,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
30.12.14	24,00	-	118,03	118,03	0,00	80,07	53,24	26,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
31.12.14	24,00	-	118,93	118,93	0,00	82,19	54,93	27,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
01.01.15	24,00	-	120,73	120,73	0,00	82,00	55,76	26,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
02.01.15	24,00	-	120,78	120,78	0,00	81,76	56,05	25,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
03.01.15	24,00	-	120,28	120,28	0,00	81,61	56,13	25,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
04.01.15	24,00	-	119,11	119,11	0,00	81,73	55,74	25,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
05.01.15	24,00	-	118,43	118,43	0,00	82,49	55,28	27,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
06.01.15	24,00	-	118,50	118,50	0,00	83,75	55,39	28,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
07.01.15	24,00	-	118,47	118,47	0,00	83,78	55,28	28,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
08.01.15	24,00	-	118,34	118,34	0,00	83,68	55,19	28,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
09.01.15	24,00	-	119,52	119,52	0,00	83,81	56,08	27,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
10.01.15	24,00	-	119,73	119,73	0,00	83,75	56,31	27,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
11.01.15	24,00	-	119,46	119,46	0,00	83,64	56,43	27,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
12.01.15	24,00	-	118,36	118,36	0,00	83,83	56,17	27,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
13.01.15	24,00	-	118,34	118,34	0,00	83,86	56,25	27,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
14.01.15	24,00	-	119,22	119,22	0,00	83,82	56,65	27,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
15.01.15	24,00	-	120,09	120,09	0,00	83,81	57,01	26,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
16.01.15	24,00	-	120,20	120,20	0,00	83,79	56,89	26,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
17.01.15	24,00	-	119,70	119,70	0,00	83,61	56,96	26,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
18.01.15	24,00	-	119,67	119,67	0,00	83,86	56,95	26,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
19.01.15	24,00	-	119,79	119,79	0,00	83,80	57,00	26,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
20.01.15	24,00	-	97,10	98,07	-0,97	84,08	55,14	28,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
21.01.15	24,00	-	117,96	117,96	0,00	87,64	57,36	30,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
22.01.15	24,00	-	118,19	118,19	0,00	88,65	57,67	30,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
23.01.15	24,00	-	119,12	119,12	0,00	89,64	58,72	30,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
Среднее	24,00	-	118,51	118,54	-0,03	82,73	55,63	27,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22
Итого	744,00		3673,67	3674,64	-0,97						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	99,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 12:00	6263,17	6264,10	-	-	-	-	151,75	-
	23.01.15 17:00	9842,80	9844,70	-	-	-	-	248,94	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 01 2015