Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	116,87	97,90	18,97	75,03	43,41	31,62	7,11	4,84	3,28	16,68	-	-	17,12	-	-	-	74,82	-	1,25			4,53
25.12.14	24,00	-	117,37	98,14	19,23	75,16	43,04	32,12	7,06	4,80	3,33	16,91	-	-	17,34	-	-	-	75,02	-	1,27			4,60
26.12.14	24,00	-	120,67	100,56	20,11	75,96	43,48	32,48	7,09	4,70	3,45	17,72	-	-	18,17	-	-	-	75,95	-	1,35			4,80
27.12.14	24,00	-	121,74	100,44	21,30	76,32	43,81	32,51	7,09	4,72	3,45	18,90	-	-	19,39	-	-	-	76,13	-	1,44			4,89
28.12.14	24,00	-	121,80	99,60	22,20	76,13	43,43	32,70	7,12	4,78	3,44	19,84	-	-	20,35	-	-	-	76,06	-	1,51			4,95
29.12.14	24,00	-	119,08	99,09	19,99	76,53	43,04	33,49	7,11	4,80	3,50	17,69	-	-	18,18	-	-	-	76,34	-	1,35			4,85
30.12.14	24,00	-	119,98	97,27	22,71	77,52	42,47	35,05	6,99	4,79	3,59	20,40	-	-	20,95	-	-	-	77,53	-	1,58			5,17
31.12.14	24,00	-	123,80	100,15	23,65	79,36	44,33	35,03	7,07	4,71	3,68	21,54	-	-	22,14	-	-	-	79,20	-	1,71			5,39
01.01.15	24,00	-	117,52	104,34	13,18	79,10	45,70	33,40	7,24	4,68	3,61	11,66	-	-	11,97	-	-	-	78,98	-	0,92			4,53
02.01.15	24,00	-	119,57	103,65	15,92	78,84	45,99	32,85	7,27	4,72	3,54	14,28	-	-	14,66	-	-	-	78,65	-	1,12			4,66
03.01.15	24,00	-	119,98	102,96	17,02	78,33	45,80	32,53	7,25	4,74	3,52	15,02	-	-	15,43	-	-	-	78,07	-	1,17			4,69
04.01.15	24,00	-	118,25	101,86	16,39	78,32	45,46	32,86	7,19	4,76	3,51	14,38	-	-	14,78	-	-	-	78,16	-	1,13			4,63
05.01.15	24,00	-	116,52	100,59	15,93	79,19	44,67	34,52	7,17	4,82	3,62	14,15	-	-	14,56	-	-	-	79,19	-	1,12			4,74
06.01.15	24,00	-	117,19	99,78	17,41	80,59	44,54	36,05	7,13	4,82	3,74	15,66	-	-	16,10	-	-	-	80,38	-	1,26			5,00
07.01.15	24,00	-	116,96	100,15	16,81	80,73	44,36	36,37	7,16	4,82	3,79	15,04	-	-	15,45	-	-	-	80,43	-	1,21			5,00
08.01.15	24,00	-	117,76	100,14	17,62	80,69	44,27	36,42	7,15	4,80	3,78	15,97	-	-	16,42	-	-	-	80,53	-	1,29			5,07
09.01.15	24,00	-	118,68	102,59	16,09	80,73	45,57	35,16	7,22	4,75	3,75	14,35	-	-	14,75	-	-	-	80,52	-	1,16			4,91
10.01.15	24,00	-	120,17	102,52	17,65	80,71	46,18	34,53	7,22	4,75	3,69	15,93	-	-	16,39	-	-	-	80,50	-	1,28			4,97
11.01.15	24,00	-	120,19	102,27	17,92	80,61	46,35	34,26	7,23	4,77	3,65	16,17	-	-	16,64	-	-	-	80,37	-	1,30			4,95
12.01.15	24,00	-	118,53	100,59	17,94	80,86	45,93	34,93	7,18	4,82	3,66	16,18	-	-	16,64	-	-	-	80,68	-	1,31			4,97
13.01.15	24,00	-	118,76	100,61	18,15	80,86	45,70	35,16	7,23	4,84	3,72	16,04	-	-	16,50	-	-	-	80,65	-	1,30			5,01
14.01.15	24,00	-	119,89	101,72	18,17	80,81	46,41	34,40	7,24	4,80	3,70	15,82	-	-	16,28	-	-	-	80,59	-	1,28			4,97
15.01.15	24,00	-	121,59	102,19	19,40	80,84	46,82	34,02	7,24	4,75	3,67	17,04	-	-	17,54	-	-	-	80,63	-	1,38			5,05
16.01.15	24,00	-	119,50	103,11	16,39	80,78	46,89	33,89	7,29	4,77	3,70	14,01	-	-	14,43	-	-	-	80,53	-	1,13			4,83
17.01.15	24,00	-	121,55	102,21	19,34	80,62	47,09	33,53	7,22	4,73	3,63	16,86	-	-	17,32	-	-	-	80,43	-	1,36			4,99
18.01.15	24,00	-	121,44	102,15	19,29	80,82	47,18	33,64	7,22	4,73	3,65	16,79	-	-	17,27	-	-	-	80,69	-	1,35			5,00
19.01.15	24,00	-	119,26	102,76	16,50	80,72	47,18	33,54	7,27	4,76	3,66	13,94	-	-	14,34	-	-	-	80,48	-	1,12			4,78
20.01.15	24,00	-	118,94	101,01	17,93	82,45	46,73	35,72	7,16	4,77	3,80	15,60	-	-	16,06	-	-	-	82,72	-	1,29			5,09
21.01.15	24,00	-	118,39	99,48	18,91	84,49	46,54	37,95	7,16	4,83	3,98	16,56	-	-	17,07	-	-	-	84,25	-	1,40			5,38
22.01.15	24,00	-	116,72	99,92	16,80	85,45	46,42	39,03	7,19	4,84	4,11	14,37	-	-	14,82	-	-	-	85,31	-	1,23			5,34
23.01.15	24,00	-	119,50	101,84	17,66	86,32	47,61	38,71	7,23	4,77	4,17	15,18	-	-	15,66	-	-	-	86,04	-	1,31			5,48
Среднее	24,00	-	119,30	101,02	18,28	79,83	45,37	34,47	7,18	4,77	3,66	16,15	-	-	16,60	-	-	-	79,67	-	1,29	-	-	4,94
Итого	744,00		3698,17	3131,59	566,58						113,38	500,68	0,00	0,00	514,72	0,00	0,00	0,00			39,85	0,00	0,00	153,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.12.14 13:00	5076,98	4274,95	720,79	-	739,43	-	197,22	-
	23.01.15 17:00	8676,79	7323,20	1208,38	-	1240,70	-	346,42	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °C = -0,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **153,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **514,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 01 15
печать энергосбыта

39,8