Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9028.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204701
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= 0,48 Gmax= 72
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= 0,48 Gmax= 72
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 3001
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,1
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=298,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчётный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	362,37	362,37	0,00	53,24	45,89	7,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
25.12.14	24,00	-	355,31	355,31	0,00	54,14	46,26	7,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
26.12.14	24,00	-	339,10	339,10	0,00	55,58	46,89	8,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
27.12.14	24,00	-	341,40	341,40	0,00	57,96	48,93	9,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
28.12.14	24,00	-	347,10	347,10	0,00	58,48	49,45	9,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
29.12.14	24,00	-	344,09	344,09	0,00	60,55	50,78	9,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
30.12.14	24,00	-	345,42	345,42	0,00	60,62	50,79	9,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
31.12.14	24,00	-	341,53	341,53	0,00	63,06	52,77	10,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
01.01.15	24,00	-	347,05	347,05	0,00	64,28	54,15	10,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
02.01.15	24,00	-	351,53	351,53	0,00	64,57	54,79	9,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
03.01.15	24,00	-	351,67	351,67	0,00	64,26	54,62	9,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
04.01.15	24,00	-	351,59	351,59	0,00	64,37	54,52	9,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
05.01.15	24,00	-	351,82	351,82	0,00	64,05	53,95	10,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
06.01.15	24,00	-	352,01	352,01	0,00	63,57	53,34	10,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
07.01.15	24,00	-	349,96	349,96	0,00	63,38	53,07	10,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
08.01.15	24,00	-	350,40	350,40	0,00	63,15	52,86	10,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
09.01.15	24,00	-	349,70	349,70	0,00	63,75	53,61	10,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
10.01.15	24,00	-	349,37	349,37	0,00	64,71	54,56	10,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
11.01.15	24,00	-	349,48	349,48	0,00	64,67	54,68	9,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
12.01.15	24,00	-	349,49	349,49	0,00	60,62	51,49	9,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
13.01.15	24,00	-	350,43	350,43	0,00	64,22	54,04	10,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
14.01.15	24,00	-	351,07	351,07	0,00	62,77	53,14	9,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
15.01.15	24,00	-	352,26	352,26	0,00	64,08	54,27	9,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
16.01.15	24,00	-	352,50	352,50	0,00	63,71	54,11	9,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
17.01.15	24,00	-	352,41	352,41	0,00	65,90	55,82	10,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
18.01.15	24,00	-	352,64	352,64	0,00	62,48	53,30	9,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
19.01.15	24,00	-	350,97	350,97	0,00	63,06	53,52	9,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
20.01.15	24,00	-	350,06	350,06	0,00	65,18	54,81	10,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
21.01.15	24,00	-	352,22	352,22	0,00	63,90	53,48	10,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
22.01.15	24,00	-	352,01	352,01	0,00	64,72	53,75	10,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
23.01.15	24,00	-	351,70	351,70	0,00	66,40	55,17	11,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
Среднее	24,00		349,96	349,96	-	62,43	52,67	9,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,42
Итого	744,00		10848,66	10848,66	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	106,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 13:00	83929,84	83977,64	-	-	-	-	783,08	-
	24.01.15 15:00	94802,20	94850,00	-	-	-	-	1890,22	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Накладка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Теплосеть" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28.01