Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206402
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.вод.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

102,9

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	107,23	104,62	2,61	74,99	47,01	27,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
25.12.14	24,00	-	106,83	105,00	1,83	75,55	46,84	28,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
26.12.14	24,00	-	107,23	105,77	1,46	75,89	46,82	29,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
27.12.14	24,00	-	108,57	106,01	2,56	76,65	47,34	29,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
28.12.14	24,00	-	107,31	106,01	1,30	77,04	47,30	29,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
29.12.14	24,00	-	105,87	105,87	0,00	77,03	46,76	30,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
30.12.14	24,00	-	105,60	105,60	0,00	78,25	46,74	31,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
31.12.14	24,00	-	107,91	107,91	0,00	79,63	48,37	31,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
01.01.15	24,00	-	109,21	109,02	0,19	80,07	49,47	30,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
02.01.15	24,00	-	109,43	108,85	0,58	79,98	49,92	30,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
03.01.15	24,00	-	109,36	109,36	0,00	80,11	50,34	29,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
04.01.15	24,00	-	108,55	106,40	2,15	79,85	49,82	30,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
05.01.15	24,00	-	108,21	103,36	4,85	80,78	49,16	31,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
06.01.15	24,00	-	107,69	103,44	4,25	82,04	49,03	33,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
07.01.15	24,00	-	107,44	102,29	5,15	81,79	48,56	33,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
08.01.15	24,00	-	107,82	102,73	5,09	81,86	48,54	33,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
09.01.15	24,00	-	110,04	105,71	4,33	83,09	50,18	32,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
10.01.15	24,00	-	109,76	107,39	2,37	82,25	50,47	31,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
11.01.15	24,00	-	109,88	109,88	0,00	82,19	50,65	31,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
12.01.15	24,00	-	108,84	108,84	0,00	81,67	50,08	31,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
13.01.15	24,00	-	109,62	109,62	0,00	82,37	50,20	32,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
14.01.15	24,00	-	109,91	109,91	0,00	82,17	50,52	31,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
15.01.15	24,00	-	110,12	110,12	0,00	82,34	51,10	31,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
16.01.15	24,00	-	110,22	110,22	0,00	81,50	50,54	30,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
17.01.15	24,00	-	110,55	110,55	0,00	82,03	51,32	30,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
18.01.15	24,00	-	110,78	110,78	0,00	82,45	51,84	30,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
19.01.15	24,00	-	110,59	110,59	0,00	82,40	51,60	30,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
20.01.15	24,00	-	108,65	108,65	0,00	83,36	50,65	32,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
21.01.15	24,00	-	108,47	108,47	0,00	87,29	51,67	35,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
22.01.15	24,00	-	109,16	109,16	0,00	88,26	51,64	36,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
23.01.15	24,00	-	105,60	105,60	0,00	90,03	52,14	37,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
Среднее	24,00	-	108,60	107,35	1,25	81,13	49,57	31,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
Итого	744,00		3366,45	3327,73	38,72						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	108,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.12.14 13:00	9680,22	9639,34	-	-	-	-	270,48	-
	24.01.15 15:00	13059,21	12982,04	-	-	-	-	379,55	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,28 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 01 15 г.