Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8987.038.1 Телефон:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ольминского 16 Узел учета: СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Код УУТЭ:
Источник: 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная Рассматривать совместно с УУТЭ:
График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 2,28
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30 Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30 Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТСП-Н Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) Термопреобр.: Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	99,71	85,96	13,75	74,15	43,15	31,00	7,00	5,00	2,53	15,62	-	-	16,00	-	-	-	74,02	-	1,16			3,68
25.12.14	24,00	-	99,21	85,99	13,22	74,63	42,95	31,68	7,00	5,00	2,60	14,86	-	-	15,25	-	-	-	74,45	-	1,11			3,71
26.12.14	24,00	-	99,68	86,24	13,44	75,08	42,92	32,16	7,00	5,00	2,66	15,01	-	-	15,39	-	-	-	75,18	-	1,13			3,78
27.12.14	24,00	-	102,12	86,29	15,83	75,82	43,43	32,39	7,00	5,00	2,67	17,45	-	-	17,92	-	-	-	75,83	-	1,33			4,00
28.12.14	24,00	-	101,48	85,99	15,49	76,09	43,35	32,74	7,00	5,00	2,67	17,40	-	-	17,84	-	-	-	75,96	-	1,32			4,00
29.12.14	24,00	-	101,00	85,53	15,47	76,15	42,85	33,30	7,00	5,00	2,71	17,31	-	-	17,76	-	-	-	75,82	-	1,31			4,03
30.12.14	24,00	-	100,81	85,08	15,73	77,53	42,94	34,59	7,00	5,00	2,80	17,64	-	-	18,09	-	-	-	77,56	-	1,37			4,16
31.12.14	24,00	-	106,85	84,36	22,49	78,73	44,26	34,47	7,00	5,00	2,79	24,57	-	-	25,22	-	-	-	76,75	-	1,89			4,68
01.01.15	24,00	-	98,18	86,61	11,57	79,14	45,46	33,68	7,00	5,00	2,81	12,89	-	-	13,26	-	-	-	79,08	-	1,02			3,84
02.01.15	24,00	-	98,98	86,20	12,78	79,02	45,87	33,15	7,00	5,00	2,76	14,16	-	-	14,56	-	-	-	78,30	-	1,11			3,87
03.01.15	24,00	-	100,43	86,64	13,79	79,17	46,10	33,07	7,00	5,00	2,74	15,40	-	-	15,81	-	-	-	79,05	-	1,22			3,96
04.01.15	24,00	-	99,31	86,09	13,22	78,83	45,63	33,20	7,00	5,00	2,72	15,04	-	-	15,46	-	-	-	78,45	-	1,18			3,90
05.01.15	24,00	-	97,99	85,96	12,03	79,91	45,27	34,64	7,00	5,00	2,83	13,92	-	-	14,31	-	-	-	79,87	-	1,11			3,94
06.01.15	24,00	-	99,38	85,61	13,77	81,03	45,15	35,88	7,00	5,00	2,91	15,81	-	-	16,25	-	-	-	80,86	-	1,28			4,19
07.01.15	24,00	-	97,28	85,74	11,54	80,72	44,72	36,00	7,00	5,00	2,93	13,66	-	-	14,06	-	-	-	80,34	-	1,10			4,02
08.01.15	24,00	-	102,01	85,59	16,42	80,92	44,65	36,27	7,00	5,00	2,94	18,66	-	-	19,17	-	-	-	80,35	-	1,50			4,44
09.01.15	24,00	-	99,77	85,96	13,81	82,04	46,06	35,98	7,00	5,00	2,95	15,64	-	-	16,09	-	-	-	81,49	-	1,28			4,23
10.01.15	24,00	-	100,56	85,78	14,78	81,29	46,40	34,89	7,00	5,00	2,86	16,54	-	-	17,04	-	-	-	80,60	-	1,34			4,20
11.01.15	24,00	-	102,59	84,92	17,67	81,23	46,43	34,80	7,00	5,00	2,82	19,67	-	-	20,25	-	-	-	79,98	-	1,57			4,39
12.01.15	24,00	-	99,01	85,43	13,58	80,67	46,10	34,57	7,00	5,00	2,82	15,50	-	-	15,94	-	-	-	79,81	-	1,24			4,05
13.01.15	24,00	-	100,06	85,83	14,23	81,37	46,20	35,17	7,00	5,00	2,88	16,18	-	-	16,61	-	-	-	80,35	-	1,30			4,18
14.01.15	24,00	-	101,86	85,79	16,07	81,18	46,61	34,57	7,00	5,00	2,84	17,86	-	-	18,37	-	-	-	79,89	-	1,43			4,27
15.01.15	24,00	-	100,19	86,18	14,01	81,25	46,95	34,30	7,00	5,00	2,81	16,01	-	-	16,50	-	-	-	80,61	-	1,29			4,10
16.01.15	24,00	-	100,67	86,29	14,38	80,58	46,65	33,93	7,00	5,00	2,79	16,21	-	-	16,65	-	-	-	80,28	-	1,30			4,09
17.01.15	24,00	-	100,70	86,28	14,42	81,24	47,14	34,10	7,00	5,00	2,81	16,19	-	-	16,67	-	-	-	80,84	-	1,31			4,12
18.01.15	24,00	-	103,88	85,21	18,67	81,29	47,33	33,96	7,00	5,00	2,78	20,63	-	-	21,20	-	-	-	79,18	-	1,63			4,41
19.01.15	24,00	-	99,75	86,49	13,26	81,30	47,24	34,06	7,00	5,00	2,81	15,02	-	-	15,44	-	-	-	80,82	-	1,22			4,03
20.01.15	24,00	-	98,61	85,68	12,93	82,63	46,70	35,93	7,00	5,00	2,94	14,72	-	-	15,15	-	-	-	82,38	-	1,21			4,15
21.01.15	24,00		100,43	85,85	14,58	79,39	45,30	34,09	7,00	5,00	2,79	16,41	-	-	16,87	-	-	-	78,86	-	1,29	-	-	4,09
22.01.15	24,00		100,43	85,85	14,58	79,39	45,30	34,09	7,00	5,00	2,79	16,41	-	-	16,87	-	-	-	78,86	-	1,29	-	-	4,09
23.01.15	24,00		100,43	85,85	14,58	79,39	45,30	34,09	7,00	5,00	2,79	16,41	-	-	16,87	-	-	-	78,86	-	1,29	-	-	4,09
Среднее	24,00	-	100,43	85,85	14,58	79,39	45,30	34,09	7,00	5,00	2,79	16,41	-	-	16,87	-	-	-	78,86	-	1,29	-	-	4,09
Итого	744,00		3113,36	2661,26	452,10						86,56	508,81	0,00	0,00	522,86	0,00	0,00	0,00			40,12	0,00	0,00	126,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 12:00	2588,73	2311,82	424,70	-	435,92	-	104,26	-
	21.01.15 04:00	5468,56	4686,80	880,17	-	904,00	-	217,67	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,28 °C = -1,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **522,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Место потребителя
печать энергосбыта

ГУП "ГЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел технического контроля КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 28 01 15 г.

38,96