Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8988.038:1
Строит.Адрес: Ольминского 18
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208257
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 2,28
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00	-	141,50	129,10	12,40	74,20	47,54	26,66	7,00	5,00	3,55	10,92	-	-	11,18	-	-	-	74,26	-	0,81			4,36
25.12.14	24,00	-	142,66	129,05	13,61	74,71	47,41	27,30	7,00	5,00	3,64	12,12	-	-	12,41	-	-	-	74,60	-	0,90			4,54
26.12.14	24,00	-	142,30	129,40	12,90	75,13	47,44	27,69	7,00	5,00	3,71	11,33	-	-	11,62	-	-	-	74,98	-	0,85			4,56
27.12.14	24,00	-	143,79	128,24	15,55	75,85	47,93	27,92	7,00	5,00	3,83	12,28	-	-	12,60	-	-	-	75,96	-	0,93			4,77
28.12.14	24,00	-	144,39	128,57	15,82	76,17	47,91	28,26	7,00	5,00	3,81	13,53	-	-	13,90	-	-	-	76,20	-	1,03			4,84
29.12.14	24,00	-	142,00	128,15	13,85	76,25	47,49	28,76	7,00	5,00	3,83	11,93	-	-	12,25	-	-	-	76,20	-	0,91			4,74
30.12.14	24,00	-	137,68	124,38	13,30	77,63	48,44	29,19	7,00	5,00	3,60	13,80	-	-	14,15	-	-	-	77,32	-	1,07			4,67
31.12.14	24,00	-	153,10	132,25	20,85	78,76	49,87	28,89	7,00	5,00	4,10	17,40	-	-	17,87	-	-	-	78,91	-	1,37			5,47
01.01.15	24,00	-	145,79	133,17	12,62	79,23	50,58	28,65	7,00	5,00	4,04	9,81	-	-	10,05	-	-	-	79,23	-	0,78			4,82
02.01.15	24,00	-	145,25	133,15	12,10	79,10	50,91	28,19	7,00	5,00	3,94	9,86	-	-	10,13	-	-	-	79,03	-	0,78			4,71
03.01.15	24,00	-	145,94	133,39	12,55	79,24	50,80	28,44	7,00	5,00	3,96	10,51	-	-	10,79	-	-	-	79,21	-	0,83			4,79
04.01.15	24,00	-	143,99	132,54	11,45	78,93	50,33	28,60	7,00	5,00	3,95	9,55	-	-	9,82	-	-	-	78,83	-	0,75			4,70
05.01.15	24,00	-	144,04	131,99	12,05	80,01	50,14	29,87	7,00	5,00	4,08	10,44	-	-	10,75	-	-	-	79,87	-	0,83			4,91
06.01.15	24,00	-	144,54	131,56	12,98	81,12	50,20	30,92	7,00	5,00	4,20	11,35	-	-	11,66	-	-	-	81,33	-	0,92			5,13
07.01.15	24,00	-	143,00	131,43	11,57	80,83	49,78	31,05	7,00	5,00	4,23	9,80	-	-	10,06	-	-	-	80,67	-	0,79			5,02
08.01.15	24,00	-	142,39	131,63	10,76	80,99	49,69	31,30	7,00	5,00	4,25	9,25	-	-	9,50	-	-	-	80,85	-	0,75			5,00
09.01.15	24,00	-	143,77	132,15	11,62	82,15	51,24	30,91	7,00	5,00	4,25	9,69	-	-	9,96	-	-	-	81,97	-	0,80			5,04
10.01.15	24,00	-	143,89	132,00	11,89	81,35	51,42	29,93	7,00	5,00	4,12	9,88	-	-	10,16	-	-	-	81,35	-	0,81			4,92
11.01.15	24,00	-	145,82	131,45	14,37	81,29	51,38	29,91	7,00	5,00	4,08	12,58	-	-	12,93	-	-	-	81,31	-	1,03			5,11
12.01.15	24,00	-	143,63	131,27	12,36	80,77	50,96	29,81	7,00	5,00	4,07	10,52	-	-	10,82	-	-	-	80,69	-	0,85			4,92
13.01.15	24,00	-	143,67	131,84	11,83	81,46	51,21	30,25	7,00	5,00	4,15	9,93	-	-	10,21	-	-	-	81,28	-	0,81			4,96
14.01.15	24,00	-	145,36	132,10	13,26	81,25	51,58	29,67	7,00	5,00	4,08	11,37	-	-	11,68	-	-	-	81,11	-	0,93			5,00
15.01.15	24,00	-	143,55	132,13	11,42	81,33	51,85	29,48	7,00	5,00	4,04	9,82	-	-	10,09	-	-	-	81,00	-	0,80			4,83
16.01.15	24,00	-	143,90	132,10	11,80	80,66	51,34	29,32	7,00	5,00	4,02	10,05	-	-	10,33	-	-	-	80,55	-	0,81			4,83
17.01.15	24,00	-	144,23	131,88	12,35	81,32	51,86	29,46	7,00	5,00	4,06	10,30	-	-	10,59	-	-	-	81,24	-	0,84			4,90
18.01.15	24,00	-	145,84	131,63	14,21	81,38	51,92	29,46	7,00	5,00	4,06	12,02	-	-	12,36	-	-	-	81,17	-	0,98			5,04
19.01.15	24,00	-	144,95	131,93	13,02	81,40	51,95	29,45	7,00	5,00	4,05	11,13	-	-	11,44	-	-	-	81,17	-	0,91			4,95
20.01.15	24,00	-	143,01	130,64	12,37	82,74	51,60	31,14	7,00	5,00	4,23	10,51	-	-	10,86	-	-	-	82,96	-	0,87			5,10
21.01.15	24,00	-	142,41	130,56	11,85	86,28	52,68	33,60	7,00	5,00	4,56	10,00	-	-	10,33	-	-	-	86,02	-	0,86			5,42
22.01.15	24,00	-	143,62	130,49	13,13	87,52	52,63	34,89	7,00	5,00	4,71	11,41	-	-	11,79	-	-	-	87,54	-	1,00			5,71
23.01.15	24,00	-	138,42	126,65	11,77	88,96	53,25	35,71	7,00	5,00	4,69	9,97	-	-	10,29	-	-	-	88,68	-	0,89			5,58
Среднее	24,00	-	143,82	130,87	12,96	80,26	50,43	29,83	7,00	5,00	4,06	11,07	-	-	11,37	-	-	-	80,18	-	0,89	-	-	4,95
Итого	744,00		4458,43	4056,82	401,61						125,87	343,06	0,00	0,00	352,58	0,00	0,00	0,00			27,46	0,00	0,00	153,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 16:00	3849,04	3485,12	317,58	-	325,84	-	125,45	-
	24.01.15 14:00	8299,92	7534,41	660,52	-	678,37	-	279,29	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,28 °C = -0,78 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **152,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **352,58** куб.м.

Наладка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 01 15 г.

26,68