Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8989.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00	-	119,53	106,22	13,31	74,53	43,92	30,61	7,00	5,00	3,10	15,45	-	-	15,83	-	-	-	74,58	-	1,15			4,25
25.12.14	24,00	-	119,01	106,28	12,73	75,02	43,53	31,49	7,00	5,00	3,20	14,73	-	-	15,12	-	-	-	75,03	-	1,10			4,31
26.12.14	24,00	-	118,14	106,47	11,67	75,36	43,52	31,84	7,00	5,00	3,24	13,67	-	-	14,00	-	-	-	75,22	-	1,03			4,27
27.12.14	24,00	-	118,79	106,91	11,88	76,17	44,15	32,02	7,00	5,00	3,29	13,63	-	-	14,00	-	-	-	76,30	-	1,04			4,33
28.12.14	24,00	-	119,15	106,46	12,69	76,52	44,12	32,40	7,00	5,00	3,31	14,63	-	-	15,02	-	-	-	76,49	-	1,12			4,42
29.12.14	23,00	-	113,43	101,51	11,92	76,47	43,69	32,78	7,00	5,00	3,14	14,43	-	-	14,80	-	-	-	76,38	-	1,10			4,24
30.12.14	24,00	-	118,91	105,54	13,37	77,77	43,57	34,20	7,00	5,00	3,44	15,49	-	-	15,91	-	-	-	77,98	-	1,21			4,65
31.12.14	24,00	-	123,45	106,53	16,92	79,14	44,94	34,20	7,00	5,00	3,48	18,88	-	-	19,44	-	-	-	79,31	-	1,50			4,98
01.01.15	24,00	-	117,49	107,02	10,47	79,53	46,19	33,34	7,00	5,00	3,47	11,79	-	-	12,12	-	-	-	79,51	-	0,94			4,40
02.01.15	24,00	-	116,24	106,73	9,51	79,44	46,60	32,84	7,00	5,00	3,39	10,98	-	-	11,27	-	-	-	79,36	-	0,87			4,26
03.01.15	24,00	-	118,25	107,18	11,07	79,51	46,72	32,79	7,00	5,00	3,37	12,94	-	-	13,29	-	-	-	79,36	-	1,03			4,40
04.01.15	24,00	-	116,99	106,58	10,41	79,21	46,30	32,91	7,00	5,00	3,37	12,26	-	-	12,58	-	-	-	79,10	-	0,97			4,34
05.01.15	24,00	-	117,87	106,23	11,64	80,17	45,87	34,30	7,00	5,00	3,47	13,78	-	-	14,15	-	-	-	80,21	-	1,11			4,58
06.01.15	24,00	-	119,18	105,97	13,21	81,43	45,78	35,65	7,00	5,00	3,61	15,25	-	-	15,69	-	-	-	81,62	-	1,25			4,86
07.01.15	24,00	-	117,30	106,04	11,26	81,14	45,33	35,81	7,00	5,00	3,62	13,51	-	-	13,91	-	-	-	81,03	-	1,10			4,71
08.01.15	24,00	-	120,10	106,07	14,03	81,22	45,21	36,01	7,00	5,00	3,64	16,31	-	-	16,79	-	-	-	81,15	-	1,33			4,97
09.01.15	24,00	-	118,73	106,48	12,25	82,47	46,67	35,80	7,00	5,00	3,66	14,10	-	-	14,50	-	-	-	82,42	-	1,16			4,83
10.01.15	24,00	-	120,15	106,34	13,81	81,68	47,05	34,63	7,00	5,00	3,55	15,46	-	-	15,95	-	-	-	81,82	-	1,27			4,81
11.01.15	24,00	-	119,93	106,15	13,78	81,61	47,14	34,47	7,00	5,00	3,51	15,64	-	-	16,09	-	-	-	81,62	-	1,28			4,79
12.01.15	24,00	-	119,45	106,02	13,43	81,04	46,57	34,47	7,00	5,00	3,51	15,34	-	-	15,79	-	-	-	80,92	-	1,24			4,75
13.01.15	24,00	-	118,88	106,37	12,51	81,73	46,61	35,12	7,00	5,00	3,59	14,37	-	-	14,81	-	-	-	81,51	-	1,17			4,76
14.01.15	24,00	-	118,28	106,70	11,58	81,52	47,07	34,45	7,00	5,00	3,52	13,49	-	-	13,90	-	-	-	81,25	-	1,10			4,62
15.01.15	24,00	-	118,21	106,76	11,45	81,68	47,51	34,17	7,00	5,00	3,49	13,51	-	-	13,88	-	-	-	81,44	-	1,10			4,59
16.01.15	24,00	-	118,38	106,75	11,63	80,92	47,19	33,73	7,00	5,00	3,45	13,46	-	-	13,88	-	-	-	80,95	-	1,09			4,55
17.01.15	24,00	-	119,28	106,76	12,52	81,43	47,63	33,80	7,00	5,00	3,49	14,05	-	-	14,46	-	-	-	81,18	-	1,14			4,63
18.01.15	24,00	-	121,03	106,79	14,24	81,80	47,86	33,94	7,00	5,00	3,52	15,60	-	-	16,07	-	-	-	81,49	-	1,27			4,79
19.01.15	24,00	-	119,27	106,98	12,29	81,76	48,01	33,75	7,00	5,00	3,48	13,99	-	-	14,41	-	-	-	81,60	-	1,14			4,62
20.01.15	24,00	-	119,48	106,10	13,38	82,82	47,09	35,73	7,00	5,00	3,62	15,37	-	-	15,84	-	-	-	83,13	-	1,28			4,90
21.01.15	24,00	-	117,39	106,05	11,34	86,58	47,80	38,78	7,00	5,00	3,95	13,30	-	-	13,73	-	-	-	86,37	-	1,15			5,10
22.01.15	24,00	-	116,96	106,54	10,42	87,55	47,57	39,98	7,00	5,00	4,09	12,39	-	-	12,80	-	-	-	87,54	-	1,09			5,18
23.01.15	24,00	-	114,54	102,47	12,07	89,29	47,88	41,41	7,00	5,00	4,08	13,95	-	-	14,43	-	-	-	89,08	-	1,24			5,33
Среднее	23,97	-	118,51	106,16	12,35	80,53	46,10	34,43	7,00	5,00	3,50	14,25	-	-	14,66	-	-	-	80,48	-	1,15	-	-	4,65
Итого	743,00		3673,79	3291,00	382,79						108,65	441,75	0,00	0,00	454,46	0,00	0,00	0,00			35,56	0,00	0,00	144,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.12.14 14:00	9523,28	8448,65	1250,95	-	1280,23	-	319,16	
	24.01.15 14:00	13197,51	11741,67	1690,97	-	1732,97	-	463,98	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,28 °C = -1,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **454,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Отдел энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 01 15 г.

84,55