Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8991.038.1 Телефон:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ольминского 24 Узел учета: СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Код УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0115.txt график: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 2,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h4-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h4-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	123,30	97,15	26,15	74,48	47,97	26,51	7,00	5,00	3,30	23,25	-	-	23,56	-	-	-	52,71	-	1,23			4,53
25.12.14	24,00	-	123,13	99,44	23,69	75,01	47,71	27,30	7,00	5,00	3,40	20,76	-	-	21,03	-	-	-	52,56	-	1,09			4,50
26.12.14	24,00	-	123,19	99,41	23,78	75,38	47,65	27,73	7,00	5,00	3,45	21,02	-	-	21,29	-	-	-	52,54	-	1,11			4,55
27.12.14	24,00	-	123,40	99,80	23,60	76,12	48,23	27,89	7,00	5,00	3,48	20,73	-	-	20,97	-	-	-	53,18	-	1,10			4,59
28.12.14	24,00	-	123,16	96,65	26,51	76,48	48,25	28,23	7,00	5,00	3,50	23,95	-	-	24,25	-	-	-	52,56	-	1,26			4,76
29.12.14	24,00	-	123,24	96,68	26,56	76,49	47,80	28,69	7,00	5,00	3,53	23,99	-	-	24,30	-	-	-	53,28	-	1,28			4,81
30.12.14	24,00	-	122,38	96,62	25,76	77,74	48,09	29,65	7,00	5,00	3,65	22,71	-	-	23,00	-	-	-	53,69	-	1,22			4,87
31.12.14	24,00	-	124,70	93,80	30,90	79,03	49,47	29,56	7,00	5,00	3,71	27,70	-	-	28,10	-	-	-	54,62	-	1,52			5,22
01.01.15	24,00	-	124,62	105,68	18,94	79,43	50,44	28,99	7,00	5,00	3,67	15,75	-	-	15,96	-	-	-	57,35	-	0,90			4,57
02.01.15	24,00	-	123,49	94,91	28,58	79,30	50,80	28,50	7,00	5,00	3,51	27,52	-	-	27,88	-	-	-	53,13	-	1,46			4,98
03.01.15	24,00	-	123,49	101,79	21,70	79,46	51,25	28,21	7,00	5,00	3,56	18,79	-	-	19,06	-	-	-	55,44	-	1,04			4,60
04.01.15	24,00	-	121,25	97,10	24,15	79,20	50,77	28,43	7,00	5,00	3,56	21,37	-	-	21,65	-	-	-	52,27	-	1,12			4,68
05.01.15	24,00	-	120,41	97,97	22,44	80,19	50,28	29,91	7,00	5,00	3,72	19,59	-	-	19,83	-	-	-	51,91	-	1,02			4,74
06.01.15	24,00	-	120,36	93,61	26,75	81,37	50,27	31,10	7,00	5,00	3,87	23,82	-	-	24,10	-	-	-	51,67	-	1,23			5,10
07.01.15	24,00	-	120,19	96,72	23,47	81,13	49,97	31,16	7,00	5,00	3,86	20,61	-	-	20,85	-	-	-	51,61	-	1,07			4,92
08.01.15	24,00	-	120,55	97,50	23,05	81,23	49,94	31,29	7,00	5,00	3,88	20,07	-	-	20,31	-	-	-	51,92	-	1,05			4,93
09.01.15	24,00	-	121,43	99,81	21,62	82,39	51,35	31,04	7,00	5,00	3,90	18,60	-	-	18,83	-	-	-	52,83	-	0,98			4,88
10.01.15	24,00	-	121,66	99,22	22,44	81,58	51,50	30,08	7,00	5,00	3,79	19,40	-	-	19,65	-	-	-	53,21	-	1,03			4,82
11.01.15	24,00	-	120,86	97,12	23,74	81,53	51,63	29,90	7,00	5,00	3,75	20,86	-	-	21,13	-	-	-	52,73	-	1,10			4,85
12.01.15	24,00	-	120,09	98,01	22,08	81,02	51,10	29,92	7,00	5,00	3,73	19,33	-	-	19,57	-	-	-	51,94	-	1,00			4,73
13.01.15	24,00	-	120,89	96,87	24,02	81,72	51,18	30,54	7,00	5,00	3,82	21,14	-	-	21,42	-	-	-	52,06	-	1,10			4,93
14.01.15	24,00	-	121,41	98,92	22,49	81,49	51,57	29,92	7,00	5,00	3,74	20,02	-	-	20,27	-	-	-	52,69	-	1,06			4,80
15.01.15	24,00	-	121,54	99,76	21,78	81,64	51,95	29,69	7,00	5,00	3,74	19,01	-	-	19,24	-	-	-	52,98	-	1,01			4,74
16.01.15	24,00	-	121,58	97,82	23,76	80,86	51,46	29,40	7,00	5,00	3,71	20,78	-	-	21,07	-	-	-	52,59	-	1,09			4,80
17.01.15	24,00	-	121,82	97,48	24,34	81,42	52,01	29,41	7,00	5,00	3,72	21,45	-	-	21,73	-	-	-	53,07	-	1,14			4,85
18.01.15	24,00	-	121,75	96,26	25,49	81,69	52,24	29,45	7,00	5,00	3,72	22,63	-	-	22,91	-	-	-	53,14	-	1,21			4,92
19.01.15	24,00	-	121,69	98,78	22,91	81,70	52,18	29,52	7,00	5,00	3,72	20,20	-	-	20,49	-	-	-	53,10	-	1,07			4,80
20.01.15	24,00	-	119,90	97,66	22,24	82,79	51,71	31,08	7,00	5,00	3,85	19,59	-	-	19,87	-	-	-	52,74	-	1,03			4,88
21.01.15	24,00	-	119,58	98,06	21,52	86,64	52,65	33,99	7,00	5,00	4,18	18,86	-	-	19,12	-	-	-	54,10	-	1,02			5,21
22.01.15	24,00	-	119,67	97,95	21,72	87,68	52,55	35,13	7,00	5,00	4,31	19,23	-	-	19,49	-	-	-	54,15	-	1,04			5,35
23.01.15	24,00	-	116,88	96,49	20,39	89,26	53,01	36,25	7,00	5,00	4,32	17,78	-	-	18,03	-	-	-	56,58	-	1,00			5,33
Среднее	24,00	-	121,66	97,90	23,76	80,50	50,55	29,95	7,00	5,00	3,73	20,98	-	-	21,26	-	-	-	53,17	-	1,12	-	-	4,85
Итого	744,00		3771,61	3035,04	736,57						115,62	650,51	0,00	0,00	658,96	0,00	0,00	0,00			34,59	0,00	0,00	150,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.12.14 16:00	31580,82	27355,64	7872,63	-	7990,25	-	1006,30	-
	23.01.15 18:00	35239,15	30296,87	8504,28	-	8630,09	-	1152,18	-

Период расчета по среднему: суток.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,28 °C = -1,48 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,73** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **658,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 01 15

33,11