Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038:1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-н(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 2,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	90,29	75,46	14,83	73,03	46,15	26,88	7,00	5,00	2,21	12,46	-	-	12,76	-	-	-	72,97	-	0,91			3,11
25.12.14	24,00	-	91,12	75,18	15,94	73,48	45,79	27,69	7,00	5,00	2,27	13,36	-	-	13,71	-	-	-	73,44	-	0,98			3,25
26.12.14	24,00	-	89,60	75,41	14,19	73,83	45,63	28,20	7,00	5,00	2,32	11,58	-	-	11,85	-	-	-	73,65	-	0,85			3,18
27.12.14	24,00	-	92,64	75,75	16,89	74,63	46,31	28,32	7,00	5,00	2,33	14,53	-	-	14,89	-	-	-	74,69	-	1,08			3,41
28.12.14	24,00	-	92,82	75,44	17,38	74,91	46,33	28,58	7,00	5,00	2,34	15,08	-	-	15,47	-	-	-	74,78	-	1,13			3,46
29.12.14	24,00	-	90,69	75,12	15,57	74,91	45,72	29,19	7,00	5,00	2,38	13,13	-	-	13,45	-	-	-	74,82	-	0,98			3,36
30.12.14	24,00	-	91,28	74,70	16,58	76,17	45,64	30,53	7,00	5,00	2,47	14,03	-	-	14,39	-	-	-	76,55	-	1,07			3,54
31.12.14	24,00	-	95,65	75,45	20,20	77,46	47,01	30,45	7,00	5,00	2,47	17,98	-	-	18,46	-	-	-	77,53	-	1,39			3,87
01.01.15	24,00	-	89,06	76,06	13,00	77,90	48,02	29,88	7,00	5,00	2,42	11,20	-	-	11,48	-	-	-	77,81	-	0,87			3,29
02.01.15	24,00	-	88,37	75,84	12,53	77,76	48,37	29,39	7,00	5,00	2,38	10,61	-	-	10,90	-	-	-	77,65	-	0,82			3,21
03.01.15	24,00	-	88,61	76,14	12,47	77,87	48,80	29,07	7,00	5,00	2,38	10,42	-	-	10,70	-	-	-	77,72	-	0,81			3,19
04.01.15	24,00	-	88,64	75,75	12,89	77,54	48,33	29,21	7,00	5,00	2,37	10,95	-	-	11,24	-	-	-	77,29	-	0,85			3,22
05.01.15	24,00	-	89,46	75,49	13,97	78,58	47,84	30,74	7,00	5,00	2,48	11,93	-	-	12,25	-	-	-	78,52	-	0,94			3,42
06.01.15	24,00	-	89,27	75,35	13,92	79,63	47,68	31,95	7,00	5,00	2,58	11,79	-	-	12,14	-	-	-	79,70	-	0,94			3,52
07.01.15	24,00	-	89,47	75,18	14,29	79,38	47,35	32,03	7,00	5,00	2,58	12,12	-	-	12,47	-	-	-	79,24	-	0,96			3,54
08.01.15	24,00	-	91,94	75,16	16,78	79,56	47,38	32,18	7,00	5,00	2,60	14,61	-	-	15,03	-	-	-	79,44	-	1,16			3,76
09.01.15	24,00	-	90,67	75,47	15,20	80,71	48,80	31,91	7,00	5,00	2,60	12,90	-	-	13,28	-	-	-	80,57	-	1,04			3,64
10.01.15	24,00	-	89,95	75,41	14,54	80,01	49,09	30,92	7,00	5,00	2,51	12,29	-	-	12,64	-	-	-	79,99	-	0,98			3,50
11.01.15	24,00	-	90,45	75,17	15,28	79,93	49,10	30,83	7,00	5,00	2,51	12,93	-	-	13,30	-	-	-	79,82	-	1,03			3,54
12.01.15	24,00	-	88,58	75,08	13,50	79,37	48,60	30,77	7,00	5,00	2,50	11,19	-	-	11,49	-	-	-	79,25	-	0,89			3,39
13.01.15	24,00	-	89,87	75,22	14,65	80,06	48,59	31,47	7,00	5,00	2,56	12,25	-	-	12,61	-	-	-	79,80	-	0,98			3,54
14.01.15	24,00	-	74,68	62,35	12,33	78,92	47,60	31,32	7,00	5,00	2,08	11,76	-	-	12,04	-	-	-	71,88	-	0,85			2,93
15.01.15	24,00	-	89,69	74,89	14,80	80,12	49,04	31,08	7,00	5,00	2,58	11,76	-	-	12,11	-	-	-	79,87	-	0,94			3,52
16.01.15	24,00	-	88,95	75,10	13,85	79,47	48,95	30,52	7,00	5,00	2,53	10,90	-	-	11,18	-	-	-	79,37	-	0,87			3,40
17.01.15	24,00	-	90,83	75,11	15,72	80,13	49,48	30,65	7,00	5,00	2,54	12,85	-	-	13,20	-	-	-	79,94	-	1,03			3,56
18.01.15	24,00	-	90,64	75,20	15,44	80,22	49,60	30,62	7,00	5,00	2,54	12,58	-	-	12,95	-	-	-	79,86	-	1,01			3,55
19.01.15	24,00	-	89,62	75,37	14,25	80,21	49,60	30,61	7,00	5,00	2,53	11,52	-	-	11,81	-	-	-	79,94	-	0,92			3,45
20.01.15	24,00	-	88,15	74,79	13,36	81,38	49,12	32,26	7,00	5,00	2,63	10,70	-	-	11,02	-	-	-	81,90	-	0,88			3,51
21.01.15	24,00	-	89,37	75,23	14,14	84,71	49,89	34,82	7,00	5,00	2,81	11,92	-	-	12,30	-	-	-	84,44	-	1,01			3,82
22.01.15	24,00	-	89,68	75,64	14,04	85,81	49,83	35,98	7,00	5,00	2,91	11,90	-	-	12,28	-	-	-	85,96	-	1,02			3,93
23.01.15	24,00	-	86,13	73,43	12,70	87,19	50,32	36,87	7,00	5,00	2,88	10,78	-	-	11,15	-	-	-	86,90	-	0,94			3,82
Среднее	24,00	-	89,55	74,87	14,68	78,87	48,06	30,80	7,00	5,00	2,49	12,39	-	-	12,73	-	-	-	78,56	-	0,97	-	-	3,46
Итого	744,00		2776,17	2320,94	455,23						77,28	384,01	0,00	0,00	394,55	0,00	0,00	0,00			30,12	0,00	0,00	107,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.12.14 13:00	3926,07	3291,68	555,35	-	569,64	-	141,02	-
	23.01.15 18:00	6631,17	5552,24	930,43	-	954,99	-	245,80	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,28 °С = -0,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **394,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29» 01 15 г.

29,24