Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Пинегина 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207963
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 55,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	88,45	79,09	9,36	73,85	45,94	27,91	7,00	5,00	2,16	10,05	-	-	10,29	-	-	-	73,14	-	0,74			2,90
25.12.14	24,00	-	86,98	79,03	7,95	74,35	45,73	28,62	7,00	5,00	2,22	8,59	-	-	8,79	-	-	-	73,57	-	0,63			2,85
26.12.14	24,00	-	87,43	79,22	8,21	74,75	45,71	29,04	7,00	5,00	2,26	8,87	-	-	9,08	-	-	-	74,08	-	0,66			2,92
27.12.14	24,00	-	88,51	79,48	9,03	75,47	46,28	29,19	7,00	5,00	2,28	9,69	-	-	9,93	-	-	-	74,94	-	0,73			3,00
28.12.14	24,00	-	88,79	79,14	9,65	75,77	46,25	29,52	7,00	5,00	2,29	10,35	-	-	10,61	-	-	-	75,00	-	0,78			3,07
29.12.14	24,00	-	87,40	78,78	8,62	75,80	45,77	30,03	7,00	5,00	2,32	9,31	-	-	9,55	-	-	-	74,98	-	0,70			3,02
30.12.14	24,00	-	87,75	78,45	9,30	77,10	45,88	31,22	7,00	5,00	2,41	9,91	-	-	10,18	-	-	-	76,79	-	0,76			3,17
31.12.14	24,00	-	91,47	79,14	12,33	78,34	47,31	31,03	7,00	5,00	2,43	12,82	-	-	13,16	-	-	-	77,86	-	1,00			3,43
01.01.15	24,00	-	86,42	79,37	7,05	78,78	48,40	30,38	7,00	5,00	2,38	7,56	-	-	7,77	-	-	-	77,84	-	0,59			2,97
02.01.15	24,00	-	87,69	79,21	8,48	78,70	48,93	29,77	7,00	5,00	2,31	9,12	-	-	9,34	-	-	-	77,95	-	0,71			3,03
03.01.15	24,00	-	87,25	79,53	7,72	78,83	49,08	29,75	7,00	5,00	2,32	8,39	-	-	8,62	-	-	-	78,01	-	0,66			2,98
04.01.15	24,00	-	86,80	79,01	7,79	78,53	48,56	29,97	7,00	5,00	2,32	8,47	-	-	8,67	-	-	-	77,61	-	0,66			2,98
05.01.15	24,00	-	88,67	78,70	9,97	79,56	48,09	31,47	7,00	5,00	2,44	10,60	-	-	10,86	-	-	-	79,05	-	0,84			3,27
06.01.15	24,00	-	87,43	78,53	8,90	80,64	48,03	32,61	7,00	5,00	2,51	9,56	-	-	9,81	-	-	-	79,92	-	0,77			3,28
07.01.15	24,00	-	87,92	78,43	9,49	80,38	47,66	32,72	7,00	5,00	2,53	10,10	-	-	10,37	-	-	-	79,55	-	0,80			3,33
08.01.15	24,00	-	87,07	78,56	8,51	80,53	47,72	32,81	7,00	5,00	2,54	9,16	-	-	9,40	-	-	-	79,73	-	0,73			3,27
09.01.15	24,00	-	87,46	79,02	8,44	81,72	49,17	32,55	7,00	5,00	2,53	9,05	-	-	9,31	-	-	-	80,89	-	0,73			3,26
10.01.15	24,00	-	87,71	78,98	8,73	80,95	49,42	31,53	7,00	5,00	2,45	9,35	-	-	9,61	-	-	-	80,19	-	0,75			3,20
11.01.15	24,00	-	88,30	78,81	9,49	80,89	49,55	31,34	7,00	5,00	2,42	10,13	-	-	10,42	-	-	-	80,23	-	0,81			3,24
12.01.15	24,00	-	86,31	78,59	7,72	80,34	49,07	31,27	7,00	5,00	2,41	8,37	-	-	8,59	-	-	-	79,36	-	0,67			3,08
13.01.15	24,00	-	86,51	78,93	7,58	81,02	49,18	31,84	7,00	5,00	2,47	8,22	-	-	8,43	-	-	-	80,00	-	0,66			3,13
14.01.15	24,00	-	72,50	65,23	7,27	80,27	48,50	31,77	7,00	5,00	1,96	9,51	-	-	9,75	-	-	-	73,29	-	0,70			2,66
15.01.15	24,00	-	85,74	77,43	8,31	81,06	49,64	31,42	7,00	5,00	2,42	8,69	-	-	8,94	-	-	-	80,11	-	0,69			3,11
16.01.15	24,00	-	85,03	77,10	7,93	80,42	49,39	31,03	7,00	5,00	2,38	8,30	-	-	8,53	-	-	-	79,62	-	0,66			3,03
17.01.15	24,00	-	85,98	77,09	8,89	81,06	49,79	31,27	7,00	5,00	2,38	9,45	-	-	9,69	-	-	-	80,12	-	0,76			3,13
18.01.15	24,00	-	86,11	77,20	8,91	81,15	49,94	31,21	7,00	5,00	2,37	9,52	-	-	9,78	-	-	-	80,16	-	0,76			3,14
19.01.15	24,00	-	85,64	77,35	8,29	81,13	49,96	31,17	7,00	5,00	2,37	8,90		-	9,14	-	-	-	80,19	-	0,72			3,09
20.01.15	24,00	-	86,09	76,68	9,41	82,37	49,47	32,90	7,00	5,00	2,49	9,97	-	-	10,26	-	-	-	82,17	-	0,82			3,30
21.01.15	24,00	-	85,02	76,96	8,06	85,78	50,22	35,56	7,00	5,00	2,70	8,64	-	-	8,90	-	-	-	84,70	-	0,73			3,43
22.01.15	24,00	-	85,82	77,36	8,46	86,91	50,18	36,73	7,00	5,00	2,80	9,02	-	-	9,33	-	-	-	86,16	-	0,78			3,58
23.01.15	24,00	-	83,54	75,10	8,44	88,35	50,69	37,66	7,00	5,00	2,79	9,06	-	-	9,35	-	-	-	87,33	-	0,80			3,58
Среднее	24,00	-	86,57	77,92	8,65	79,83	48,37	31,46	7,00	5,00	2,41	9,31	-	-	9,56	-	-	-	78,86	-	0,73	-	-	3,14
Итого	744,00		2683,79	2415,50	268,29						74,66	288,73	0,00	0,00	296,46	0,00	0,00	0,00			22,77	0,00	0,00	97,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.12.14 13:00	624,16	562,60	65,91	-	67,54	-	20,02	-
	23.01.15 18:00	3237,94	2915,36	346,84	-	355,98	-	14,97	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,28 °С = -0,66 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **296,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ГУЖС СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 01 15
Печать энергосбыта

22,11