Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор: 9195.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208385-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208385
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,47

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	99,30	99,30	0,00	73,97	50,76	23,21	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,31
25.12.14	24,00	-	98,93	98,93	0,00	73,12	49,63	23,49	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,33
26.12.14	24,00	-	100,42	100,42	0,00	75,10	50,72	24,38	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,45
27.12.14	24,00	-	101,24	101,24	0,00	76,58	51,67	24,91	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,53
28.12.14	24,00	-	101,29	101,29	0,00	76,75	51,79	24,96	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,53
29.12.14	24,00	-	103,23	96,74	6,49	76,50	51,66	24,84	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,34			2,90
30.12.14	24,00	-	101,69	94,70	6,99	76,59	51,15	25,44	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,36			2,95
31.12.14	24,00	-	101,06	100,67	0,39	78,31	52,34	25,97	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,02			2,65
01.01.15	24,00	-	102,86	102,86	0,00	78,64	53,70	24,94	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,57
02.01.15	24,00	-	102,75	101,95	0,80	78,56	54,01	24,55	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,04			2,57
03.01.15	24,00	-	102,00	101,00	1,00	78,46	54,24	24,22	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,05			2,53
04.01.15	24,00	-	101,58	100,41	1,17	78,89	54,03	24,86	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,06			2,59
05.01.15	24,00	-	102,88	102,70	0,18	79,52	53,67	25,85	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,01			2,67
06.01.15	24,00	-	104,04	104,04	0,00	81,81	54,46	27,35	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,85
07.01.15	24,00	-	104,37	103,70	0,67	81,63	54,24	27,39	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,04			2,90
08.01.15	24,00	-	104,39	103,95	0,44	81,29	53,97	27,32	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,02			2,88
09.01.15	24,00	-	105,70	104,82	0,88	81,38	54,86	26,52	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,05			2,86
10.01.15	24,00	-	105,98	105,28	0,70	82,00	55,94	26,06	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,04			2,80
11.01.15	24,00	-	105,55	104,91	0,64	82,07	56,14	25,93	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,04			2,78
12.01.15	24,00	-	104,66	104,04	0,62	81,02	55,34	25,68	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,04			2,73
13.01.15	24,00	-	103,74	103,55	0,19	80,91	54,74	26,17	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,01			2,73
14.01.15	24,00	-	104,26	103,87	0,39	81,08	55,46	25,62	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,02			2,70
15.01.15	24,00	-	104,46	104,10	0,36	79,99	55,37	24,62	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,02			2,60
16.01.15	24,00	-	104,94	104,31	0,63	82,26	57,01	25,25	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,04			2,69
17.01.15	24,00	-	105,85	104,02	1,83	82,07	57,77	24,30	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,11			2,68
18.01.15	24,00	-	105,15	104,97	0,18	81,67	57,58	24,09	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,01			2,55
19.01.15	24,00	-	104,86	104,86	0,00	81,84	57,67	24,17	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,54
20.01.15	24,00	-	104,08	102,43	1,65	83,46	56,36	27,10	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,09			2,92
21.01.15	24,00	-	102,43	101,48	0,95	87,00	57,21	29,79	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,06			3,11
22.01.15	24,00	-	103,34	102,05	1,29	87,13	57,06	30,07	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,07			3,19
23.01.15	24,00	-	104,59	104,59	0,00	89,08	58,82	30,26	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,17
Среднее	24,00	-	103,28	102,36	0,92	80,28	54,50	25,78	7,00	5,00	2,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	2,72
Итого	744,00		3201,62	3173,18	28,44						82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,53	0,00	0,00	84,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,47 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 29 01 15 г.