Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор: 9195.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207739-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207739 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления: Тхв, гр.С= 0,47
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00	-	100,03	103,40	-3,37	74,34	49,23	25,11	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,51
25.12.14	24,00	-	99,74	103,03	-3,29	73,54	48,27	25,27	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,52
26.12.14	24,00	-	101,24	104,63	-3,39	75,54	49,17	26,37	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,68
27.12.14	24,00	-	102,09	105,39	-3,30	77,02	50,09	26,93	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,75
28.12.14	24,00	-	102,11	105,47	-3,36	77,19	50,04	27,15	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,77
29.12.14	24,00	-	102,38	105,51	-3,13	76,93	49,44	27,49	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,82
30.12.14	24,00	-	100,76	103,99	-3,23	77,04	48,95	28,09	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,83
31.12.14	24,00	-	101,85	105,09	-3,24	78,76	50,27	28,49	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,90
01.01.15	24,00	-	103,77	106,95	-3,18	79,07	51,45	27,62	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,87
02.01.15	24,00	-	103,34	106,52	-3,18	78,98	51,77	27,21	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,82
03.01.15	24,00	-	102,51	105,70	-3,19	78,91	52,06	26,85	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,75
04.01.15	24,00	-	102,00	105,14	-3,14	79,35	52,03	27,32	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,79
05.01.15	24,00	-	103,61	106,83	-3,22	79,97	51,86	28,11	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,92
06.01.15	24,00	-	104,81	108,08	-3,27	82,28	52,60	29,68	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,11
07.01.15	24,00	-	104,92	108,20	-3,28	82,10	52,46	29,64	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,11
08.01.15	24,00	-	104,97	108,25	-3,28	81,76	52,27	29,49	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,10
09.01.15	24,00	-	106,14	109,39	-3,25	81,83	53,17	28,66	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,05
10.01.15	24,00	-	106,45	109,67	-3,22	82,45	54,07	28,38	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,03
11.01.15	24,00	-	105,96	109,24	-3,28	82,52	54,20	28,32	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,01
12.01.15	24,00	-	105,14	108,35	-3,21	81,46	53,35	28,11	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,96
13.01.15	24,00	-	104,31	107,48	-3,17	81,36	53,06	28,30	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,96
14.01.15	24,00	-	104,76	107,93	-3,17	81,52	53,60	27,92	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,93
15.01.15	24,00	-	105,06	108,26	-3,20	80,43	53,49	26,94	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,84
16.01.15	24,00	-	105,47	108,58	-3,11	82,71	54,77	27,94	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,95
17.01.15	24,00	-	105,96	108,94	-2,98	82,53	55,05	27,48	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,92
18.01.15	24,00	-	105,82	108,84	-3,02	82,13	55,14	26,99	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,86
19.01.15	24,00	-	105,59	108,57	-2,98	82,30	55,11	27,19	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			2,88
20.01.15	24,00	-	104,23	107,23	-3,00	83,96	54,38	29,58	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,09
21.01.15	24,00	-	102,64	105,52	-2,88	87,52	55,16	32,36	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,33
22.01.15	24,00	-	103,57	106,41	-2,84	87,67	54,59	33,08	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,43
23.01.15	24,00	-	105,19	107,90	-2,71	89,61	56,27	33,34	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00			3,51
Среднее	24,00	-	103,76	106,92	-3,16	80,73	52,50	28,24	7,00	5,00	2,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,94
Итого	744,00		3216,42	3314,49	-98,07						90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	90,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,47 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ЗАО "ДомТелеком" сдача теплопотребления ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29»01 15 г.
печать энергосбыта