

Абонент: ООО "ЖКС-2 Нековского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Полтарников 5 ПЦ-4 СЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за январь 2015
 Телефон: 9195.038.1
 Код УУТЗ:
 Рассмотреть совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Установленные приборы:
 Выходитель: ВКП-7 № 207719
 Подает: тр.(М1);
 Обратит: тр.(М2);
 тр.-А: ГВС(М3);
 расходомер: ГВС(М4);
 тр.подпитки(М5);
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(P1-Пхв)-M2*(П2-Пхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), T/сут:
 фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Числовые и буквенные значения в файлах:
 ВКП7-207719-(C)0115.txt
 Режим (Отеп):
 Gmin=
 Gmin=
 Gmax=
 Gmin=
 Gmax=
 Gmin=
 Gmax=
 Qтеплот.: =
 Qтеплот.ср=
 Gтеплот.=0
 Gтеплот.=0

Приборы УУТЗ поверены до
 Термодатчик:
 Термодатчик:
 Термодатчик:
 Термодатчик:
 Термодатчик:

Тех. гр.С= 0,47
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Дата	Ти	HC	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплопотре Q общ.					
			M1(T)	M2(T)	dM	T1	T2	C	OT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	Vотопл		T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс кал.	Qгвс град.
24.12.14	24.00	-	78,84	78,84	0,00	74,68	44,62	30,06	7,00	5,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
25.12.14	24.00	-	78,53	78,53	0,00	73,84	43,62	30,22	7,00	5,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
26.12.14	24.00	-	79,71	79,71	0,00	75,85	44,23	31,62	7,00	5,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
27.12.14	24.00	-	80,36	80,36	0,00	77,33	45,11	32,22	7,00	5,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
28.12.14	24.00	-	80,44	80,44	0,00	77,51	45,16	32,35	7,00	5,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
29.12.14	24.00	-	80,58	80,58	0,00	77,26	44,73	32,53	7,00	5,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
30.12.14	24.00	-	79,29	79,29	0,00	77,37	44,08	33,29	7,00	5,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
31.12.14	24.00	-	80,18	80,18	0,00	79,09	45,42	33,67	7,00	5,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
01.01.15	24.00	-	81,65	81,65	0,00	79,40	46,41	32,99	7,00	5,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
02.01.15	24.00	-	81,27	81,27	0,00	79,31	46,77	32,54	7,00	5,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61
03.01.15	24.00	-	80,64	80,64	0,00	79,23	46,92	32,31	7,00	5,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
04.01.15	24.00	-	80,26	80,26	0,00	79,66	46,79	32,87	7,00	5,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
05.01.15	24.00	-	81,54	81,54	0,00	80,29	46,59	33,70	7,00	5,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
06.01.15	24.00	-	82,40	82,40	0,00	82,58	47,27	35,31	7,00	5,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
07.01.15	24.00	-	82,52	82,52	0,00	82,38	47,05	35,33	7,00	5,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
08.01.15	24.00	-	82,62	82,62	0,00	82,04	46,87	35,17	7,00	5,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
09.01.15	24.00	-	83,45	83,45	0,00	82,11	47,53	34,58	7,00	5,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89
10.01.15	24.00	-	83,71	83,71	0,00	82,74	48,29	34,45	7,00	5,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89
11.01.15	24.00	-	83,41	83,41	0,00	82,80	48,61	34,19	7,00	5,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
12.01.15	24.00	-	82,73	82,73	0,00	81,74	47,80	33,94	7,00	5,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
13.01.15	24.00	-	82,14	82,14	0,00	81,65	47,50	34,15	7,00	5,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
14.01.15	24.00	-	82,48	82,48	0,00	81,81	48,03	33,78	7,00	5,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79
15.01.15	24.00	-	82,73	82,73	0,00	80,72	47,77	32,95	7,00	5,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73
16.01.15	24.00	-	83,01	83,01	0,00	83,01	48,90	34,11	7,00	5,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84
17.01.15	24.00	-	83,35	83,35	0,00	82,82	49,21	33,61	7,00	5,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
18.01.15	24.00	-	83,21	83,21	0,00	82,43	49,05	33,38	7,00	5,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78
19.01.15	24.00	-	83,02	83,02	0,00	82,60	49,06	33,54	7,00	5,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
20.01.15	24.00	-	81,98	81,98	0,00	84,26	48,67	35,59	7,00	5,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
21.01.15	24.00	-	80,73	80,73	0,00	87,81	49,07	38,74	7,00	5,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
22.01.15	24.00	-	81,42	81,42	0,00	87,97	48,61	39,36	7,00	5,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
23.01.15	24.00	-	82,71	82,71	0,00	89,91	49,98	39,93	7,00	5,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
Среднее	24,00	-	81,64	81,64	-	81,04	47,09	33,95	7,60	5,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78
Итого	744,00	-	2530,91	2530,91	0,00	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(куб.)	V4(куб.)	Qобщ.от-гвс (Гкал)	Трабл
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

0,47 °C = 86,04 Гкал;
 86,04 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

ЗАО "ДомТелеком"
 "ДЛЯ ОТЧЕТОВ"
 ГУП "ТЭК-СНБ"
 Фирма "Энергобыт"
 Управление энергосбытового учета
 Отдел учета энергии
 ОТЧЕТ ПРИБОРЫ
 «23» 01 15